



TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA



OSVEDČENIE
č. 05044/4/2012

o skúške vyhradeného technického zariadenia
vydané podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Dátum skúšky: 1.8.2012
Druh skúšky: Úradná skúška (§ 12 ods. 1 vyhl. č. 508/2009 Z. z.)
Názov zariadenia: Kontajnerová čerpacia stanica PHM - ELÁN, s.r.o., Liptovský Mikuláš
Zariadenie zariadenia: elektrické zariadenie skupiny A písm. e (podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., príloha č.1)
Prevádzkovateľ: ELÁN, s.r.o., Liptovský Mikuláš
Umiestnenie zariadenia: ELÁN, s.r.o., Liptovský Mikuláš
Žiadateľ o vydanie osvedčenia: DJD FUELING SYSTEMS Technológie čerpacích staníc
Cintorínska 264
930 21 JAHODNÁ
Podklady na vydanie osvedčenia: IZ č. 05044/4/2012

Po posúdení dokladov, po prehliadke a vyhodnotení skúšok zariadenia Technická inšpekcia, a. s.

osvedčuje, že

Zariadenie spĺňa základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení overených skúškou. Zariadenie je spôsobilé na bezpečnú prevádzku vrátane jeho bezpečnej obsluhy a zodpovedá konštrukčnej dokumentácii, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko k dokumentácii.

Toto osvedčenie sa musí priložiť k sprievodnej technickej dokumentácii zariadenia.

Platnosť osvedčenia do: 08.08.2022

V Nitre dňa: 08.08.2012

za Technickú inšpekciu, a. s.

Ing. Alexander Sládeček
vedúci oddelenia elektrických zariadení



208253

OSV10-018

Protokol o tlakovej a tesnostnej skúške nádrže

Certifikát FTZU 04 Ex 0029 zo dňa 30.09.2009

Názov a typ výrobku:

Dvojpľášťová nádrž

33 m3 – 2/1 NNL – 2 DK

Číslo výkresu: 0605171209

TP- 001 - 2004

Výrobné číslo:

011 / 2012

Tlaková a tesnostná skúška prevedená vo výrobnom závode

Vnútoraná časť 2 bar - skúš. médium: **voda**

Medziplášťový priestor 0,7 bar – skúš. médium: **vzduch**

Dátum skúšky:

14.6.2012

Skúšku vykonal: **Gaál Štefan**

č.o.:0017-ITA/2004 TZ A1 Ab1,b2,Bb1,b2

cert.:09/2013 VT2/ LT/AB-2

Tesnostná skúška medziplášťového priestoru prevedená po
doprave na stavenisko

Skúšobné médium: **vzduch**

Dátum skúšky:

.7.2012

Skúšku vykonal: **Gaál Štefan**

č.o.:0017-ITA/2004 TZ A1 Ab1,b2,Bb1,b2

cert.:09/2013 VT2/ LT/AB-2

