



NN káblová prípojka v zemi

Navrhovaný NN káblový prívod k objektu
=RE nový elektromerový rozv.
bez elektromeru

=R1 Rozpojovacia istiacá skriňa

M 1:1000

Poznámky: Pred zahájením výkopových prác investor zabezpečí vytyčenie všetkých podzemných vedení, aby nedošlo k ich poškodeniu. Pri križovaní cestnou komunikáciou kábel uložíte do chráničky.
V súbehu a križovaní podzemných vedení je potrebné dodržať ochranné pásmo v horizontálnom aj vertikálnom smere v zmysle zákona č.656/04 Z.z. a príslušných noriem STN.
Zemné práce vykonať podľa STN 73 3050.

Napäťová sústava: 3+PEN 50Hz 230/400V/TN-C

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41:2007
v normálnej prevádzke: izolovaním živých častí
zábranami a krytmi
prekážkami

pri poruche: samočinným odpojením napájania

Autor: Ing.arch. Smidt Tamás
autorizovaný architekt

Kreslil: Ing.Ladislav Dolezsa

Investor: Agro-Fyrmonia s.r.o.
Tyršova 4, 940 65 Nové Zámky

Miesto stavby: Rúbaň,
k.ú. Rúbaň č.p.: 53, 54, 55, 57

Dátum: 3.2018

Názov stavby:

Vinárstvo B-612

Časť :

Obsah:

Situação

Číslo výkresu:

EL - 001

Formát: 2xA4

Listov:1 List:1

Stupeň PD:
ÚR