

Tabuľka č.7 - Bilancia potreby vody - VARIANT I. (NO, VO)

MČ	FPB	Funkčné využitie územia / špecifikácia využitia	Obdobie	Počet obyv.	Počet pasantov	Merná jednotka			Počet zamest. / prac.pril.	Priemer. špecif. potreba vody, st.č.5.	Priemer. špecif. potreba vody, st.č.6	Priem. denná (Q _p)		Max. denná (Q _m)	
						Počet obyv. / pasantov	Počet zamest.	Počet prac.pril.				m3.d ⁻¹	l.s ⁻¹	m3.d ⁻¹	l.s ⁻¹
1	2	3	4	5.1	5.2	5	6.1	6.2	6	7	8	9	10	11	12
1	OSLANY														
1	1	OÚ / IBV	NO	90		90			0	126		11,34	0,13	18,14	0,21
	2	OÚ / IBV	NO	75		75			0	126		9,45	0,11	15,12	0,18
	3	OÚ / IBV	NO	243		243			0	126		30,62	0,35	48,99	0,57
	4	OÚ / IBV	NO	126		126			0	126		15,88	0,18	25,40	0,29
	5	OÚ / IBV	NO	33		33			0	126		4,16	0,05	6,65	0,08
	6	OÚ / IBV	NO	27		27			0	126		3,40	0,04	5,44	0,06
	7	OÚ / IBV	NO	39		39			0	126		4,91	0,06	7,86	0,09
	8	OÚ / IBV	NO	18		18			0	126		2,27	0,03	3,63	0,04
	9	OÚ / IBV	NO	59		59			0	126		7,43	0,09	11,89	0,14
	10	OÚ / IBV	NO	27		27			0	126		3,40	0,04	5,44	0,06
	11	OÚ / IBV	NO	23		23			0	126		2,90	0,03	4,64	0,05
	12	OÚ / IBV	NO	64		64			0	126		8,06	0,09	12,90	0,15
	13	OÚ / IBV	VO	147		147			0	126		18,52	0,21	29,64	0,34
	14	OÚ / IBV	NO	67		67			0	126		8,44	0,10	13,51	0,16
	15	OÚ / IBV	NO	14		14			0	126		1,76	0,02	2,82	0,03
	16	OÚ / IBV	NO	91		91			0	126		11,47	0,13	18,35	0,21
	17	OÚ / IBV	NO	48		48			0	126		6,05	0,07	9,68	0,11
	18	OÚ / IBV	VO	21		21			0	126		0,02	0,00	0,03	0,00
	19	OÚ / IBV	VO	52		52			0	126		0,05	0,00	0,08	0,00
	20	POH	NO		55	55		4	4		25	1,48	0,02	2,36	0,03
	21	VÚ / PDTZ	NO			0	26		26		80	2,08	0,02	3,33	0,04
	22	VÚ / PDTZ	NO			0	34		34		80	2,72	0,03	4,35	0,05
	23	VÚ / PDTZ	NO			0	9		9		80	0,72	0,01	1,15	0,01
	24	VÚ / PDTZ	NO			0	5		5		80	0,40	0,00	0,64	0,01
	25	VÚ / PRV	NO			0	514		514		80	41,12	0,48	65,79	0,76
	26	RÚ / INT	NO		128	128		7	7		25	3,38	0,04	5,40	0,06
	27	RÚ / INT	NO		146	146		26	26		25	4,30	0,05	6,88	0,08
	28	VÚ / POV	NO			0	8		8		80	0,64	0,01	1,02	0,01
	29	OÚ / IBV	VO	223		223			0	126		0,22	0,00	0,36	0,00
	30	RÚ / INT	NO		89	89		7	7		25	2,40	0,03	3,84	0,04
	31	RÚ / INT	NO		57	57		5	5		25	1,55	0,02	2,48	0,03
	32	OÚ / IBV	VO	121		121			0	126		15,25	0,18	24,39	0,28
	33	RÚ / INT	NO		452	452		10	10		25	11,55	0,13	18,48	0,21
	A	ZÚMŠ	NO	86	52	138	52	29	81	126	25	19,41	0,22	31,06	0,36
	B	ZÚMŠ	NO	23	14	37	14	8	22	126	25	5,21	0,06	6,78	0,08
	C	ZÚMŠ	NO	17	10	27	10	6	16	126	25	3,80	0,04	4,94	0,06
	D	ZÚMŠ	NO	17	10	27	10	6	16	126	25	3,80	0,04	4,94	0,06
	E	OÚ / IBV - INTENZIF	NO	78		78			0	126		9,83	0,11	12,78	0,15
	F	OÚ / IBV - INTENZIF	NO	29		29			0	126		3,65	0,04	4,75	0,05
	G	OÚ / IBV - INTENZIF	NO	42		42			0	126		5,29	0,06	6,88	0,08
	H	OÚ / IBV - INTENZIF	NO	66		66			0	126		8,32	0,10	10,81	0,13
	I	OÚ / IBV - INTENZIF	NO	75		75			0	126		9,45	0,11	12,29	0,14
	J	OÚ / IBV - INTENZIF	NO	37		37			0	126		4,66	0,05	6,06	0,07
2	LUBIANKA														
2	1	OÚ / IBV / RÚ / INT	NO	103	22	125		3	3	126	25	15,83	0,18	25,32	0,29
	2	OÚ / IBV / RÚ / INT	NO	18	4	22		1	1	126	25	2,80	0,03	4,48	0,05
	3	OÚ / IBV / RÚ / INT	NO	75	16	91		3	3	126	25	11,54	0,13	18,47	0,21
	4	OÚ / IBV / RÚ / INT	NO	34	7	41		1	1	126	25	5,19	0,06	8,31	0,10
	5	OÚ / IBV / RÚ / INT	NO	15	3	18		1	1	126	25	2,29	0,03	3,67	0,04
	6	OÚ / IBV / RÚ / INT	NO	121	26	147		4	4	126	25	18,62	0,22	29,80	0,34
	7	OÚ / IBV / RÚ / INT	NO	12	3	15		1	1	126	25	1,92	0,02	3,06	0,04
	8	RÚ / INT	NO		649	649		17	17		25	16,65	0,19	26,64	0,31
	9	OÚ / IBV / RÚ / INT	NO	23	5	28		1	1	126	25	3,55	0,04	5,68	0,07
	10	OÚ / IBV / RÚ / INT	VO	149	32	181		5	5	126	25	22,93	0,27	36,69	0,42
	11	OÚ / IBV / RÚ / INT	VO	60	13	73		2	2	126	25	9,25	0,11	14,80	0,17
	12	OÚ / IBV / RÚ / INT	NO	11	2	13		1	1	126	25	1,66	0,02	2,66	0,03
	13	OÚ / IBV / RÚ / INT	NO	22	2	24		1	1	126	25	3,05	0,04	4,88	0,06
	14	OÚ / IBV / RÚ / INT	NO	66	5	71		1	1	126	25	8,97	0,10	14,35	0,17
	15	OÚ / IBV / RÚ / INT	VO	86	14	100		2	2	126	25	12,65	0,15	20,24	0,23

Tabuľka č. 7 - Bilancia potreby vody, VARIANT I. (NO, VO) - pokračovanie

MČ	FPB	Funkčné využitie územia / špecifikácia využitia	Obdobie	Počet obyv.	Počet pasantov	Merná jednotka			Počet zamest. / prac.pril.	Priemer. špecif. potreba vody, st.č.5.	Priemer. špecif. potreba vody, st.č.6	Priem. denná (Q _p)		Max. denná (Q _m)	
						Počet obyv. / pasantov	Počet zamest.	Počet prac.pril.				m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹	m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹
1	2	3	4	5.1	5.2	5	6.1	6.2	7	8	8	9	10	11	12
SPOLU			NO									369,38	4,28	591,00	6,84
z toho MČ 1			NO									277,31	3,21	443,69	5,14
z toho MČ 2			NO									92,07	1,07	147,31	1,71
SPOLU			VO									78,89	0,91	126,23	1,46
z toho MČ 1			VO									34,06	0,39	54,50	0,63
z toho MČ 2			VO									44,83	0,52	71,73	0,83
Celková potreba vody NO + VO												448,27	5,19	717,23	8,30
Celková redukovaná potreba vody			NO				**koef.	0,35				129,28	1,50	206,85	2,39
z toho MČ 1			NO				**koef.	0,35				97,06	1,12	155,29	1,80
z toho MČ 2			NO				**koef.	0,35				32,22	0,37	51,56	0,60
Celková redukovaná potreba vody			VO				**koef.	0,35				27,61	0,32	44,18	0,51
z toho MČ 1			VO				**koef.	0,35				11,92	0,14	19,08	0,22
z toho MČ 2			VO				**koef.	0,35				15,69	0,18	25,10	0,29
Celková reduk. potreba vody NO + VO												156,89	1,82	251,03	2,91

* v rozsahu 20% podlažných plôch

** redukovaná spotreba na základe prognózy vývoja vyjadrená koeficientom 0,35

MČ - miestna časť

FPB - funkčno-priestorový blok

Funkčné využitie územia :

OÚ / IBV / HBV - obytné územie / individuálne bytová výstavba / hromadná bytová výstavba

ZÚMŠ - zmiešané územie prevažne s mestskou štruktúrou

ZÚOB - zmiešané územie s prevahou pôch pre obytné budovy

RÚ / INT / EXT - rekreačné územie / intenzívne / extenzívne

VÚ / PRV / POV - výrobné územie / priemyselná výroba / poľnohospodárska výroba

Špecifikácia funkč. využitia :

IBV - individuálne bytová výstavba

HBV - hromadná bytová výstavba

OV - občianska vybavenosť

RV - rekreačná vybavenosť

RCHV - rekreačná chatová výstavba

OVP - obchodno-výrobné prevádzky

PDTZ - prevádzkové dopravné a technické zariadenia (§12 ods.(13) a) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

VSÚ - výrobné služby účelové (špecifické - súvisiace s pohrebníctvom, §15 ods. 7 zák.č. 131/2010 Z.z.)

INTENZIF - intenzifikácia územia

ZFV - zmena funkčného využitia

POH - pohrebisko

NO - návrhové obdobie K ROKU 2035

VO - výhľadové obdobie k roku 2050