



Bratislava 7. 8. 2003
Číslo: 2758/03-1.12/tč

R O Z H O D N U T I E

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydáva podľa § 10 ods. 1 a § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na základe zámeru „**Želovce - kanalizácia a ČOV**”, ktorý predložil navrhovateľ, obec Želovce, a po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť, „**Želovce - kanalizácia a ČOV**”, uvedená v predloženom zámere

s a n e b u d e p o s u d z o v a t'

podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

O D Ô V O D N E N I E

Navrhovateľ, obec Želovce, predložil Ministerstvu životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 7 zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len „zákon“) zámer „**Želovce - kanalizácia a ČOV**“.

Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 1 zákona, kapitola 10 - „Vodné hospodárstvo“ a položka č. 6 „Čistenie odpadových vód a kanalizačné siete“ do 100 000 ekvivalentných obyvateľov, podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré MŽP SR vykonalo podľa § 10 a 11 zákona.

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa MŽP SR podľa § 7 ods. 8 zákona upustilo od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. 2758/03-4.3/tč zo dňa 2.6.2003.

V rámci zisťovacieho konania MŽP SR rozoslalo zámer v zmysle § 8 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska týmto subjektom: Ministerstvu vnútra SR; Ministerstvu životného prostredia SR, odboru ochrany vód, Okresnému úradu vo Veľkom Krtíši, odboru životného prostredia, odboru zdravotníctva - štátному okresnému hygienikovi, odboru civilnej ochrany obyvateľstva, odboru iných odvetvových vzťahov, odboru pozemkovému, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, odboru dopravy a cestného hospodárstva; Obecnému úradu v Želovciach; Obecnému úradu v Záhorciach; Slovenskej agentúre životného prostredia v Banskej Bystrici; Krajskému úradu v Banskej Bystrici a Ministerstvu pôdohospodárstva SR.

Žiadny zo zainteresovaných subjektov, ktoré sa k zámeru vyjadrili, nemala odmietavé stanovisko a netral na ďalšom posudzovaní navrhovanej činnosti.

Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie splaškovej kanalizácie v obci Želovce s privedením odpadových vód na ČOV Záhorce (rozšírenie o 1 307 EO). Stavba je situovaná v katastrálnom území Želovce a Záhorce. V súčasnosti sú odpadové vody zachytávané v žumpách, septikoch alebo priamo vypúšťané do Čegovského potoka. Stavba je členená na 2 etapy. V I. etape sa vybuduje splašková kanalizácia v obci Želovce aj

s čerpacou stanicou na prečerpávanie odpadových vôd z celej obce. V II. etape sa rieši rozšírenie ČOV Záhorce do budovaním dvoch reaktorov a terciárneho stupňa čistenia. Mechanické čistenie bude zabezpečené na ručných hrubých a jemných radliciach. Zhrabky budú odvádzané na odvodňovaciu plochu a odtiaľ do kontajnera. Vody po mechanickom predčistení budú odvádzané do čerpacej komory rozdelenej nornými stenami. V rámci rekonštrukcie, intenzifikácie a rozširovania ČOV budú osadené výkonnejšie čerpadlá. Biologické čistenie zabezpečia 2 novozabudované biologické reaktory. Terciárne čistenie predstavuje biologický rýchlofilter. Celá kanalizačná sieť (tlaková a gravitačná) je navrhovaná z PVC rúr v dĺžke 8 096 m. Súčasťou kanalizácie bude čerpacia stanica, bezpečnostný preliv s vyústením do Krtísskeho potoka cez výustný objekt, lomová šachta v areáli ČOV a prípojky k RD. Na potrubí bude osadených celkom 8 šácht. Recipientom pre vypúšťanie vyčistených odpadových vôd je tok Krtíš. Navrhovaná stavba sa bude nachádzať v území s prvým stupňom ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Prevádzkou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá závažný vplyv na životné prostredie dotknutého územia.

MŽP SR na základe uvedených skutočností a ďalších informácií obsiahnutých v zámere, s prihliadnutím na opatrenia navrhnuté na odstránenie a zmierenie nepriaznivých vplyvov, ako aj na stanoviská zainteresovaných orgánov štátnej správy, dotknutej obce a odborných inštitúcií, rozhodlo ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.


Zo stanovísk doručených k zámeru však vyplynuli niektoré konkrétné požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

- vzhľadom na existujúce brehové a sprievodné porasty vodného toku Krtíš je potrebné minimalizovať zásahy do drevinovej vegetácie;
- prispôsobiť architektúru nového objektu rozšírenia ČOV architektúre jestvujúcej ČOV;
- doplniť BPEJ a výskyt hydromelioračných zariadení;
- v I. etape vybudovať kanalizáciu v takom rozsahu, aby po jej prepojení na ČOV nedošlo k preťaženiu ČOV Záhorce;
- v II. etape spolu s rozšírením kanalizačnej siete zabezpečiť aj rozšírenie kapacity ČOV pre kompletné čistenie odpadových vôd obce Záhorce a Želovce;
- pri trasovaní kanalizačného zberača a objektov na ňom rešpektovať vodovodné potrubie – prívod vody Želovce – Záhorce, miestne rozvody vody v Želovciach a v Záhorciach a vyprojektované rozvody vody s platným územným a stavebným povolením zahrnuté do III. Stavby „Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou“;
- zabezpečiť ochranu čerpadiel v čerpacích staniciach pred mechanickým znečistením ;
- zabezpečiť tesnosť tlakového potrubia a tlakové skúšky;
- zabezpečiť stabilizáciu kalu s vekom kalu nad 25 dní.

P O U Č E N I E

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.




Ing. Viera Husková
riaditeľka odboru posudzovania vplyvov
na životné prostredie

Doručuje sa: Obec Želovce, 991 06 Želovce