



Bratislava 4.7. 2003
Číslo: 1879/03-4.3/dv

ROZHODNUTIE

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydáva podľa § 10 ods. 1 a § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, po uskutočnení zisťovacieho konania na základe zámeru „**Šurany – Nitriansky Hrádok a Kostolný Sek – kanalizačná siet**“, predloženého navrhovateľom, mestom **Šurany**, toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť, „**Šurany – Nitriansky Hrádok a Kostolný Sek – kanalizačná siet**“, uvedená v predloženom zámere

s a n e b u d e p o s u d z o v a t'

podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Pre uvedenú činnosť je preto potrebné požiadať povoľujúci orgán o povolenie podľa osobitných predpisov.

ODÔvodnenie

Navrhovateľ, mesto **Šurany**, predložil Ministerstvu životného prostredia SR (ďalej len „**MŽP SR**“) v zmysle § 7 zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len „**zákon**“), zámer činnosti „**Šurany – Nitriansky Hrádok a Kostolný Sek – kanalizačná siet**“, na základe ktorého MŽP SR vykonalо zisťovacie konanie podľa § 10 a § 11 zákona.

Podľa § 2 prílohy č. 1 zákona patrí činnosť do kapitoly č. 10 - Vodné hospodárstvo, položka č. 6 – Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete, časť B – **zisťovacie konanie** (do 100 000 ekvivalentných obyvateľov).

Účelom stavby je odvedenie splaškových odpadových vôd z mesta Šurany m. č. Nitriansky Hrádok a Kostolný Sek do existujúcej čistiarne odpadových vôd (ďalej len „**ČOV**“) Šurany a po vyčistení do recipientu vodného toku Stará Nitra. ČOV v súčasnom stave zabezpečuje čistenie odpadových vôd z mesta Šurany, pričom je kapacitne schopná zabezpečiť čistenie odpadových vôd z vyššie spomínaných mestských častí. ČOV Šurany je projektovaná na 27 933 EO, momentálne je kapacita využitá na 59 %, po napojení m. č. Nitriansky Hrádok a Kostolný Sek (11 707 obyvateľov) by kapacita ČOV bola využívaná na 64,8%. Kanalizačná sieť bude budovaná ako gravitačná a tlaková v závislosti od konfigurácie terénu, počet čerpacích staníc je 10.

Výstavba kanalizácie je navrhovaná v jednom variantnom riešení. MŽP SR podľa § 7 ods. 8 zákona upustilo od požiadavky variantného riešenia.

MŽP SR v rámci zisťovacieho konania zaslalo zámer v zmysle § 8 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska príslušným orgánom, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci.

Zo stanovísk doručených k zámeru zároveň vyplynuli aj nasledujúce požiadavky, ktoré je potrebné zohľadniť v procese konania o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov:

- dodržiavať parametre a kapacitu ČOV Šurany v súlade s platnou legislatívou, v opačnom prípade sa podieľať na jej intenzifikácii, modernizácii a rekonštrukcii;
- doplniť údaje o dočasnom zábere pôdy, výmera, resp. údaj o BPEJ;
- v grafickej časti doplniť mapu širších vzťahov (1:10 000);
- údaje o vstupoch doplniť o odpady, ktoré vzniknú pri výstavbe kanalizácie a nakladať s nimi v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.

V porovnaní so súčasným stavom, t. j. nulovým variantom, realizáciou navrhovanej činnosti sa vyrieši problém v oblasti zneškodňovania splaškových odpadových vód čo povedie k skvalitneniu ŽP a odstráni sa riziko ohrozenia podzemných vód a povrchových vód.

Na základe uvedených skutočnosti a ďalších informácií uvedených v zámere, po zhodnotení rozsahu a povahy navrhovanej činnosti, jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, stavu využitia územia a únosnosti prírodného prostredia a s prihliadnutím na stanoviská zainteresovaných orgánov štátnej správy a dotknutej obce a akceptovateľnosť ich pripomienok v konaní o povolení činnosti podľa osobitných predpisov MŽP SR rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P O U Č E N I E

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.



Ing. Viera Huskova
riadička odboru posudzovania vplyvov
na životné prostredie

Doručuje sa: Mesto Šurany, Námestie hrdinov č.1, 942 01 Šurany