



Senginer SK, s.r.o.  
Jiráskova 2  
851 01 Bratislava

Bratislava, 20. januára 2014

**Stavba „Obytná zóna Bratislava – Rača - Záhumenice, parc. č. 297/1,2,4,7,8,58,59,60, 302/1, k.ú. Bratislava – Rača“.**

**Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie.**

Vážený pán Ing. Spišiak,

Vaším listom zo dňa 06.01.2014 nám predkladáte na vyjadrenie dokumentáciu horeuvedenej stavby. V projektovej dokumentácii riešite pripojenie objektov s výkonovou bilanciou  $P_i=1363\text{kW}$  čo je  $P_p=383,8\text{kW}$  z nových distribučných NN rozvodov napojených na trafostanicu TS1762.

spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. si Vám dovoľuje zaslať nasledovné stanovisko:

**Z hľadiska rozvoja siete energetiky s predkladanou dokumentáciou predmetnej stavby – „Obytná zóna Bratislava – Rača - Záhumenice, parc. č. 297/1,2,4,7,8,58,59,60, 302/1, k.ú. Bratislava – Rača“ (investor ATOPS, s.r.o., Lombardíniho 17, Bratislava) ako dokumentáciou pre územné rozhodnutie v zásade**

**„s ú h l a s í m e“,**

**za predpokladu splnenia nasledovných podmienok zapracovaných v ďalšom stupni PD:**

1. Napojenie objektov bude z nových distribučných NN rozvodov napájaných z TS1762-000. Nové distribučné rozvody budovať káblom typu NAYY-J 4Bx240mm<sup>2</sup>. Rozpojovacie skrine použiť od výrobcu HASMA. Technické riešenie pripojenia nových distribučných rozvodov konzultovať s príslušným špecialistom správy energetických zariadení.
2. Pri spracovaní projektovej dokumentácie použiť iba materiály schválené Vlastníkom. Katalóg schválených materiálov Vlastníka je prístupný na internetovej adrese Vlastníka:  
[http://apps.skupinazse.sk/go\\_url.php?url=contents/documents/katalog.rar](http://apps.skupinazse.sk/go_url.php?url=contents/documents/katalog.rar)

1/3

Ing. Peter NÁHLY, Vedúci správy energetických zariadení BA, tel.: +421-(0)2-5061 3151, fax: +421-(0)2-5061 3191, peter.nahly@zse.sk  
Ing. Peter SCHNEIDER, Špecialista správy energetických zariadení, značka: CZ 4205/2014, tel.: +421-(0)2-5061 3121, peter.schneider@zse.sk  
Na vedomie: 221/Sch Príloha: PD