OKRESNÝ ÚRAD BYTČA

odbor starostlivosti o životné prostredie
Zámok 104, 014 01 Bytča

SEVAK a.s.
Bôrická cesta 1960
Žilina
010 57

Vaš list/zo dňa:	Naša číslo:	Vybavuje/linka:	Bytča
20765/2014	OU-BY-OSZP-Z/2015/000007/Koc	RNDr. Kocincová Tel: 041/5523323,	18.02.2015

Vec
„Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča „– vyjadrenie podľa § 18, ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Listom doručeným dňa 19. 12. 2014 a doplneným dňa 05.01.2015 ste predložili na Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 18 ods. 7) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) **Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča “.**

Umiestnenie navrhovanej činnosti je v Žilinskom kraji, okrese Bytča, obec Bytča, Kotešová, Veľké Rovné, Kolárovice, Petrovice, Štiavnik a Hvozdnica.
Cieľom posudzovanej činnosti je zabezpečiť plynulé a bezpečné odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a zásobovanie pitnou vodou verejným vodovodom v zastavanom území mesta Bytča a v obciach Kotešová, Veľké Rovné, Kolárovice, Petrovice, Hvozdnica a Štiavnik.

Účelom projektu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča “ na úseku odkanalizovania a čistenia odpadových vôd je zvýšenie počtu ekvivalentných obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu a zabezpečenia

odpovedajúceho odvádzania a čistenia odpadových vôd v súlade s požiadavkami Smernice 91/271/EHS a záväzkami Slovenskej republiky voči EU:

Riešené aglomerácie sú vedené na zozname aglomerácií Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd ako aglomerácie nedosahujúce súladu s uvedenou smernicou. Obe aglomerácie sa nachádzajú v území legislatívnej ochrany vôd, a síce v oblasti Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO) Beskydy - Javorníky a v povodí vodárenských tokov Petrovička a Štiavnik.

Realizáciou predkladaného projektu bude zabezpečené:

a) v aglomerácii Bytča pripojenie 7 948 nových obyvateľov čo v percentuálnom vyjadrení spolu s už pripojenými obyvateľmi predstavuje pripojenie 80,12 % existujúcich producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu,
b) v aglomerácii Hvozdnica pripojenie 3 193 nových obyvateľov čo v percentuálnom vyjadrení spolu s už pripojenými obyvateľmi predstavuje pripojenie 80,55 % existujúcich producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu,
c) súlad ČOV so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Zámer „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“ bol ukončený v zisťovacom konaní rozhodnutím MŽP SR pod č. 2477/04-1.6/mv zo dňa 28. 10. 2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.11.2004.

Rozšírenie rozsahu činnosti, ktorý je predmetom oznámenia o zmene :

VEĽKÉ ROVNÉ - SO 41 – kanalizácia Veľké Rovné - Stoka „A2“ – úprava vedenia trasy kanalizácie

Táto zmena bola vyvolaná neočakávanou kolíziou s existujúcim plynovodom a vodovodom.
Stoka „A-2“ za šachtou Š296 prekrižuje miestny potok a bude zaústená do šachty Š33 na stoke. A“. Stoka „A-2“ začína pri potravinách vedľa sídliska.

VEĽKÉ ROVNÉ SO 05- vodovod Veľké Rovné- Rad „VR-3-5-8“ Doplnenie vodovodu dĺ. 168,0 m

V súbehu so stokou „A-2“ bude vybudovaný nový vodovodný rad „VR-3-5-8“ dĺžky 168,0m, ktorý nebol predmetom pôvodného rozsahu výstavby.

PETROVICE - SO 52 - kanalizácia Petrovice - Stoka „A4, A5, A6“ –Nová trasa stoky „A4“-205m, „A5“-184,0m, „A6“-131,0m. Združené prípojky P1, P2. „P1“-84,4m, „P2“ -72,0 m.

Na žiadosť starostu obce boli doplnené nad rámec pôvodného rozsahu tri nové stoky „A4“ dĺžky 205,0m, „A5“ dĺžky 184,0m, „A6“ dĺžky 131,0m a taktiež dve združené prípojky „P1“ dĺžky 84,4m a „P2“ dĺžky 72,0m. Všetky tieto stoky a združené prípojky pokrývajú južnú časť obce na pravom brehu potoka. Ide o pravostranné prítoky hlavnej stoky „A“.

KOTEŠOVÁ SO 31- kanalizácia Kotešová - Stoka „A-1.časť, A3-1“ Zmena trasy „A-1.časť“ od Š3 po Š15. Navrhovaná prekládka vodovodu HDPE PE100 PN10 140x9,3mm-603,3m v súbehu s „A-1.časť“. Zmena trasy vedenia kanalizácie na stoke „A3-1“ od Š285 po Š348. Stoka „A3-2“-zrušená. Navrhovaná vodovodná vetva HDPE PE100 PN10 90x5,4mm-127,3m v súbehu s „A3-1“

Na žiadosť starostu obce bude úsek stoky „A-1.časť“ medzi šachtami Š3-Š15 na začiatku obce smerom od Hliníka nad Váhom preložený do priľahlej asfaltovej komunikácie. Tento úsek stoky bol v pôvodnom návrhu pripoložený do koridoru k existujúcemu vodovodu, ktorý je vedený v nespevnenej ploche vo vzdialenosti cca. 10-15m od krajnice komunikácie. Medzičasom však došlo k vymedzeniu tohto územia na individuálnu bytovú výstavbu. Z tohto dôvodu bude aj existujúci vodovod preložený spoločne s navrhovanou kanalizáciu do priľahlej asfaltovej komunikácie, aby bolo možné toto územie plnohodnotne bez obmedzení využiť na individuálnu bytovú výstavbu.

Na žiadosť starostu obce bude úsek stoky „A3-1“ medzi šachtami Š285-Š348 preložený z hlavnej komunikácie do vedľajšej komunikácie poza Rezbár. Týmto riešením bude možné odkanalizovať aj rodinné domy č. 492, č. 494, č. 495 a z technického riešenia bude možné vypustiť stoku „A3-2“. Pre spomínané rodinné domy bude zároveň spoločne s kanalizačnou stokou vybudovaná aj vodovodná vetva D90 dĺžky 127,3m.

HVOZDNICA - SO 72 kanalizácia Hvozdnica - Stoka „A“ – Zmena trasy stoky „A“ od Š37 po Š40

Táto zmena bola vyvolaná jednoduchšou realizáciou križovania potoka pri RD č. 220 a č. 373, ktorá bola z pohľadu zhotoviteľa vhodnejšia o cca. 30m vyššie smerom proti prúdu potoka.

ŠTIAVNIK SO 71 - kanalizácia Štiavnik – Stoka „ŠTC-1, ŠTC-2, ŠTC-3, ŠTC-4, ŠTC4-1“- Zmena smerového a výškového vedenia stôk

V tomto prípade sa jedná predovšetkým o zmenu nivelety a s tým súvisiacu potrebu presmerovania stôk, ktorá bola vyvolaná nepredvídateľnými kolíziami s plynovodom. Skutočná poloha plynovodu bola odlišná od pôvodne poskytnutých podkladov od SPP, z ktorých vychádzala projektová dokumentácia. Tieto stoky sú lokalizované na rozhraní katastrálnych území obcí Hvozdnica a Štiavnik na pravom brehu potoka.

Podľa prílohy č. 8 zákona patrí navrhovaná zmena činnosti **„Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča “** do odvetvia **kategórie č. 10 – Vodné hospodárstvo, pol. č. 6 – Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete od 2 000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov v zisťovacom konaní**.

Na základe vykonaného posúdenia **Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti** „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča**“** Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie vydáva podľa § 18, ods. 5) zákona pre navrhovateľa **Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina** nasledovné vyjadrenie:

Zmena navrhovanej činnosti

„Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča “

nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania v zmysle § 18 ods. 5) zákona.

Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, posúdil **Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča “** navrhovateľa **Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina** z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej zmeny činnosti, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

V rámci navrhovanej stavby nebude dochádzať k negatívnym vplyvom na životné prostredie, v dotknutom území sa nenachádzajú územia európskeho významu ani nezasahuje do chráneného vtáčieho územia európskeho významu tvoriaceho sústavu chránených území NATURA 2000. V dotknutom území platí 1. stupeň územnej ochrany prírody a a krajiny.

Proti navrhovanej zmene občania nevzniesli žiadne pripomienky. Dotknuté obce vo svojich stanoviskách : Obec Štiavnik listom zn. 41/2015 zo dňa 15.01.2015, Obec Petrovice listom zn. 3/2013 zo dňa 27.01.2015, Obec Kotešová listami zn. 24/2015 zo dňa 14.01.2015 a zo dňa 02.02.2015, Obec Veľké Rovné listom zn. 21-1/2015 –Sv zo dňa 27.01.201 súhlasili s predmetnou zmenou bez pripomienok. Obec Hvozdnica listom č. 24/2015 zo dňa 26.01.2015 za pripomienky doriešenia napojenia nižšie postavených parciel a správca toku Štiavnik nemá ku križovaniu potoka pripomienku. Obec Hvozdnica listom č. 112/2015 zo dňa 18.02.2015 na základe odsúhlasenia nového riešenia s navrhovateľom Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., nemá k navrhovanej zmene pripomienky.

Toto vyjadrenie je podkladom pre konanie pre vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

RNDr. Beáta Kocincová
vedúca odboru