

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Dlhá 3, 971 01 Prievidza

OU-PD-OSZP-2015/005702-011
Vybavuje: RNDr. Elena Tulisová

V Prievidzi 17.03.2015

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti Investičný podiel GO 2015 BL.1,2 ENO B, ktorej navrhovateľom je spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO 35829052 na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l:

Navrhovaná činnosť **Investičný podiel GO 2015 BL.1,2 ENO B**, uvedená v predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti (spracovateľ ENVIROSAN, spol. s r. o., Školská 2, 976 13 Slovenská Ľupča, február 2015), ktorej navrhovateľom je spoločnosť **Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO 35829052**

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné **rešpektovať nasledovné podmienky:**

1. Do projektovej dokumentácie a žiadosti o zmenu integrovaného povolenia zapracovať nasledovné požiadavky:

a) podrobné vyhodnotenie, že použitá technika bude spĺňať parametre BAT (pri projektovaní

a povoľovaní spaľovacieho zariadenia sa vychádza z referenčného dokumentu IPKZ (IPPC) BREF „Referenčný dokument o najlepších dostupných technikách pre veľké spaľovacie zariadenia“, European IPPC Bureau Sevilla),

b) vyšpecifikovať spôsob zabezpečenia požiadaviek na riešenie ochrany ovzdušia vrátane monitorovania (stále meracie miesto na meranie emisií, zisťovanie a preukazovanie údajov o dodržaní určených emisných limitov a podmienok prevádzkovania a pod.),

c) princíp činnosti automatického monitorovacieho systému na monitorovanie emisií a úrovne znečisťovania ovzdušia,, snímanie, vyhodnocovanie, zber a archiváciu nameraných údajov, umiestnenie automatického monitorovacieho systému.

2. Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

3. Počas výstavby i počas prevádzky dodržiavať prípustné hodnoty hluku a vibrácií v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ, spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO 35829052 (ďalej len navrhovateľ) predložil dňa 24.02.2015 listom zo dňa 24.02.2015 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad Prievidza, OSŽP) podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Investičný podiel GO 2015 BL.1,2 ENO B (ďalej len oznámenie o zmene), ktoré vo februári 2015 vypracovala spoločnosť ENVIROSAN, spol. s r. o., Školská 2, 976 13 Slovenská Ľupča, na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rekonštrukcia jestvujúcich blokov 1,2 ENO B v závode Elektrárne Nováky spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava (ďalej len SE-ENO) za účelom zníženia poruchovosti, predĺženia životnosti blokov a zníženia emisií na úroveň požadovanú smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/ EÚ o priemyselných emisiách.

Pôvodná činnosť bola v roku 2005 pod názvom Obnova ENO B – blok 125 MW hodnotená v zisťovacom konaní podľa vtedy platného zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Po ukončení zisťovacieho konania vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava rozhodnutie č. j. 4153/04-1.9/vh zo dňa 25.01.2005, v ktorom rozhodlo, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať.

Nulový variant

SE-ENO s celkovým inštalovaným elektrickým výkonom 518 MW je tepelnou elektrárnou pracujúcou na báze spaľovania hnedého uhlia. Výroba elektrickej energie v tejto elektrárni pozostáva z dvoch prevádzok - ENO A a ENO B. Prevádzku ENO B tvoria štyri bloky (bloky 1,2 ENO B a bloky 3,4 ENO B) s celkovým elektrickým výkonom 440 MW. Bloky 1,2 ENO B boli uvedené do prevádzky v roku 1964 a majú výkon po 110 MWe.

V období rokov 1990 -1994 bola na blokoch 1,2 ENO B realizovaná kompletná generálna oprava, ktorá pozostávala z výmeny klasických varných systémov na

kotloch s ťažkou výmurovkou za moderné systémy s membránovými stenami. Bol doplnený piaty mlecí okruh, inštalované nové vysokoúčinné štvorsekciové elektroodlúčovače popolčeka a kontinuálny systém merania emisií. Na kotloch bolo realizované pásmové spaľovanie na dosiahnutie nižších hodnôt emisií NO_x. Súbežne s rekonštrukciou oboch blokov sa zabezpečila výstavba odsírovacieho zariadenia, ktoré bolo uvedené do trvalej prevádzky v roku 1998.

Z dôvodu nutnosti dodržiavania emisných limitov, zisťovania množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok a ich nepretržitého sledovania, sú na spalínovodoch blokov 1,2 ENO B a odsírenia nainštalované emisné merania. Podľa platných právnych predpisov sú všetky nainštalované meracie zariadenia emisií v SE-ENO zaradené do skupiny automatických monitorovacích systémov (AMS).

Bloky sú schopné pracovať v regulačnom pásme zodpovedajúcemu elektrickému výkonu 60 - 110 MW s trendom zmeny výkonu 2 MW/min. Bloky 1,2 ENO B sú zapojené do systému rozvodu tepla.

Popis zmeny navrhovanej činnosti

Zmena navrhovanej činnosti spočíva v rekonštrukcii existujúcich blokov 1,2 ENO B za účelom zníženia poruchovosti, predĺženia životnosti blokov a zníženia emisií na úroveň požadovanú smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/ EÚ o priemyselných emisiách. Navrhovaná zmena pozostáva z :

- a) primárnych a sekundárnych opatrení, ktoré budú vykonané na kotloch K1 a K2 za účelom dosiahnutia požadovaných hodnôt emisných limitov NO_x menej ako 200 mg.m⁻³ (DENOX),
- b) rekonštrukcie elektrostatických odlúčovačov za účelom zníženia emisií TZL,
- c) rekonštrukcie absorbéra odsírovacieho zariadenia za účelom zníženia emisií SO₂,
- d) výmeny automatizovaných monitorovacích systémov sledujúcich množstvo emisií SO₂, NO_x, CO, CO₂ v dymovodoch blokov 1, 2 ENO B (okrem TZL) a množstvo emisií SO₂, NO_x, CO, CO₂, TZL v dymovode za odsírením spalín blokov 1, 2 ENO B.

DENOX

- a) Úpravy na technológii kotlov K1 a K2 – primárne opatrenia

Úprava spaľovacieho procesu si vyžiada nasledovné úpravy:

- výmenu práškových horákov a práškovodov, vrátane výhybov v spaľovacej komore,
- v nevyhnutnom rozsahu výmenu potrubia sekundárneho vzduchu a prispôsobenie novým horákom,
- demontáž pôvodného potrubia a dýz terciárneho vzduchu,
- na základe výsledkov z modelovania realizácia umiestnenia terciárnych dýz a príslušného potrubia terciárneho vzduchu,
- vytvorenie otvorov v spodnej časti spaľovacej komory pre umiestnenie dýz spodného vzduchu, ku ktorým bude privedený vzduch.

- b) Zariadenie SNCR pre K1 a K2 – sekundárne opatrenia

Sekundárne opatrenia sú technikou koncovej redukcie zameranej na znižovanie koncentrácie vzniknutých oxidov dusíka v odchádzajúcich spalínach. Jedná sa o selektívnu nekatalytickú redukciu (SNCR), ktorou je reakcia redukčného činidla (v tomto prípade močoviny) s oxidmi dusíka (NO, NO₂) prebiehajúca pri teplotách od 850 - 1100 °C. Dosiahnuteľný rozklad tejto celkovej reakcie, resp. rozsah vedľajšej reakcie je silne závislý od reakčnej teploty. Ku vstreku sú použité špeciálne veľmi jemne rozprašujúce dýzy umiestnené na nosných vstrekovacích kopijach. Redukčný roztok tvorí močovina, ktorá sa

ešte pred nástrekom do kotla riedi procesnou vodou a potom je vstrekaná spolu s tlakovým rozprašovacím vzduchom s tlakom približne 6 barov do spaľovacej komory. Technológia je bezodpadová, výslednými produktmi chemickej reakcie je plynny N_2 , CO_2 a H_2O vo forme pary. Výsledné produkty chemickej reakcie sú prirodzenou súčasťou atmosféry.

ELEKTROSTATICKE ODLUČOVAČE – ZNÍŽENIE HODNÔT TZL

Rekonštrukcia elektrostatických odlučovačov (EO) sa bude realizovať na výrobných blokoch 1,2 ENO B v rozsahu výmeny všetkých hlavných technických komponentov a zariadení vo vnútorných častiach v komorách EO, vrátane kompletnej výmeny elektrických zariadení a lokálnych riadiacich systémov s priamou nadväznosťou na zabezpečovanie celého procesu odlučovania TZL v EO za účelom splnenia legislatívnych požiadaviek a opatrení stanovených smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/ EÚ o priemyselných emisiách a vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší s dosiahnutím maximálnej povolenej hodnoty TZL na výstupe z EO pod 20 mg/Nm³.

Fyzikálny princíp odlučovania TZL sa nemení, ale po technickej stránke je rozsah rekonštrukcie navrhnutý tak, aby sa plne využili vnútorné priestory jestvujúci skriň EO a podperných a oceľových konštrukcií. Vymenené budú vnútorné aktívne časti EO s opravou obvodového plášťa. Vstupné a výstupné konštrukčné prvky s pripojením na jestvujúce dymovody ostanú pôvodné. Elektrostatické odlučovače popolčeka blokov 1,2 ENO B zostanú zachované so súčasným technickým riešením ako horizontálne, komorové odlučovače z hľadiska konštrukčného riešenia ako štvorsekciové v paralelnom usporiadaní v rámci príslušného výrobného bloku.

ODSÍROVACIE ZARIADENIE – ABSORBÉR

- Úprava absorbéra si vyžiada nasledovné úpravy v hornej časti – sprchovej veži:
- inštalácia nového odlučovača kvapiek, demontáž rovinných odlučovačov jemnej a hrubej akcie a ich nahradenie novým typom strieškových odlučovačov,
 - rekonštrukcia rozstrekového systému výmenou dýz typu Helix za nový tangenciálny typ,
 - demontáž rozstrekovej roviny HTD 20,
 - zaslepenie prírubov na vstupe do rozstrekových potrubí rozstrekovej roviny HTD 20 vo vnútri absorbéra a zároveň zaslepenie príruby na saní čerpadla HTD 20,
 - montáž novej roviny typu Tray – pasívna odlučovacia rovina.

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území Zemianske Kostolany, v areáli navrhovateľa, na pozemkoch registra C katastra nehnuteľností s parcelnými číslami 1031/52, 1031/206, 1031/207, 1031/220 a 1031/312.

Keďže oznámenie o zmene obsahovalo všetky náležitosti podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní, Okresný úrad Prievidza, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 25.02.2015 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná činnosť Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadu Zemianske Kostolany (ďalej len navrhovaná činnosť) je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená do kapitoly č. 2 – Energetický priemysel, položky č. 1 Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spaľovanie s tepelným výkonom, časti B – od 50MW do 300 MW a v zmysle § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 23 ods 1 zákona o posudzovaní zaslal oznámenie o zmene dotknutej obci (obec Zemianske Kostol'any), rezortnému orgánu (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Bratislava), povoľujúcemu orgánu (Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica) a dotknutým orgánom (Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi). Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil na webovom sídle <http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/investicny-podiel-go-2015-bl-1-2-eno-b> oznámenie o zmene a informáciu pre verejnosť.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Prievidza, OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1.1. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-PD-OSZP-2015/005925 zo dňa 02.03.2015 – k predloženému oznámeniu z hľadiska odpadového hospodárstva nemá pripomienky.

1.2. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-PD-OSZP-2015/005975-002 zo dňa 06.03.2015 – s oznámením o zmene činnosti z hľadiska ochrany ovzdušia súhlasí bez pripomienok.

1.3. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-PD-OSZP-2015/005873 zo dňa 27.02.2015 – k predloženému oznámeniu o zmene nemá pripomienky.

1.4. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-PD-OSZP-2015/005936-002 zo dňa 27.02.2015 – uvádza, že navrhovaná činnosť bude realizovaná mimo chránených území v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny), mimo území medzinárodného významu, mimo území európskej siete chránených území Natura 2000 a v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny v území platí prvý stupeň ochrany.

Nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, list číslo B/2015/303-PPL/15919 zo dňa 10.03.2015 – okrem iného uvádza, že pri realizácii navrhovanej činnosti nie je predpoklad výrazných negatívnych vplyvov na verejné zdravie v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon o ochrane verejného zdravia), preto súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti. Požaduje dodržať nasledovné podmienky:

- pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- počas výstavby i počas prevádzky dodržiavať prípustné hodnoty hluku a vibrácií v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

Dodržiavanie limitných hodnôt zdraviu škodlivých faktorov v pracovnom prostredí po uvedení do činnosti bude v plnej kompetencii úradu.

3. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Bratislava, list číslo 12506/2015 - 4130-12619 zo dňa 06.03.2015 – k oznámeniu o zmene nemá pripomienky.

4. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, list číslo 3121-7086/47/2015/Pav zo dňa 10.03.2015 - na základe údajov uvedených v oznámení o zmene navrhovanej činnosti sa realizáciou predmetnej činnosti nepredpokladá významné ovplyvnenie súčasného stavu životného prostredia, preto nemá námietky k odsúhlaseniu navrhovanej činnosti za nasledovných požiadaviek, ktoré budú zapracované do projektovej dokumentácie a žiadosti o zmenu integrovaného povolenia:

- a) podrobne vyhodnotiť, že použitá technika bude spĺňať parametre BAT (pri projektovaní a povoľovaní spaľovacieho zariadenia sa vychádza z referenčného dokumentu IPKZ (IPPC) BREF „Referenčný dokument o najlepších dostupných technikách pre veľké spaľovacie zariadenia“, European IPPC Bureau Sevilla),
- b) vyšpecifikovať spôsob zabezpečenia požiadaviek na riešenie ochrany ovzdušia vrátane monitorovania (stále meracie miesto na meranie emisií, zisťovanie a preukazovanie údajov o dodržaní určených emisných limitov a podmienok prevádzkovania a podobne),
- c) princíp činnosti automatického monitorovacieho systému na monitorovanie emisií a úrovne znečisťovania ovzdušia (ďalej AMS), snímanie, vyhodnocovanie, zber a archivácia nameraných údajov, umiestnenie AMS.

Verejnosť záujem na navrhovanej činnosti v zmysle § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní neprejavila a písomné stanovisko k oznámeniu o zmene podľa § 29 ods. 9 nedoručila.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom zobral do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a skutočnosť, že zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do chránených území európskeho významu Natura 2000. Pri rozhodovaní použil kritériá podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 92/2011/EC o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská rezortného orgánu, povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov a dotknutej obce. K oznámeniu o zmene bolo doručených celkom 7 stanovísk a vyjadrení. Všetky zúčastnené subjekty vyjadrili kladný postoj k zmene navrhovanej činnosti a z ich stanovísk nevyplývalo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti. Okresný úrad Prievidza, OSŽP akceptoval opodstatnené požiadavky, pripomienky a odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach a Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Banská Bystrica, ktoré boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi ani obec Zemianske Kostolany svoje písomné stanoviská k oznámeniu o zmene nedoručili. V zmysle § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko. Rovnako verejnosť písomné stanovisko k oznámeniu o zmene nedoručila.

Na základe preskúmania a zhodnotenia zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v oznámení o zmene s použitím kritérií pre zisťovacie konanie uvedených v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní a s prihliadnutím na stanoviská podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní Okresný úrad Prievidza, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhá 3, 971 01 Prievidza v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Doručuje sa

1. Slovenské elektrárne, a. s., Ing. Milan Bugár, riaditeľ závodu SE ENO, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava

Na vedomie

1. Obec Zemianske Kostol'any, 972 43 Zemianske Kostol'any
2. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Jedorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica
3. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
4. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy, štátnej správy odpadového hospodárstva, Dlhá 3, 971 01 Prievidza
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická 4, 971 01 Prievidza