OKRESNÝ ÚRAD ROŽŇAVA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Šafárikova 17, 048 01 Rožňava

Číslo spisu: OU-RV-OSZP-2015/003911 Rožňava 23.03.2015

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Rožňava") ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení so zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 24/2006 Z.z.), vydáva podľa § 29 ods. 1 a 7 zákona č. 24/2006 Z. z. na základe zámeru navrhovanej činnosti **„Rožňava – ČOV- intenzifikácia"**, ktorú predložila Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, a po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť **„Rožňava – ČOV- intenzifikácia "** uvedená v predloženom zámere

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať povoľujúci orgán o povolenie podľa osobitných predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Spoločnosť Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, predložila Okresnému úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušnému orgánu podľa § 22 a 56 zákona č. 24/2006 Z. z. zámer navrhovanej činnosti „Rožňava – ČOV- intenzifikácia".

Účelom navrhovanej činnosti je intenzifikácia jestvujúcej ČOV v Rožňave. Intenzifikácia sa vyžaduje v súvislosti s vybudovaním kanalizácie v meste Rožňava a v jej mestských častiach (v roku 2013) a tiež so súčasným a výhľadovým nárastom počtu obyvateľov v meste Rožňava a priľahlých obciach. Intenzifikovaná ČOV bude mechanicko-biologická s mechanickým predčistením, jemnobublinnou aktiváciou, s nitrifikáciou a denitrifikáciou vrátane mechanického odvodnenia kalu a odstraňovania fosforu. Objekty ČOV a kanalizácie sú v prevažnej miere podzemného charakteru, ktoré nevyžadujú architektonické riešenie. Nadzemné objekty budú riešené so sedlovou strechou. Po stavebnej stránke sú riešené z bežných stavebných materiálov. Stavebno technické riešenie je navrhnuté