



MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

812 35 BRATISLAVA, NÁMESTIE LUDOVITA ŠTÚRA 1

SVS - inžiniering, s.r.o. Žilina

Doručené: 17 -02- 2005

Číslo: 365 Pril.

Pridelené na:



Bratislava 14. 2. 2005  
Číslo: 3574/04-1.6/mv

## ROZHODNUTIE

Ministerstvo životného prostredia SR podľa s § 57 ods. 1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na základe rozkladu podanému podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku **Severoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Žilina** listom zo dňa 21. 1. 2005, ktorá je navrhovateľom pripravovanej činnosti **Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava**, proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia SR č.3574/04-1.6/mv zo dňa 5.1.2005 vydanému v zisťovacom konaní pripravovanej činnosti podľa § 10 a § 11 zákona NR SR č.127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, ktorým rozhodlo, že posudzovaná činnosť sa bude posudzovať podľa zákona a po zvážení dôvodov uvádzaných v citovanom rozklade, prehodnotení pôvodného stanoviska odboru koncepcii a vodného plánovania MŽP SR a opätovnom posúdení pripravovanej činnosti

**v plnom rozsahu vyhovuje podanému rozkladu**

zo dňa 21. 1. 2005 a napadnuté rozhodnutie č.3574/04-1.6/mv zo dňa 5. 1. 2005

**ruší.**

Ministerstvo životného prostredia SR súčasne

**nahrádza napadnuté rozhodnutie**

č 3574/04-1.6/mv zo dňa 5. 1. 2005, týmto rozhodnutím:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydáva podľa § 10 ods. 1 a § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov na základe zámeru pripravovanej činnosti **Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava**, predloženého navrhovateľom – **Severoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Žilina**, a po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť, „**Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava**“, riešená v predložennom zámere

**sa nebude posudzovať**

podľa zákona NR SR č.127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

## ODÔVODNENIE

Navrhovateľ, **Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Žilina**, predložil Ministerstvu životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) v zmysle § 7 zákona NR SR č.127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer stavby **Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava** za účelom vykonania zisťovacieho konania podľa § 10 a § 11 zákona.

OZNAČENIE OZNAČENIE

NAVEKOVANÉ ČINNOSTI

Účelom navrhovanej činnosti je zosúladienie odvádzania a čistenia odpadových vôd s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľov a zásobovanie pitnou vodou v okrese Ilava.

#### *Odvádzanie a čistenie odpadových vôd*

Zámer rieši odvádzanie odpadových vôd z obcí nachádzajúcich sa na ľavej a pravej strane rieky Váh a ich spoločné čistenie na ČOV Dubnica nad Váhom.

Riešené sú obce Borčice Bolešov, Kameničany, Slávnica, Slávnica – Podhorie, Sedmerovec, Bohunice, Pruské, Nová Dubnica, Prejta, Klobušice, Ilava, Košeca, Nozdrovica, Ladce – Tunežice, Ladce a Horné Ladce.

#### *Čerpacia stanica Ilava*

Opadové vody zo spádovej oblasti Ilava budú privádzané cez dažďový oddeľovač na rekonštruované hrubé predčistenie a vedené do novej čerpacej stanice odpadových vôd. Všetky splaškové odpadové vody budú čerpané cez výtlačné potrubie do spádovej oblasti ČOV Dubnica. Dažďové vody budú zachytávané do záchytnej dažďovej nádrže – neprevádzkovaný monoblok biologického čistenia OSA. Pre zväžané odpadové vody zo žump a septikov a z čistenia kanalizácie bude vybudovaná žumpa dovážaných kalov. Obsah žumpy sa bude prečerpávať spolu so splaškami do spádovej oblasti ČOV Dubnica.

#### *ČOV Dubnica nad Váhom*

Navrhované je výškové zdvihnutie celej vodnej linky ČOV v úseku od hrubého predčistenia až po dosadzovacie nádrže, rekonštrukcia čerpacej stanice, hrubého predčistenia, biologickej časti, duchárne, vybudovanie nového rozdeľovacieho objektu kalového hospodárstva a intenzifikácia kalového hospodárstva. Vyčistené odpadové vody budú odvádzané do recipientu Nosický kanál. Navrhovanou rekonštrukciou dôjde ku zvýšeniu kapacity ČOV Dubnica nad Váhom z terajších 20 000 EO na 52 370 EO.

#### *Kanalizačná sieť*

Na pravom brehu rieky Váh bude vybudovaná nová kanalizačná sieť v obciach Borčice, Bolešov, Kameničany, Slávnica, Slávnica – Podhorie, Sedmerovec, Bohunice a Pruské.

Na ľavom brehu rieky Váh bude vybudovaná kanalizačná sieť v obciach Nová Dubnica, Prejta, Klobušice, Ilava, Košeca, Nozdrovica, Ladce – Tunežice, Ladce a Horné Ladce.

#### *Zásobovanie vodou*

Zámer rieši výtlač Kameničany – VDJ Pruské a dobudovanie vodovodného potrubia v obciach Ladce, Košeca a Ilava.

Zámer je vypracovaný v jednom variante na základe súhlasného stanoviska MŽP SR uvedenému v liste č. 3439/04 zo dňa 13.10.2004.

Predmetný zámer bol podľa § 8 ods. 1 zákona predložený na zaujatie stanoviska príslušnému orgánu, povoliacemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutým obciam.

Na základe podaného rozkladu zvolalo MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie dňa 9. 2. 2005 rokovanie za účasti zástupcov navrhovateľa, projektanta, spracovateľa zámeru a MŽP SR, odbor koncepcií a vodného plánovania. Na rokovanie bol dodatočne pozvaný aj zástupca mesta Nemšová.

Zástupcovia navrhovateľa, projektanta a spracovateľa zámeru vysvetlili sporné otázky, ktoré vyplynuli zo zisťovacieho konania a prezentovali varianty, ktoré predchádzali vybranému technickému riešeniu. Vysvetlili postup a súvislosti, ktoré boli zvažované pri výbere výslednej varianty, ktorá bola následne rozpracovaná v zámere. Svoje vysvetlenia a tvrdenia dokladovali na rokovaní štúdiou **Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava**, ktorú vypracoval Hydroprojekt Brno v apríli 2004. V štúdii boli riešené tri varianty, a to

1. *variant* – samostatné čistenie splaškových odpadových vôd na ČOV Ilava, ČOV Dubnica a ČOV Nemšová, pričom obce z pravej strany Váhu boli odkanalizované do ČOV Dubnica
2. *variant* – spoločné čistenie splaškových odpadových vôd na ČOV Dubnica
3. *variant* – samostatné čistenie splaškových odpadových vôd na ČOV Ilava, ČOV Dubnica a ČOV Nemšová, pričom kanalizácia obcí na pravej strane Váhu bola zvedená do ČOV Nemšová.

Z ekonomického a prevádzkového hľadiska bol vybraný ako najvýhodnejší variant č. 2, ktorý bol ďalej riešený v zámere.



MŽP SR, v rámci zisťovacieho konania, posúdilo navrhovanú činnosť z hľadiska významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, stavu využitia územia a únosnosti prírodného prostredia, povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Pri rozhodovaní MŽP SR zohľadnilo nové skutočnosti, ktoré boli preukázané na rokovaní, ako aj dodatočne predložené podkladové materiály a štúdiu **Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava**, vypracovanú Hydroprojektom, a.s., OZ Brno. Prihliadalo taktiež na stanoviská účastníkov procesu posudzovania, vrátane občanov žijúcich v záujmovom území, ako aj na dôvody uvádzané v podanom rozklade a rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia


Zo zisťovacieho konania vyplynuli nasledovné požiadavky a odporúčania:

- doriešiť spôsob využitia jestvujúcich a rozostavaných ČOV, ako aj kanalizačných sietí a ČOV projekčne pripravovaných v investorstve iných subjektov (Pruské, ...)
- upresniť spôsob využitia jestvujúcich objektov ČOV v Ilave
- doriešiť spôsob zneškodňovania zhrabkov a kalov vznikajúcich v rámci čistiaceho procesu podľa ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva
- upresniť záber pôdy pri realizácii zámeru a vplyv na faunu a flóru záujmového územia

#### POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 61 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) nemožno odvolať.



  
Ing. Viera Husková  
riaditeľka odboru  
posudzovania vplyvov na ŽP

Doručuje sa :

Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina