



hameln rds a.s.
Horná 36
900 01 Modra

ODBORNÉ STANOVISKO k projektovej dokumentácii stavby č. 1625/1/2015

Na základe Vašej žiadosti zn. - zo dňa 11.05.2015 prijatej dňa 20.05.2015 Technická inšpekcia, a.s. posúdila projektovú dokumentáciu stavby na účely stavebného konania, k zmene v užívaní stavby, predloženú podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov stavby: Maloobjemová výroba vysokoúčinných API v podmienkach správnej výrobnéj praxe – doplnenie technolog. zariadení pre hydrogenáciu, existujúci objekt č. 6 – Hospodársky dvor, Modra

Stavebník: hameln rds a.s., Horná č. 36, 900 01 Modra

Zodpovedný projektant: G. M. PROJECT, s.r.o., Janska 4, 746 01 Opava

Umiestnenie stavby: Modra

1. Predložená dokumentácia a doklady:

- 1.1. Sprievodná správa
- 1.2. Súhrnná technická správa
- 1.3. Situácia stavby
- 1.4. SO 1.1.1 Stavebné riešenie, búracie práce
- 1.5. Požiarno-bezpečnostné riešenie
- 1.6. SO 1.4.1 Zdravo-technické inštalácie
- 1.7. SO 1.4.2 Vzduchotechnika, vykurovanie a chladenie
- 1.8. SO 1.4.3 Elektroinštalácia, MaR pre VZT
- 1.9. SO 1.4.4 Elektroinštalácia, osvetlenie
- 1.10. SO 1.4.5 Slaboprúdové rozvody – EPS, kontrola vstupu
- 1.11. PS 1.1 Výrobná technológia, potrubné rozvody
- 1.12. Protokol č. HML014-HML-T-PS01-VV01

2. Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a.s. podáva toto

odborné stanovisko :

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- 2.1 V projektovej dokumentácii uvedená vyhláška č. 374/1990 Zb. je zrušená a nahradená vyhláškou č. 147/2013 Z.z. /ST/
- 2.2 V projektovej dokumentácii sú uvedené neplatné normy STN EN 60 439-2:2002, STN EN 60 446:2008. /EZ/
- 2.3 Protokol o určení vonkajších vplyvov a priestorov s nebezpečenstvom výbuchu nie je podpísaný./EZ/

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – elektrická inštalácia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č.508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – elektrická inštalácia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods.1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s..

Toto odborné stanovisko je vydané k zmene užívaniu stavby.

Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

V Bratislave dňa 26.05.2015



za Technickú inšpekciu, a.s.


Ing. Ľudovít Zeman
riaditeľ pracoviska Bratislava

Kópia : Inšpektorát práce
Za kasárňou 1
832 04 Bratislava

Vybavuje: Ing. Bajnerová /ST/
Ing. Molnár /EZ/
Ing. Hamšík /TZ, STR/