

9000234454

9000234454

SSE - distribúcia

Vážený obchodný partner
Obec Kvačany
Kvačany 100
032 23 Kvačany

Zo dňa	Naša značka	Vybavuje	Žilina
22.07.2015	4600017274	Závačky / 0850166007	18.08.2015

Vec: Vyjadrenie pre stavebné konanie

Názov stavby : *Protipovodňové opatrenia č.1*
Žiadateľ: *Obec Kvačany*
Popis stavby: *existencia energetických zariadení*
Adresa Odborného miesta: *Kvačany – pri č.d.141-159,*
Maximálna rezervovaná *Bez požiadavky na el.výkon*
kapacita:

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (ďalej len SSE-D) s hore uvedenou stavbou
súhlasí s nasledovnými pripomienkami:

1. V predmetnej lokalite a v jej bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú podperné body nadzemného vedenia NN v správe SSE-D, a.s.
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a príslušných noriem STN. (NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu **1.meter.**) Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť územňovacej sústavy.
3. *Pri manipulácii mechanizmi v blízkosti elektroenerget. zariadení, pri prácach v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti , je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na príslušnej OKU- Technická príprava a RP –p.Fiačan tel: 041/5196650*
4. *Pred zahrnutím doknuých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor prizvať zástupcu SSE, a.s. z Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.*
5. *V prípade potreby porealizačné vyjadrenie Vám bude vydané po predložení zápisu z kontroly zariadenia v majetku SSE-D, a.s.Žilina.*
6. V súbehu a križovaní NN vzdušného vedenia žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter od podperných bodov na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
7. Stavbu žiadame realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.
8. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia

☒ Pri Ražľanke 2927/8, 010 47 Žilina	☒ Tel.: 0850 166 007	☒ Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.,
IČ DPH: SK2022187453		je zapísaná v Obchodnom registri
IČO: 36 442 151	E-mail: prevadzkovatele@sse-d.sk	Okresného súdu Žilina
DIČ: 2022187453	www.sse-d.sk	Oddiel: Sa Vložka číslo: 10514/L
Číslo účtu: 2143550551/0200		

9000234454

9000234454

Toto vyjadrenie môže slúžiť aj pre účely. stavebného povolenia pri splnení "Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby", ktoré sú zverejnené na stránkach www.sse-d.sk, link: http://www.sse-d.sk/portal/page/portal/SSE_Distribucia/Sprawy/Dokumenty_na_siahnutie/
Všeobecne podmienky SSE_D k vyhotoveniu stavby.pdf

Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.

S pozdravom,

Stredoslovenská energetika - Distribúcia
Energetická spoločnosť
Žilina

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Distribučné zákaznické služby
Dalibor Závacký
Manažér distribučnej oblasti

V prípade potreby sme Vám k dispozícii na:

Telefón: 0850166007 (*Prevádzková doba: v pracovných dňoch od 8:00 - 15.00 hod.*)
Adresa: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina
Web: www.sse-d.sk