OKRESNÝ ÚRAD TOPOĽČANY

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany

Okresný úrad Topoľčany
Odbor starostlivosti o ŽP
Nám. Ľ. Štúra 1738
955 40 Topoľčany

Vaše číslo/ zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Topoľčany
30.9.2015	OU-TO-OSZP-2015/008078- Ku	Ing. Kubranová/ kl.305	1.10.2015

Vec
Kanalizácia a Čistiareň odpadových vôd Bojná- Veľké Dvorany- stanovisko štátnej správy ochrany ovzdušia

Dňa 30.9.2015 bola na tunajší úrad doručená žiadosť o stanovisko k navrhovanej činnosti „Kanalizácia a Čistiareň odpadových vôd Bojná- Veľké Dvorany“ v k. ú. Bojná, Malé Dvorany a Veľké Dvorany, navrhovateľa Obec Bojná, 956 01 Bojná č. 201.

Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie kanalizačnej siete v k.ú. Bojná, Malé Dvorany a Veľké Dvorany, ktorá bude napojená na čistiareň odpadových vôd umiestnenú v k.ú. Veľké Dvorany. Kapacita čistiarne odpadových vôd bude stanovená na základe vstupných údajov a pre počet EO 2751. Technológia je navrhovaná ako nízkozáťažová aktivácia s úplnou stabilizáciou kalu. Vyčistená odpadová voda bude gravitačne odvádzaná do recipientu Bojnianka.

Čistiareň odpadových vôd s kapacitou do 5 000 EO bude malým zdrojom znečisťovania ovzdušia. Nakoľko pôjde o ČOV s plne prekrytou technológiou, nebude predstavovať významný zdroj znečisťovania ovzdušia.

Po preštudovaní predloženého zámeru štátna správa ochrany ovzdušia Okresného úradu Topoľčany, odboru starostlivosti o životné prostredie nemá k nemu pripomienky a nepožaduje posúdenie navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

Ing. Monika Kúseková, PhD.
Vedúca odboru

Telefón	Fax	E- mail	internet	IČO
038/543 31 11	038/532 11 92	martina.kubranova@minv.sk	www.minv.sk	00151866