

Aktualizácia 2015 - úplné znenie

Tabuľka č. 6 - Bilancia potreby elektrickej energie

UPC	FPB	Funkčné využitie územia	merná jednotka		Príkion v kW/b.j.	Príkion v kW/m ²	Súdobosť (β)	NO	VO
			bytová a ubytov. Jednotka	podlaž. plocha v m2				r. 2030	r. 2045
								Pp v kW	Pp v kW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 – Bystričany									
1	1.1	OÚ / IBV	35		11		0,36	138,60	-
	1.1	OV / RÚ		1 863		0,05	0,8	74,52	-
	1.2	OÚ / IBV	10		11		0,45	49,50	-
	1.3	OÚ / IBV	26		11		0,36	102,96	
	1.4	OÚ / IBV	19		11		0,36	75,24	
	1.5	OÚ / IBV	19		11		0,36	75,24	
	1.6	VÚ / PRV		5 069		0,05	0,8	202,76	-
	1.7	VÚ / PDTZ		5 530		0,05	0,8	221,20	
	1.8	VÚ / PRV		1 498		0,05	0,8	59,92	-
	1.9	VÚ / PRV		66 960		0,03	0,8	1 607,04	-
	1.10	VÚ / PRV		156 845		0,03	0,8	3 764,28	-
	1.11	RÚ / INT		6 394		0,05	0,8	255,76	
	1.12	RÚ / INT		30 931		0,03	0,80	742,34	
	1.13	RÚ / INT		8 395		0,04	0,80	268,64	
	1.14	RÚ / INT		11 664		0,04	0,80	373,25	-
	1.15	V-PO		5 702		0,04	0,80	182,46	-
	1.16	RÚ / INT		3 701		0,05	0,80	148,04	
	1.17	OÚ / IBV	5		11		0,56	30,80	
	1.18	RÚ / INT		5 805		0,04	0,80	185,76	-
	1.19	OÚ / IBV	8		11		0,48	42,24	-
	1.20	VÚ / POV		5 587		0,04	0,80	178,78	-
	1.21	RÚ / INT		5 724		0,04	0,80	183,17	
	1.22	RÚ / EXT		0		0	0,00	-	0,00
	1.23	OÚ / IBV	9		11		0,53	52,47	
1.24	OÚ / IBV	9		11		0,53	52,47	-	
2 – Chalmová									
2	2.1	RÚ / INT		6 048		0,05	0,8	241,92	
	2.2	OÚ / IBV	7		11		0,51	39,27	
	2.3	RÚ / INT		2 722		0,05	0,80	108,88	
	2.4	RÚ / INT		3 758		0,05	0,80	150,32	
	2.5	RÚ / INT		8 035		0,05	0,80	321,40	
	2.6	RÚ / INT		7 225		0,05	0,80	289,00	
	2.7	VÚ/PDTZ		0		0,05	0,80	0,00	
	2.8	VOD.NÁDRŽ		0		0,05	0,80	0,00	
	2.9	OÚ / INT		8 317		0,04	0,80	266,14	
	2.10	RÚ / EXT		0		0	0,00	-	0,00
3 – Vieska									
3	3.1	OÚ / IBV	10		11		0,45	49,50	
	3.2	OÚ / IBV	4		11		0,33	14,52	
	3.3	VÚ / PRV		4 234		0,05	0,80	169,36	
	3.4	VÚ / PRV		1 296		0,05	0,80	51,84	
	3.5	POH		0		0,00	0,36	-	
	3.6	VÚ / VSÚ*		864		0,05	0,80	51,84	
	3.7	RÚ / EXT		0		0,00	0,00	-	0,00
Spolu (za bývanie a vybavenosť,								10 769,60	0,00
Verejné osvetlenie				3%		-	-	323,09	0,00
Celkom potreba el. energie v kW								11 092,69	0,00