

SO -01 PRÍPRAVNÉ A ZEMNÉ PRÁCE
SO -02 KAZETY NA UKLADANIE OPADU
SO -03 DRENÁŽ PRIESAKOVEJ KVAPALINY
SO -04 ODVODŇOVACIA PRIEKOPA
SO -05 PREKLÁDKA POTOKA
SO -06 ZBERNÁ NADRŽ PRIESAKOVEJ KVAPALINY
SO -07 ČERPAČKA STANICA A ROZVOD PRIESAKOVEJ KVAPALINY
SO -08 PRÍPOJKA NN KU ČERPAČEJ STANICI
SO -09 OPLATENIE
SO -10 MONITOROVACÍ SYSTÉM
SO -11 REKULTIVÁCIA

	navrhovaná podzemná prípojka nn pre ČŠ CYKY-J 5x6 mm ² + pásik FeZn 30 x 4 mm
	existujúca podzemná prípojka nn pre ČŠ CYKY-J 5x6 mm ²

spojka RAYCHEM - SMOE 81511

☐ jama pre spojku RAYCHEM - 1x1x1 m

vedenie nn uložené v zemi

☐ zakazuje kábľa na výstražnou fúziou
☐ vedome ni ohrozenie zemi

vedenie nn uložené v rúrke IES - FXP-turbo 50,
vnút. priemer 39,4 mm, stredné namáhanie

A. SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (čl. 411)

**A.1 OCHRANNÉ OPATRENIA ZÁKLADNEJ OCHRANY (ČL. 411.2)
(OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM) SÚ ZABEZPEČENÉ:**

- izoláciou živých častí

- zabranami alebo krytmi
- prekázkami (prevádzka alebo dozor - poučené alebo znalé osoby)
- umiestnením mimo dosah (prevádzka alebo dozor - poučené alebo znalé osoby)

A.2 OCHRANNÉ OPATRENIA PRI PORUCHE (čl. 411.3)

(OCHRANA PRED NEPRIAMYM [

- ochrana územia (čl. 411.3.1.1)
- ochrana posápaním (čl. 411.3.1.2)

- samočinným odpojením pri poruche (čl. 411.3.2)

C. DOPLNKOVÁ OCHRANA (čl. 415)

- doplnkovým ochranným pospájaním (čl. 415.2)

SYSTÉM ELEKTRICKEJ INŠTALÁCIE

1. Určenie vonkajších vplyvov na el. zariadenia je v protokole č. 3 - 2015/RS1 osvedčené nové napojenie na existujúce miestne rozvody nn (skríňa RS1) navrhnutá na murku existujúci vlny v objekte. RS1 je hlavný rozvádzač nn pre skladišťa odpadov. v skríni RS1 je osadený existujúci vývod F3, z ktorého je napojený káblom ČYK-Y 5x6mm² exist. rozvádzač RC pr existujúcej zbernej nádrži. Po zrušení starej zbernej nádrže a po vybudovaní novej zbernej nádrže (SO 06) je potrebné znovu napojiť rozvody nn na čerpanie priesskových napojení. Po demontáži rozvádzača RC je nutné vykopat jamu 1x1x1m pre napojenie existujúceho kábla ČYK-Y 5x6mm² káblovou spojku RAYCHEM a káblom ČYK-Y 5x6mm² v zemskej príloške nn napojiť novoosadený pôvodný rozvádzač nn RC 1.

3. Táto dokumentácia je spracovaná pre potreby stavebného povolenia.
4. Výkresová dokumentácia podlieha v plnej miere autorskému zákonu, zmeny sú možné len zo súhlasom autora.

zod. projektant:	ING. JURAJ KOLLÁR	 NOVAPROJEKT Horná ul. č.33 Banská Bystrica
vypracoval:	ING. PETER HOLEC	
objednávateľ:	WOOD ENERGY, s.r.o. PODVÝSOKÁ 385 023 57 PODVÝSOKÁ	
stavba:	— ROZŠÍRENIE SKLÁDKY ODPADOV TURZOVKA - SEMETEŠ	
objekt:	SO - 08 PRÍPOJKA NN KU ČERPAČEJ STANICI	formát: MAREC 2015 dátum: PROJEKT STAVBY stupeň: 1:1000 mierka: číslo prílohy :
obsah:	SITUÁCIA	N1

SITUAÇÃO