MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia
Odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Bratislava 22. 04. 2016
Číslo: 4605/2016 - 3.4/hp

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho posudzovania (ďalej len „ministerstvo“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **vydáva** podľa § 29 ods. 11, 13, 14 zákona o posudzovaní a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov pre oznámenie o zmene činnosti : **IPR EMO 173 00 „Doplnenie 400 kV vypínačov na 1. a 2. bloku JE EMO 1,2“**, predložené navrhovateľom, **Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava,** toto rozhodnutie:

Navrhovaná zmena činnosti **IPR EMO 173 00 „Doplnenie 400 kV vypínačov na 1. a 2. bloku JE EMO 1,2“,** uvedená v predloženom oznámení o zmene činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“). Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

ODÔVODNENIE

Navrhovateľ, **Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava,** doručil podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní na ministerstvo, ako príslušný orgán štátnej správy, dňa 08. 06. 2015 listom č. SE/2015/042218 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vo veci **IPR EMO 173 00 „Doplnenie 400 kV vypínačov na 1. a 2. bloku JE EMO 1,2“,** vypracované podľa Prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní.

Predmetná zmena činnosti sa zaraďuje podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní do kapitoly č. 2. Energetický priemysel, položka č. 4. Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych

a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW stáleho tepelného výkonu) vrátane ich vyraďovania a likvidácie. Jadrové elektrárne a jadrové reaktory prestávajú byť takýmto zariadením, keď je z ich územia trvalo odstránené jadrové palivo a iné rádioaktívne kontaminované prvky, časť „A“, pre ktoré platí bez limitu povinné hodnotenie.

Navrhovaná zmena činnosť je realizovaná v Nitrianskom kraji, v okrese Levice na katastrálnom území obce Nový Tekov a na katastrálnom území obce Mochovce, na pozemkoch s parcelnými číslami: 2477/54 a 2477/55. Obec Mochovce bola v súvislosti s výstavbou Jadrovej elektrárne Mochovce zrušená a administratívne prevedená pod správu obce Kalná nad Hronom.

Pôvodná činnosť bola posúdená podľa zákona o posudzovaní. Proces posúdenia bol ukončený záverečným stanoviskom, vydaným ministerstvom pod názvom *„Zvýšenie výkonu blokov jadrovej elektrárne EMO 1,2 v Mochovciach“* v Bratislave dňa 21. 12. 2007 pod č. 6231/2007 – 3.4/hp. V záverečnom stanovisku ministerstvo odporučilo navrhovanú činnosť, za dodržania podmienok uvedených v časti VI. odseku 3. kde boli odporúčané podmienky pre etapu výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti predmetného záverečného stanoviska.

V rámci posúdeného variantu bolo navrhnuté prevádzkovanie blokov EMO 1, 2 pri využití rezerv tak, že podľa prírodných podmienok (teploty cirkulačnej chladiacej vody do kondenzátorov) mali byť vždy udržiavané maximálne možné hodnoty tepelného výkonu aktívnej zóny a svorkového elektrického výkonu, ale tak, že museli byť vždy dodržané limitné hodnoty do 1471,25 MW pre aktívnu zónu a 235 MW pre každý turbogenerátor.

Uvedené záverečné stanovisko bolo uplatnené v procese povoľovania na prevádzku jadrového zariadenia 1. a 2. blok jadrovej elektrárne Mochovce v rozhodnutí Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 195/2008 zo dňa 29. 05. 2008, ktoré bolo zmenené novým rozhodnutím ÚJD SR č. 100/2011 zo dňa 04. 03. 2011, ktoré stanovuje platnosť prevádzky zariadenia do 4. marca 2021.

Predmetom ***„Oznámenia o zmene činnosti “*** v zmysle §-u 18 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je nasledovné :

V súčasnosti je vyvedenie výkonu z blokových transformátorov 1. bloku 1BAT01 1BAT02 realizované cez linku 046 a z blokových transformátorov 2. bloku 2BAT01 2BAT02 cez linku 047. Celý elektrický výkon z týchto štyroch transformátorov je vyvedený cez rozvodňu Veľký Ďur do elektrizačnej sústavy Slovenska.

Doplnením 400 kV vypínačov sa umožní bezpečné zregulovanie blokov na vlastnú spotrebu. Súčasťou rozvodne sú jednopólové odpojovače 400 kV s uzemňovacími nožmi typu OHTW 4331.3 400 kV 3150 a ovládacej skrine, z ktorej sú odpojovače a uzemňovacie nože ovládané elektrickými pohonmi. Odpojovač je osovo vzdialený od transformátora 69,5 m v smere linky 400 kV.

Vývody z oboch blokových transformátorov sú za odpojovačom vzájomne prepojené. Linka 400 kV pokračuje do VVN rozvodne Mochovce - Veľký Ďúr. Odpojovače sú navrhnuté s vyššou izoláciou, pretože pracujú v IV. oblasti znečistenia s možnosťou tvorby námrazy. Pred odpojovačmi boli v minulosti doplnené kombinované prístrojové transformátory prúdu a napätia SVAS 420/L. Slúžia pre potreby fakturačného merania, elektrických ochrán linky V046, ochrán blokových transformátorov a napájajú tiež frekvenčné relé INS108. Kombinované meniče sú dispozične umiestnené v osi odpojovačov smerom k blokovým transformátorom.

Popis navrhovanej zmeny investičného projektu IPR EMO 173 00 :

Predmetom projektu je doplnenie 400 kV vypínačov do elektrickej schémy EMO 1,2, prístrojových kombinovaných transformátorov napätia a prúdu, výmena odpojovačov zemných nožov a inštalácia nových bleskoistiek. Nová konfigurácia rozvodne bude vytvorená novým priestorovým usporiadaním zariadení vzhľadom na doplnenie nových vypínačov 400 kV. Rozvodňa bude pozostávať z dvoch polí, kde v každom poli bude umiestnený vypínač, z ktorého z každej strany budú inštalované odpojovače s uzemňovacími nožmi

pre možnosť viditeľného odpojenia. Polia budú široké 20 m, čo je umožnené použitím rúrových prípojníc a pantografových sklápacích odpojovačov s uzemňovacími nožmi s vertikálnou odpojovacou dráhou. Ovládanie všetkých zariadení umiestnených v R400kV bude realizované v časti systému kontroly a riadenia (SKR).

Cieľom tohto investičného projektu je zabezpečiť spoľahlivú a ekonomickú prevádzku blokov EMO 1,2. Pri poruchách liniek 400 kV-V046, 400 kV-V047 nebudú ohrozené ZVN zariadenia na strane EMO 1,2. Doplnením schémy 400 kV vypínačmi sa umožní zregulovanie blokov na vlastnú spotrebu pri poruchách vonkajšej siete a tiež odpojenie jedného elektrického bloku bez nutnosti odpojenia sa od elektrizačnej sústavy.

Vylepší sa diverzita elektrického napájania vlastnej spotreby. Realizácia tejto požiadavky má pozitívny vplyv na jadrovú bezpečnosť a vychádza z dôslednej aplikácie princípu ochrany do hĺbky v projekte elektro EMO 1, 2. Naplní sa požiadavka ÚJD, požiadavky so stress testov. Cieľom je tiež typovo zjednotiť 400 kV vypínače s 400 kV vypínačmi na MO34, ako dôležitý prvok v schéme vlastnej spotreby pre všetky štyri bloky EMO.

Nezrealizovaním investičného projektu nebude možné zregulovať bloky na vlastnú spotrebu pri poruchách vonkajšej siete s vypínačmi umiestnenými v rozvodni EMO 1,2, nebude možné odpojenie jedného elektrického bloku bez nutnosti odpojenia sa od elektrizačnej sústavy. Nezrealizovanie modifikácie nezabezpečuje požadovanú redundantnosť v napájaní vlastnej spotreby pri špecifických poruchách na vývodovej linke ako aj závislosť dostupnosti napájania z vonkajšej siete jedného bloku na bezporuchovom stave schémy vyvedenia výkonu susedného bloku. Nenaplnia sa požiadavky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“)ÚJD SR.

Stavebné povolenie na realizáciu činnosti pod číslom : Výst. 2016/86 pre SO 522/1-01 a 522/1-02 bolo vydané Okresným národným výborom v Leviciach dňa 12. 11. 1988.

Kolaudačné rozhodnutie pod č. 452/92 bolo vydané Krajským úradom OŽP Nitra dňa 09. 11. 1992.

Oznámenie o zmene činnosti“ bolo ministerstvu predložené z dôvodu, že prevádzkovateľ jadrového zariadenia bude požadovať súhlas od ÚJD SR z dôvodu, že navrhovaná zmena je zmenu, ktorá si podľa § 2 písm. v) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyžaduje súhlas ÚJD SR podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. atómového zákona a prednostne požiada v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov l, stavebné povolenie podľa § 58 a 58a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších prepisov.

Ministerstvo zaslalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **IPR EMO 173 00 „Doplnenie 400 kV vypínačov na 1. a 2. bloku JE EMO 1,2“** listom číslo 4605/2016-3.4/hp zo dňa 29. 03. 2016 dotknutým obciam (**Nový Tekov, Kalná nad Hronom**), rezortnému orgánu (MH SR, sekcia energetiky), povoľujúcemu orgánu (ÚJD SR) a dotknutému orgánu (Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky; Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja; Regionálny úrad verejného zdravotníctva sa sídlom v Leviciach; Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor; Okresný úrad Levice, Odbor krízového riadenia; Okresný úrad Levice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií).

Oznámenie o zmene je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ipr-emo-173-00-doplnenie-400-kv-vypinacov-na-1-2-bloku-je-emo-1-2

K predloženému oznámeniu o zmene činnosti **IPR EMO 173 00 „Doplnenie 400 kV vypínačov na 1. a 2. bloku JE EMO 1,2“,** sa vyjadrili nasledovné orgány štátnej správy

a orgány samosprávy:

- ***Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, sekcia energetiky**, (list č. : 18980/2016-4100-22679, zo dňa 06. 04. 2015)*

Konštatuje, že navrhovaná zmena činnosti predstavuje úpravu ku ktorej nemá žiadne pripomienky. Odporúča realizáciu zmeny navrhovanej činnosti

- ***Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, odbor systémov, komponentov a stavebných konštrukcií** (list č. 1992/2016 zo dňa 11. 04. 2016)*

Konštatuje, že navrhovaná zmena súvisí s riešením prípravnej etapy, v ktorej budú realizované časovo obmedzené opatrenia, zrušenie vývodových odpojovačov a stavebné úpravy pre umožnenie zabudovania štyroch výkonových vypínačov na vývode výkonu jednotlivých elektrických blokov EMO 1,2 do rozvodne 400 kV v JE Mochovce.
Zobral na vedomie oznámenie o zmene „IPR EMO 173 00 (NZ 500710836) - Doplnenie 400 kV vypínačov na 1. a 2. bloku - Dočasné riešenie“ na JE EMO 1,2 a upozornil držiteľa povolenia (Slovenské elektrárne, a. s.), aby po ukončení dočasného riešenia (NZ 500710836) v dostatočnom predstihu predložil úradu kompletnú dokumentáciu konečného riešenia IPR EMO 173 00 k vydaniu súhlasu s jeho realizáciou, vrátane hodnotenia vplyvu zmeny na jadrovú bezpečnosť, spolu so žiadosťou o schválenie zmeny limít a podmienok jadrového zariadenia JE EMO 1,2 a ostatných dokumentov v zmysle § 9 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality.

***Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, hlavný hygienik Slovenskej republiky** (list č. OOZPŽ/3664/2016 zo dňa 08. 04. 2016)*
Konštatuje, že k predloženému materiálu nemá z hľadiska zabezpečenia ochrany verejného zdravia žiadne námietky.

***Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach,** (list č. D1/2016/00735 zo dňa 13. 04. 2016)*
Uvádza, že zmena nemá vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, pretože jej realizáciou sa nemenia povolené limity prevádzky uvedené v kolaudačnom rozhodnutí.
K zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky.

***Okresný úrad Levice, Odbor krízového riadenia,** (list č. oU-LV-OKR/2016/003021-003 zo dňa 11. 04. 2016)*
Konštatuje, že z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva **nemá pripomienky** ku predloženej dokumentácii a nepožaduje ďalšie posudzovanie.

***Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja,** (list č. ČZ -7382/2016 / ČS -4108/2016 zo dňa 08. 04. 2016)*
Uvádza, že k predloženému oznámeniu o zmene nemá pripomienky. Z hľadiska kompetencií NSK nepredpokladá nepriaznivý vplyv na životné prostredie Slovenskej republiky.

***Okresný úrad Nitra odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,** (list č. OU-NR-OSZP - 2016/01916// 0050218/2016, zo dňa 13. 04. 2016)*
Konštatuje, že realizácia tejto zmeny má pozitívny vplyv na jadrovú bezpečnosť a vychádza z dôslednej aplikácie princípu ochrany do hĺbky v projekte elektro EMO 1,2.
Uvádza, že nemá pripomienky k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a navrhuje vydať rozhodnutie, že sa zaslaná zmena navrhovanej činnosti nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

***Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie,** (list č. OU-LV-OSZP-2016/006633-Če, zo dňa 15. 04. 2016)*
Doručil na MŽP SR za jednotlivé úseky štátnej správy nasledovné stanoviská :
*Za úsek **štátnej správy v odpadovom hospodárstve** (list č. : OU-LV-OSZP-2016/006666-OH/Če zo dňa 13.04.2016*):
Pripomína, že s odpadmi, ktoré vznikajú pri výstavbe musí byť nakladané v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a príslušné vyhlášky).

*Za úsek **štátnej správy ochrany ovzdušia,** (list č. :OU-LV-OSZP-2016/0068-KE zo dňa 14.04.2016) :*
Konštatuje základné údaje o zmene navrhovanej činnosti uvedené v oznámení. Uvedené zmeny nebudú mať žiadne dôsledky na znečisťovanie ovzdušia a nebudú dotknuté záujmy ochrany ovzdušia v zmysle platných právnych predpisov ochrany ovzdušia.
K oznámeniu o zmene ako orgán ochrany ovzdušia nemá pripomienky.

*Za úsek **štátnej správy ochrany prírody a krajiny** (list č. :OU-LV-OSZP-2016/006647-H zo dňa 12.04.2016*) :
V stanovisku konštatuje základné údaje z oznámenia o zmene. Predmetná činnosť je plánovaná na území s prvým stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a nezasahuje do chránených území, ani do ich ochranných pásiem.
Uvádza, že na lokalite sa nenachádzajú ani biotopy európskeho významu, národného významu ani lokality NATURA 2000.
Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny dáva kladné stanovisko.

*Za úsek **štátnej vodnej správy,** (list č. :OU-LV-OSZP-2016/006678-Vod/CH zo dňa 14.04.2016*)
Uvádza základné údaje o zmene navrhovanej činnosti bez pripomienok.
Pripomína, že vecne príslušným orgánom štátnej vodnej správy je Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Dotknuté obce : **Nový Tekov, Kalná nad Hronom** sa v zákonom stanovenej lehote v rámci zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 6 v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) zákona o posudzovaní nevyjadrili.

Podľa § 29 ods. 9) rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia, **ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné.** Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa odseku 8, písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Ministerstvo posúdilo Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **IPR EMO 173 00 „Doplnenie 400 kV vypínačov na 1. a 2. bloku JE EMO 1,2“,**. Pri posudzovaní navrhovanej zmeny z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní použilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky aj *Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29,* uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní, ktorá je transpozíciou prílohy č. III. Smernice 2011/92/EU o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Z dôvodu navrhovanej zmeny činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného prostredia ostanú zachované.

Realizáciou tohto investičného projektu nie sú ovplyvnené podmienky užívania diela podľa kolaudačného rozhodnutia 1. resp. 2. bloku JE EMO. Uvedené zmeny nie sú zdrojom žiadnych odpadov, hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, nemajú žiadne dôsledky na znečistenie ovzdušia, odpadových vôd a nevyvolávajú žiadne investície.
Požiadavky na vstupy:

- ✓ záber pôdy – nie je požadovaný
- ✓ spotreba vody – nie je požadovaná
- ✓ surovinové a energetické zdroje – pre napájanie elektrických spotrebičov bude využitá el. energia z vlastnej spotreby
- ✓ dopravná a iná infraštruktúra – bude využitá stávajúca infraštruktúra
- ✓ pracovné sily - realizácia bude zabezpečená dodávateľsky, zrealizované dielo bude prevádzkované stávajúcou obsluhou, bez vplyvu na zmenu počtu zamestnancov

Ministerstvo na základe odborného posúdenia predloženého oznámenia o zmene, doručených vyjadrení orgánov štátnej správy a samosprávy, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, posúdenia navrhovaných opatrení na minimalizáciu negatívnych vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere ohrozoval životné prostredie a zdravie obyvateľov, nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľov, nebol zistený nesúlad s platnými územnoplánovacími podkladmi v záujmovom území, v doručených stanoviskách orgánov štátnej správy a samosprávy nebol vyjadrený nesúhlas s navrhovanými zmenami riešenými v predloženom Oznámení o zmene navrhovanej činnosti **IPR EMO 173 00 „Doplnenie 400 kV vypínačov na 1. a 2. bloku JE EMO 1,2“,** požiadavky uvedené vo vyjadreniach orgánov štátnej správy a samosprávy je možné zohľadniť v ďalších konaniach podľa osobitných predpisov a preto ministerstvo rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ministerstvo na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene činnosti, vyjadrení účastníkov konania, z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní usúdilo, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o posudzovaní a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou oznámenia o zmene činnosti a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.

V prípade verejnosti sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení Piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

S pozdravom

RNDr. Gabriel Nižňanský
riaditeľ odboru

Doručí sa s OP:

1. **Slovenské elektrárne, a. s.,** Jadrová bezpečnosť a radiačná ochrana, licencovane a styk s dozorom, **Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava**

Doručí sa

2. **Obec Nový Tekov, Obecný úrad v Novom Tekove, pop. č. 226, 935 33 Nový Tekov;**
3. **Obec Kalná nad Hronom, Obecný úrad v Kalnej nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom;**

Na vedomie:

4. **Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Odbor energetickej a surovinovej politiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212;**
5. **Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27;**
6. **Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná č. 14, 934 03 Levice;**
7. **Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Sekcia hospodárskej stratégie, odbor územného plánovania a životného prostredia, Rázusova 2A, 949 01 Nitra;**
8. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva sa sídlom v Leviciach, Komenského č.4, 934 38 Levice;**
9. **Úrad verejného zdravotníctva SR, Odbor ochrany zdravia pred žiarením, P. O. Box 45, 826 45 Bratislava 29;**
10. **Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra;**
11. **Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor, Dopravná č. 14, 934 03 Levice;**
12. **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Požiarnická č. 7, 934 01 Levice;**
13. **Okresný úrad Levice, Odbor krízového riadenia, Štúra č. 53, 934 03 Levice;**
14. **Okresný úrad Levice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ľ. Štúra č. 53, 934 03 Levice;**