



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, š.p.

Odštepny závod Bratislava

Riaditeľstvo OZ
Karloveská 2
842 17 Bratislava 4

Logistické Centrum Svätý Jur, a.s.
Karadžičova 12
821 08 Bratislava

Váš list zn./zo dňa

Naša značka
4864-210/2016-Ge

Vybavuje/linka
Ing. Gembický
02/60292231

Bratislava, dňa
22.03.2016

Vec: **Logistické centrum Svätý Jur – rozšírenie parkovacích plôch, SO 01
Parkovisko „A“ a SO 205.1 Dažďová kanalizácia + ORL – vyjadrenie
k projektovej dokumentácii**

Dňa 27.01.2016 bola na Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii hore uvedenej stavby. K žiadosti bola priložená projektová dokumentácia spracovaná Ing. Ľubošom Kockom v období 11/2015.

Projekt rieši vybudovanie nadzemného parkoviska v areáli Logistického centra Svätý Jur. Parkovisko bude poskytovať 48 ks nových parkovacích miest. Predmetom stavby bude taktiež vybudovanie dažďovej kanalizácie, ktorá bude napojená na existujúcu areálovú dažďovú kanalizáciu DN 500 budovanej v rámci stavby samotného logistického centra. Súčasťou dažďovej kanalizácie je aj zrealizovaná zhybka popod Šúrsky kanál s následným zaústením do Blahútovho kanála. Do existujúcej kanalizácie logistického centra bude napojená samotná kanalizácia DN 200 novej parkovacej plochy. Plocha navrhovaného parkoviska je 955,0 m². Celkové množstvo odvádzaných dažďových vôd je 12,20 l/s pri výdatnosti návrhového dažďa 142 l/s/ha. Pred zaústením novej dažďovej kanalizácie do existujúcej je navrhnutý odľučovač ropných látok s garantovaným prečistením na odtoku max. 0,1 mg NEL/l.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava dáva k predloženej žiadosti nasledovné vyjadrenie:

1. Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
2. Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových vôd a podzemných vôd.
3. Upozorňujeme na skutočnosť, že na vodné stavby v zmysle § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy.
4. Podľa § 21, ods. 1, písm. d, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách je na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových alebo podzemných vôd potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré vydáva príslušný orgán štátnej vodnej správy.

5. Správca, prevádzkovateľ stavby zabezpečí pravidelné čistenie filtra odlučovača ropných látok v takej periodicite, aby výstupná hodnota znečistenia v ukazovateli NEL neprekračovala stanovenú hodnotu.
6. Naša organizácia nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nefunkčným spôsobom odvádzania dažďových vôd.
7. Projektovú dokumentáciu si ponechávame pre interné účely našej organizácie.

S pozdravom

Ing. Juraj Fandel
riaditeľ OZ Bratislava

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
štátny podnik
Odštepny závod Bratislava
Karloveská 2, 842 17 BRATISLAVA 4
-16-

Na vedomie: odbor 220
SVV Šamorín