

**MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Bratislava: 25.10.2016
Číslo: 5349/2016-1.7/mv
Vybavuje: Ing. Vagač

ROZSAH HODNOTENIA

určený podľa § 30 ods. 1, 2, 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti **Čerpacia stanica pohonných hmôt – Bratislava, Budatínska ulica.**

Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava listom č. 6511/2016/13-OŽP/SK zo dňa 06.05.2016 podala podľa § 19 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) podnet na začatie konania vo veci, či navrhovaná činnosť **Čerpacia stanica pohonných hmôt – Bratislava, Budatínska ulica** bude podliehať posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní.

Podnet bol doručený na Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) dňa 13.05.2016 spolu s dokumentáciou pre územné rozhodnutie stavby **Čerpacia stanica pohonných hmôt – Bratislava, Budatínska ulica**, ktorú vypracovala spoločnosť PATHY Studio, s. r. o., Planét 11, 821 02 Bratislava vo februári 2016.

Navrhovateľom predmetnej čerpacej stanice pohonných hmôt je **PM – Investment, s. r. o., Hlavné námestie 96/45, 060 01 Kežmarok.**

Stavba je situovaná v k. ú. Petržalka, na Budatínskej ulici, parcela č. 2154/7, v blízkosti bytového domu súpisné číslo 3230 na Budatínskej ulici č. 16, autobazáru AAA a administratívno – logistického centra. Na opačnej strane ulice sa nachádza športové ihrisko základnej školy.

Na základe odborného posúdenia predloženého projektu pre územné rozhodnutie, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov štátnej správy, samosprávy a dotknutej verejnosti MŽP SR rozhodlo (rozhodnutie č. 5349/2016-1.7/mv zo dňa 18.07.2016), že navrhovaná činnosť predstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov a preto sa bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Po vyhodnotení stanovísk doručených na MŽP SR v rámci riešenia podnetu, určuje MŽP SR v spolupráci s rezortným orgánom a povoľujúcim orgánom podľa § 30 ods. 1, 2 a 3 zákona nasledovný rozsah hodnotenia:

1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE

Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti **Čerpacia stanica pohonných hmôt – Bratislava, Budatínska ulica** sa určuje dôkladné zhodnotenie **nulového**

variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila) a **variantu**, ktorý je riešený v dokumentácii pre územné rozhodnutie.

2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV

2.1. Všeobecné podmienky

- 2.1.1. Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení. Vzhľadom na povahu a rozsah navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné, aby správa o hodnotení obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona, primerane charakteru navrhovanej činnosti.
- 2.1.2. Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram, ani žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia.
- 2.1.3. Navrhovateľ doručí na MŽP SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, kompletne vyhotovenie správy o hodnotení v počte 4 kusy, dve samostatné všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutia a 1x správu o hodnotení na elektronickom nosiči dát.

2.2. Špecifické požiadavky

Zo stanovísk doručených k predmetnému technickému riešeniu podľa dokumentácie pre územné konanie vyplynula potreba v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovanou činnosťou:

- 2.2.1. Posúdiť navrhovanú výstavbu čerpacej stanice pohonných hmôt vo vzťahu k platnej územnoplánovacej dokumentácii záujmového územia, najmä pokiaľ ide o funkčné využitie záujmového územia.
- 2.2.2. Posúdiť vplyv navrhovanej čerpacej stanice na najbližšiu obytnú zástavbu z hľadiska svetlotechnických podmienok (počas dňa a noci), vrátane kumulatívnych vplyvov.
- 2.2.3. Vykonať odborné posúdenie vplyvu emisií ropných látok a iných znečisťujúcich látok na zdravie ľudí žijúcich v bezprostrednej blízkosti navrhovanej čerpacej stanice PHM a vplyvu celej prevádzky, vrátane kumulatívnych vplyvov.
- 2.2.4. Vykonať posúdenie opodstatnenosti výstavby čerpacej stanice PHM v záujmovom území vzhľadom na vyťaženosť existujúcich čerpacích staníc v širšom okolí. V zmysle STN 73 6059 resp. STN 73 6110 posúdiť:
 - či je komunikácia Budatínska komunikáciou vyššieho dopravného významu
 - či sa predmetný pozemok nachádza vnútri obytnej zóny, kde sa ČS PH nesmú umiestňovať.
- 2.2.5. Spresniť plošné údaje stavby.
- 2.2.6. Doriešiť statickú dopravu pre ČS PHM a dotknutý obytný objekt.
- 2.2.7. Vykonať dopravné posúdenie záujmového územia, najmä dopravné obslužné komunikácie k čerpacej stanici a obytnému objektu, vjazd a výjazd motorových vozidiel k predmetným objektom, pešie napojenie obytnej budovy na sieť existujúcich chodníkov.
- 2.2.8. Navrhnuť náhradnú výsadbu drevín.

- 2.2.9. Vypracovať hlučnú štúdiu vplyvu prevádzky čerpacej stanice na najbližšiu obytnú zástavbu so zosúladením vstupných údajov podľa DÚR (počet vozidiel, časové údaje prevádzky vysávačov a pod.), vrátane kumulatívnych vplyvov.
- 2.2.10. Vypracovať rozptylovú štúdiu vyhodnocujúcu imisnú situáciu pôvodom z prevádzky čerpacej stanice na fasáde najbližšej obytnej zástavby (oxidy dusíka, oxid uhoľnatý, benzén), vrátane kumulatívnych vplyvov.
- 2.2.11. Vyhodnotiť bezpečnosť obytného objektu a navrhovanej ČS PHM z hľadiska možnosti explózie.
- 2.2.12. Posúdiť kapacitné parametre inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, elektrické vedenie, plyn, ...).

3. UPOZORNENIE

Podľa § 30 ods. 4 zákona je platnosť rozsahu hodnotenia tri roky od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak.

Navrhovateľ podľa § 30 ods. 5 zákona v spolupráci s dotknutou obcou bezodkladne informuje verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia a jeho harmonograme spôsobom v mieste obvyklým.

Podľa § 30 ods. 6 zákona verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia podľa odseku 5 zákona o posudzovaní príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.

RNDr. Gabriel Nižňanský
riaditeľ odboru