OKRESNÝ ÚRAD PÚCHOV
odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova 820, 020 01 Púchov

Okresný úrad Púchov
Odbor starostlivosti o ŽP - štátna
správa posudzovania vplyvov na ŽP
Štefánikova 820
020 01 Púchov

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Miesto
OSZP-2016/001635-2/HJ/ 30. 09. 2016	OU-PU-OSZP-2016/001673 -2/ZK1 10	Ing.Kmošenová/42 432 96 44	10. 10. 2016

Vec
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
- stanovisko v zmysle § 29 ods. (9) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Listom zaevidovaným na tunajšom úrade dňa 7. októbra 2016 bolo Okresnému úradu Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu štátnej vodnej správy zaslané **oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie veľkokapacitného skladu“**. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo podané navrhovateľom RONA a.s., **so sídlom Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne.** Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo vypracované spracovateľom Ing. Ján Palaj, ENEX trade s.r.o. Zlatovská 1962, 019 05 Trenčín.

Zmena navrhovanej činnosti spočíva vo vybudovaní nových skladovacích priestorov, ktoré budú plynule nadväzovať na jestvujúce skladovacie priestory, veľkokapacitný sklad SO.18 nachádzajúci sa v logistickom centre RONA, vo vybudovaní expedície hotových výrobkov a centra služieb zákazníkom. Účelom stavby je skladovanie prebaľovanie, manipulácia a expedícia hotových výrobkov firmy RONA. V nových aj v existujúcich objektoch sa nepočíta s výrobnou činnosťou. Umiestnenie navrhovanej činnosti je na pozemkoch KN-C parcela č. 475/11, 475/13, 475/14, 475/36, 475/38, 475/45, 475/47 katastrálne územie Lednické Rovne.
Predložená zmena rieši SO.01 Skladová hala - rozšírenie veľkokapacitného skladu o ďalšie skladové priestory o ploche 5297 m^2, SO.02 – Expedícia - expedíciu hotových výrobkov o ploche 403 m^2, SO.03 – Centrum služieb zákazníkom (CSZ) - o ploche 744 m^2,SO.04 – Prístavba vrátnice - o ploche 54 m^2, kde budú rozšírené šatňové, hygienické a administratívne priestory.
Využité budú jestvujúce prípojky na inžinierske siete. Zásobovanie pitnou vodou bude riešené rozšírením areálového vodovodu, ktorý je zásobovaný pitnou vodou z verejného vodovodu v správe Považskej vodárenskej spoločnosti, pričom jestvujúca vodomerná šachta bude zrekonštruovaná. Vodovodná prípojka je navrhnutá z materiálu PE D90 v dĺžke 190 m. Predpokladaná ročná potreba vody je 2 190 m^3/rok.
Dažďové vody z novo navrhnutej komunikácie po prečistené na odlučovači ropných látok, ktorý je navrhnutý na prietok 50 $l.s^{-1}$, a na výstupnú hodnotu pre ukazovateľ NEL≤0,1 mg/l budú

spoločne s dažďovými vodami zo striech SO-02, SO-03, SO-04 odvádzané spoločne gravitačnou dažďovou kanalizáciou do čerpacej stanice dažďových vôd, a následne sú prečerpávané do vodného toku Lednica. Celková plocha striech a komunikácii je 8 608 m^2.
Splaškové odpadové vody z objektu SO.03 budú odvádzané do čerpacej stanice splaškových odpadových vôd a následne prečerpávané do jestvujúcej kanalizácie s následným odkanalizovaním do verejnej kanalizácie v správe Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Kanalizácia je navrhnutá z PVC-U rúr a jej súčasťou sú kanalizačné šachty DN1000.
V rámci prípravy územia budú odstránené základy pôvodných hál na pozemkoch KN-C parcela č. 475/13, 475/14, dve skladové haly na pozemkoch KN-C č. 475/38 a 475/45 inžinierske siete a prístupové komunikácie.

Stavba sa nenachádza v ochrannom pásme vodárenských zdrojov slúžiacich pre hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a nenachádza sa v chránenej vodohospodárskej oblasti.

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 5 ods. (1) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle 71 ods. (1) a § 61 písm. (a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení **z hľadiska ochrany vodných pomerov** s predloženým zámerom o zmene navrhovanej činnosti **„Rozšírenie veľkokapacitného skladu“ s ú h l a s í.**

Uvádzame
1. Rozšírenie areálového vodovodu a splašková kanalizácia sú vodnými stavbami podľa § 52 vodného zákona a podliehajú vydaniu stavebného povolenia v zmysle § 26 vodného zákona. Príslušným stavebným úradom je tunajší úrad.
2. Dažďová kanalizácia je vodnou stavbou podľa § 52 vodného zákona a podlieha vydaniu stavebného povolenia v zmysle § 26 vodného zákona. So stavbou dažďovej kanalizácie súvisí i vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd, na ktoré je v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona potrebné vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd. Príslušným stavebným a vodoprávnym úradom v oboch prípadoch je tunajší úrad.

Navrhovateľ je povinný
1. V rámci schvaľovacieho procesu (územné a stavebné konanie) rešpektovať povinnosti vlastníka vodovodnej prípojky a vlastníka kanalizačnej prípojky vyplývajúce zo zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
4. Pri realizácii stavby a následnom užívaní navrhovaného areálu dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiadúcemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
5. Dodržať všeobecné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

Na vedomie
L.T.E., s.r.o., Mateja Bela 13, 911 08 Trenčín

Ing. Iveta Kmošenová
vedúca