OKRESNÝ ÚRAD BYTČA

odbor starostlivosti o životné prostredie
Zámok 104, 014 01 Bytča

Spis.č. OU-BY-OSZP-2016/000725-11/Koc Bytča 09. 12. 2016

ROZHODNUTIE

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona, na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti **„Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča"** ktorú predložil navrhovateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO 36672297 v spojení s § 18, odst. 1 písm. c) tohto zákona a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov podľa § 29 zákona a zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto:

Zmena navrhovanej činnosti „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča" pozostáva z vybudovania vodovodu v miestnej časti Pšurnovice.

V rámci pôvodného Zámeru bolo uvažované s vybudovaním vodovodu aj v miestnej časti Bytča - Pšurnovice – v rozsahu I. etapy ale z finančných dôvodov bola realizácia vodovodu I. etapy v miestnej časti Pšurnovice vylúčená. Opätovne po zabezpečení finančných zdrojov investorom - SeVAK Žilina, bola realizácia zaradená do rozsahu pôvodnej stavby.

Realizácia predmetnej stavby bude rozdelená na dve etapy:

Rozsah zmien

obec	stavba	Vodovodný rad/objekt	Popis zmeny
Bytča - Pšurnovice	**Vodovod Pšurnovice – I. etapa**	SO 09 01.1 Rozvodná sieť Pšurnovice – I. etapa SO 09 01.2 Vodovodné odbočky Pšurnovice – I. etapa SO 09 02 ATS I Pšurnovice	Rozšírenie rozsahu stavby
Bytča - Pšurnovice	**Vodovod Pšurnovice – II. etapa**	SO 09 03.1 Rozvodná sieť Pšurnovice – II. etapa SO 09 03.2 Vodovodné odbočky Pšurnovice – II. etapa SO 09 04 ATS II Pšurnovice SO 09 05 ATS III Pšurnovice	Rozšírenie rozsahu stavby

Zmena navrhovanej činnosti „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“

sa nebude posudzovať podľa zákona.

Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v oznámení o zmene navrhovanej činnosti a doručené stanoviská sa neukladajú žiadne opatrenia.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, Severoslovenské vodárne a kanalizácie , a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina predložil na Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 29 odst. 1 zákona oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“** vypracované podľa prílohy č. 8a zákona.

Zmena navrhovanej činnosti uvedená v oznámení o zmene navrhovanej činnosti svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti vykonal podľa § 29 zákona. Na zisťovacie konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, okrem osobitosti konania ustanovených v § 20 a 20a) zákona. Správne konanie vo veci

zistenia, či zámer navrhovanej činnosti podlieha posudzovaniu podľa zákona začalo predložením oznámenia na Okresný úrad Bytča dňa 14. 11. 2016.
Navrhovaná zmena činnosti sa realizuje v miestnej časti Bytča- Pšurnovice
Navrhovaná činnosť v rozsahu I. etapy bola predmetom odborného a verejného posudzovania pod názvom „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča “ v októbri 2004, kedy bolo tiež ukončené posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona a následne Ministerstvo životného prostredia SR vydalo vo veci rozhodnutie č.: 2477/04 – 1.6/mv zo dňa 28. 10.204, v ktorom na základe stanovísk dotknutých orgánov rozhodol, že predmetná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona a je možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.
Oznámením o zmene činnosti „ Zásobovanie vodou, odvedenie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“ na ktoré Obvodný úrad životného prostredia v Žiline vydal dňa 22. 06. 2010 vyjadrenie pod č. A 2010/00282-002/Hnl bol z pôvodného zámeru vypustený vodovod Pšurnovice.

Cieľom predkladaného projektu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča" na úseku odkanalizovania a čistenia odpadových vôd je dosiahnutie:

a) zvýšenia počtu ekvivalentných obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu
b) zabezpečenia odpovedajúceho odvádzania a čistenia odpadových vôd v súlade s požiadavkami Smernice 91/271/EHS a záväzkami Slovenskej republiky voči EU.

Realizáciou zámeru bude zabezpečené:

a) v aglomerácii Bytča pripojenie 7 948 nových obyvateľov čo v percentuálnom vyjadrení spolu s už pripojenými obyvateľmi predstavuje pripojenie 80,12 % existujúcich producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu,
b) v aglomerácii Hvozdnica pripojenie 3 193 nových obyvateľov čo v percentuálnom vyjadrení spolu s už pripojenými obyvateľmi predstavuje pripojenie 80,55 % existujúcich producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu,
c) súlad ČOV so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Riešené aglomerácie sú vedené na zozname aglomerácií Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd ako aglomerácie nedosahujúce súladu s uvedenou smernicou.

Hlavné výstupné ukazovatele

Ukazovateľ	**Merná Jednotka**	**Aglomerácia Bytča**	**Aglomerácia Hvozdnica**	**Celkom**
Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody (r. 2015)	Obyv.	4 827	3 801	8 628
Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojok)	km	30,516	21,932	52,448
Počet obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	Obyv.	7 948	3 193	11 141
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	41,541	23,404	64,945
Počet zrekonštruovaných ČOV	ks	1	-	1
Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na zrekonštruovanú ČOV *(napojených na kanalizáciu)*	EO	18 930*	4 390*	23 320*
Počet vyriešených aglomerácií v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS	ks	1	1	2

* - celkový počet EO vrátane v súčasnosti napojených na ČOV

Hlavní príjemcovia infraštruktúry (t. j. cieľové obyvateľstvo, pre ktoré sa realizuje projekt, podľa možnosti kvantifikované):

Ukazovateľ	**Merná Jednotka**	**Aglomerácia Bytča**	**Aglomerácia Hvozdnica**	**Celkom**
Ekvivalentný počet obyvateľov pre ktorých sa realizuje projekt *(vrátane zvozu žumpových vôd)*	EO	22 737[1)]	5 218[1)]	27 955[1)]
Počet bývajúcich obyvateľov r. 2009, (r. 2015)	Obyv.	20 878 (21 113)	5 256 (5 315)	26 134 (26 428)
Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody (r. 2015)	Obyv.	4 827	3 801	8 628
Počet obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť (r. 2015)	Obyv.	7 948	3 193	11 141

Poznámka

[1)] Vrátane zvozu žumpových vôd z lokalít vzdialenejších viac ako 500m od centrálnych častí obcí

Popis navrhovaných zmien :

Vodovod Pšurnovice – I. etapa

***SO 09 01.1* – Rozvodná sieť Pšurnovice – I. etapa**

V I. etape sa uvažuje s vybudovaním hlavného prívodného potrubia do obce PŠ1, (ktoré sa napája na jestvujúce zásobné potrubie z VDJ Bytča – Šuľová -2x650 m3; max. hl.370,00/min. hl. 365,00 m n.m., DN 300 LT, v Bytči v Pšurnovickej ulici), jednej automatickej tlakovej stanice ATS I Pšurnovice a potrubí PŠ2A, PŠ2-1, PŠ2-2, PŠ2-3 a PŠ2-4.
Rozvodná sieť obce bude rozdelená do niekoľkých samostatných tlakových pásiem podľa nadmorskej výšky danej časti obce.
Celková dĺžka rozvodnej siete – 4 071,2 m.

SO 09 01.2 Vodovodné odbočky Pšurnovice – I. etapa

Sú navrhnuté samostatné pre každý rodinný dom. Napojenie bude vykonané cez navarovaciu odbočkovú armatúru s integrovaným vrtákom a prípojkovým ventilom s odbočkovým vývodom; materiál prípojky HDPE 100, SDR 11 D 32x3 (príp. D 63x5,8) PN 16. Zemná súprava je navrhnutá teleskopická s ventilovým liatinovým poklopom.
Celkový počet prípojok: 78 ks
Celková dĺžka prípojok: 542 m

PS 09 01 ATS I Pšurnovice

SO 09 02.1 ATS I Pšurnovice - stavebná časť

Automatická tlaková stanica je navrhnutá ako podzemný monolitický objekt z vodostavebného železobetónu. Vnútorný pôdorysný rozmer šachty je 4500x2500 mm a výška 2200 mm. Súčasťou objektu AT stanice bude kontajner (Fagus), v ktorom budú umiestnené rozvádzače elektrotechnologickej časti a MaR.
Technologická časť obsahuje vystrojenie objektu automatickej tlakovej stanice ATS I technologickým zariadením na zvyšovanie tlaku v sieti včítane súvisiaceho armatúrneho vybavenia a tlakovej nádrže o objeme V=500 l. ATS pracuje v plno automatickom režime.
Parametre navrhovanej ATS I:
Q = 12,4 m3/h = 3,4 l/s (zostava 1+1) H = 45,4 m P = 2 x 3 kW
Vodu presiaknutú do priestoru ČS bude možné jednorázovo odčerpať prostredníctvom prenosného ponorného čerpadla (spoločného pre celú stavbu).

Vodovod Pšurnovice – II. etapa

SO 09 03.1 Rozvodná sieť Pšurnovice – II. etapa

Rozvodná sieť je navrhnutá ako nepožiarny vodovod, t.j. na max. hodinovú potrebu.
Sieť je rozdelená do 3 tlakových pásiem, prislúchajúcich jednotlivým ATS, (ATS I až III), z toho ATS I je súčasťou I. etapy. V rámci II. etapy sú navrhnuté aj rozvodné potrubia, ktoré prislúchajú tlakovému pásmu ATS I.
Vodovodné potrubia sú navrhnuté z tlakových rúr PE 100 RC, zváraných elektrospojkami.

SO 09 03.2 Vodovodné odbočky Pšurnovice – II. etapa

Sú riešené obdobne ako u I. etapy.

V niektorých prípadoch budú prípojky križovať Pšurnovický potok. Prípojky sa zrealizujú pretlačením pod potok za dodržania min. krytia pod dnom potoka 0,5 m.
Celkový počet prípojok: 142 ks, z toho 141 ks D 32 a 1 ks D 63
Celková dĺžka prípojok: 900 m

PS 09 02 ATS II Pšurnovice

SO 09 04.1 ATS II Pšurnovice - stavebná časť

Po stavebnej stránke je objekt zhodný s ATS I z I. etapy.

V technologickej časti je zmena v parametroch ATS II.

Parametre navrhovanej ATS II:

Q = 9,4 m3/h = 2,6 l/s (zostava 1+1) H = 43,7 m P = 2 x 3 kW

PS 09 03 ATS III Pšurnovice

SO 09 05.1 ATS III Pšurnovice - stavebná časť

Po stavebnej stránke je objekt zhodný s SO 09 04.1

V technologickej časti je zmena v parametroch ATS III a v objeme membránovej tlakovej nádrže, ktorá je menšia, má objem V = 200 l.

Parametre navrhovanej ATS III:

Q = 3,6 m3/h = 1,0 l/s (zostava 1+1) H = 26 m P = 2 x 0,55 kW

Povolenia pre navrhovanú činnosť – bude sa vyžadovať územné, stavebné a kolaudačné povolenie.

Zverejnenie zámeru

Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 23 ods.1 zaslal predmetný zámer dotknutým subjektom listom zo dňa 15. 11. 2016, a zverejnil uvedený zámer na webovom sídle ministerstva na adrese : http://www.enviroportal.sk , ako aj na webe okresného úradu Bytča : http://www.minv.sk/?okresny-urad-bytca.

Stanoviská k zámeru navrhovanej činnosti

Ku Zámeru boli doručené tieto stanoviská:

1. ***Mesto Bytča*** *listom č. 10146/2016-VaŽP zo dňa 05. 12. 2016* – obec v zákonnej lehote informovala o zmene navrhovanej činnosti verejnosť a k predloženej zemne činnosti nemá námietky ani neboli vznesené žiadne pripomienky od občanov.
2. ***Ministerstvo životného prostredia SR , sekcia vôd*** *listom č.j.: 62098/2016 (3131/2016-6.6.1) zo dňa 01. 12. 2016* k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemáme pripomienky a zmenu navrhovanej činnosti. Z pohľadu posúdenia vplyvov na realizáciu zámeru na životné prostredie, hlavne v oblasti ochrany vôd, je preukázaný pozitívny vplyv realizácie projektu na kvalitu povrchových a podzemných vôd v predmetnom regióne.
3. ***Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie*** *listami, OU-BY-OSZP-2016/000730-2/Koc zo dňa 21. 11. 2016 za úsek ŠSOO, OU-BY-OSZP-2016/000749-2/Čur zo dňa 25. 11. 2016 za úsek ŠSOPaK, OU-BY-OSZP-2016/000750-2/Čur zo dňa 25. 11. 2016 za úsek ŠS OH a OU-BY-OSZP-2016/000733-2/Uri zo dňa 25. 11. 2016 za úsek ŠVS s* odporučením ukončiť proces EIA v zisťovacom konaní bez pripomienok, s upozornením - pri stavebnej činnosti je potrebné využiť všetky technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií.

4. ***Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií*** *listom č. OU-ZA-OCDPK-2016/046167/2/SUB zo dňa 28.11.2016* bez pripomienok, pričom akékoľvek zámery vo vzťahu k pozemnej komunikácii III. Triedy (č. III/2006) je potrebné konzultovať s jej správcom – Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Horné Považie.
5. ***Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia*** *listom č.j.: OU-BY-OKR-2016/000624-008 zo dňa 21. 11. 2016* bez pripomienok a odporúča ukončiť proces posudzovania v zisťovacom konaní.
6. ***Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline*** *listom č. ORHZ-ZA1-3322-001/2016 zo dňa 30. 11. 2016 z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie*.

Vyhodnotenie

Okresný úrad Bytča**,** odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Pri rozhodovaní použil primerané kritéria pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Navrhovanou zmenou činnosti sa zvýši počet obyvateľov napojených na verejný vodovod, čím sa dosiahne zlepšenie životného prostredia.

Dotknuté subjekty dali kladné stanoviská a nepožadovali ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré ich nedoručili v termíne podľa § 29 odst. 9 sa považujú za súhlasné stanoviská. Opatrenia pre tento zámer sa ukladajú z dôvodu požiadaviek a pripomienkujúcich subjektov.

Posudzovanie vplyvov za životné prostredia podľa zákona sa vykonáva v predprojektovom štádiu. V rámci oznámenia o zmene navrhovanej činnosti boli podrobne zdokumentované vstupy a výstupy a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti zodpovedajúce stupňu prípravy zámeru – posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podlieha procesu povolenia podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Tohto procesu sa zúčastňujú orgány ochrany životného prostredia a zdravia, ktoré sú dostatočnou zárukou, že nebude povolená taká činnosť , ktorá by bola v rozpore s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva.

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických

VPLYVY NA OBYVATEĽSTVO
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odkanalizovanie splaškových vôd nadväzuje na medzinárodné dohovory a národnú legislatívu, zabezpečujúce celý komplex navzájom prepojených a podmienených aktivít vedúcich v konečnom dôsledku k zlepšeniu životného prostredia.

Prehľad najvýznamnejších vplyvov činnosti

Vplyvy na životné prostredie	**Pozitívny / Negatívny**	**Priamy**	**Nepriamy**	**Kumulatívny**	**Krátkodobý**	**Dlhodobý**	**Dočasný**	**Trvalý**
Zníženie objemu odpadov ukladaných na skládky	+	☑						☑
Zvýšenie miery recyklácie vstupných odpadov	+	☑				☑		
Šetrenie prírodných zdrojov	+	☑				☑		
Pracovné príležitosti a ekonomický efekt výstavby	+	☑	☑			☑		
Nároky na energiu a hlučnosť v pracovnom prostredí	-	☑		☑		☑		

Navrhovaná činnost sa prejaví :

- zvýšenim hlučnosti počas vlastnej výstavby, hluk bude pôsobiť iba lokálne v priestore realizácie výstavby
- vznikom výkopovej zeminy počas výstavby, ktorá bude použitá na spätný zásyp,
- zvýšeným obsahom polietavého prachu počas výstavby a pri odvoze a dovoze materiálu dôjde k časovo obmedzenému nárastu výfukových splodín v priestore výstavby a trasy prístupovej cesty.

Na základe uvedeného je predpoklad, že oznámenie o zmene navrhovanej činnosti nebude dôvodom podstatného nepriaznivého vplyvu činnosti na životné prostredie alebo zdravie obyvateľstva.

Zmenu navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Záver

Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie pri rozhodovaní o tom, či zmena navrhovanej činnosti sa bude posudzovať podľa zákona prihliadal na stanoviská

predložené k oznámeniu o zmene a pri konečnom rozhodovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona.

Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou oznámenia o zmene činnosti a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona, a preto Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Z výsledkov zisťovacieho konania a po zohľadnení stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k zmene navrhovanej činnosti, ktoré je potrené zohľadniť v procese konania a o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

Zo zhodnotenia predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti vykonanej v etape vypracovania oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vyplýva, že sa nepredpokladajú také negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území, oproti posudzovanému a povolenému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších predpisov na Okresnom úrade Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona EIA sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 15 deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona EIA. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

RNDr. Beáta Kocincová
vedúca odboru

Doručí sa účastníkom konania:

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Zasiela sa podľa § 29 ods. 15 zákona:

Povoľujúci orgán:

Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie –ŠVS, Zámok 104, 014 01 Bytča
Mesto Bytča –stavebný úrad, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča

Rezortný orgán:

Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Dotknuté orgány:

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline, V. Spanyola 27, 010 01 Žilina
2. Okresný úrad Bytča odbor krízového riadenia, Zámok 104, 014 01 Bytča
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
4. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOO, ŠSOH, ŠSOPaK, Zámok 104, 014 01 Bytča
5. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
6. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Predmestská 1613, 010 01 Žilina

Dotknutá obec

Mesto Bytča, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča

Spracovateľ zámeru: Pöyry Enviroment a.s**.,** , a.s., Ing. Daniel Šablica, Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava