



ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Odštepny závod Nitra, Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Mesto Zlaté Moravce		OSOBNÉ PODANÉ	
Mestský úrad			
Datum: 11. NOV. 2016			
Príloha číslo: 24689/2016	ZH		
Číslo spisu:	LU		
Vykonáva:	Prílohy/lety		

Mestský úrad
Ul. 1. mája 2
953 01 Zlaté Moravce

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
65877/2016

Vybavuje:
Ing. Bella

Nitra
03.11.2016

Vec: Stavba „ Rozšírenie cintorína “ – projekt – vyjadrenie.

Obdržali sme na vyjadrenie PD stavby „ Rozšírenie cintorína “, miesto stavby – Zlaté Moravce, p.č. 3742/1, 11952/4 k. ú. Zlaté Moravce, stavebník – Mesto Zlaté Moravce.

Predložený projekt rieši výstavbu novej časti cintorína s napojením na existujúci areál cintorína a jeho zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu cez navrhovanú vodovodnú prípojku HDPE DN 50 – dĺžky 12,0 m (po vodomernú šachtu) sa pripojí na jestvujúci verejný vodovod. Vodomerná šachta bude osadená za hranicou pripájanej nehnuteľnosti.

Bilančná potreba vody $Q_r = 36,0 \text{ m}^3/\text{rok}$

Po preštudovaní predloženej PD Vám zasielame nasledovné stanovisko:

1. ZsVS a.s. OZ Nitra, ako prevádzkovateľ verejného vodovodu v meste Zlaté Moravce, súhlasí s výstavbou vodovodnej prípojky k predmetnej stavbe a jej zásobovaním pitnou vodou v množstve $Q_r = 36,0 \text{ m}^3/\text{rok}$ cez navrhovanú vodovodnú prípojku HDPE DN 50 – dĺžky 12,0 m po vodomernú šachtu z verejného vodovodu, stavebník – Mesto Zlaté Moravce, v rozsahu predloženej PD.
2. Ak je vodovodná prípojka pripojená na verejný vodovod cez odbočenie s uzáverom, toto odbočenie s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu.
3. Fakturačné meradlo žiadame osadiť do vodomernej šachty betónovej, min. vnút. rozmerov 1500x1200x1800 mm (dxšxv), ktorá bude osadená 1,0 m za oplatením areálu cintorína. Veľkosť fakturačného meradla určujeme DN 15.
4. Vlastníkom prípojky je v zmysle § 4 zákona 442/2002 Z.z. osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady a to spôsobom určeným prevádzkovateľom a znáša náklady na jej údržbu a opravy.
5. Pred začatím výkopových prác žiadame o vytýčenie IS v našej správe pracovníkom tunajšieho OZ.
6. Pri realizácii prípojky treba dodržať podmienky STN EN 805, v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí STN 73 6005 a pásma ochrany inžinierskych sietí podľa §19 zákona č. 442/2002 Z.z.
7. Pripojenie na verejný vodovod a montáž fakturačného meradla musí byť uskutočnená odbornými pracovníkmi nášho OZ, k čomu je potrebné podať žiadosť na predpísanom tlačíve spolu s požadovanými dokladmi.

8. Upozorňujeme, že odberateľ je povinný pred realizáciou vodovodnej prípojky v zmysle zákona č.442/2002 Z.z. uzatvoriť s tunajším OZ zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu.

S pozdravom


Margita Kršáková
vedúci a riaditeľ OZ NR

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Čistopný zvod Nitra
Nabr. za hydrotcentráiou 4, IČO: 365 501 11
DIČ: 2020134609 IČ DPH: SK202019

Príloha : 1 x PD

Co: VPS ZM