

PRÍLOHA č. 6A

Tab. A.2.11.2.2.2. - Nárast potreby pitnej vody - návrhové obdobie k roku 2030 (NO)

ÚPC	FPB rozvojová lokalita	Funkčné využitie územia	Počet obyvateľ ov	Počet pracov. príl.	Priemer. špecif. potreba vody	Priemer. denná (Q_p)		Max. denná (Q_m)	
						$m^3 \cdot d^{-1}$	$l \cdot s^{-1}$	$m^3 \cdot d^{-1}$	$l \cdot s^{-1}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.1	OÚ / IBV	94	-	126	11,8	0,137	21,3	0,247
	1.2	OÚ / IBV	49	-	126	6,2	0,071	11,1	0,129
	1.3	OÚ / IBV	97	-	126	12,2	0,141	22,0	0,255
	1.4	VÚ / PRV	-	59	25	1,5	0,017	2,7	0,031
	1.5	OÚ / IBV	7	-	126	0,9	0,010	1,6	0,018
	1.6	OÚ / IBV	30	-	126	3,8	0,044	6,8	0,079
	1.7	OÚ / IBV	36	-	126	4,5	0,053	8,2	0,095
	1.8	RÚ / INT	-	4	25	0,1	0,001	0,2	0,002
	1.9	OÚ / IBV	27	-	126	3,4	0,039	6,1	0,071
	1.10	OÚ / IBV	74	-	126	9,3	0,108	16,8	0,194
	1.11	OÚ / IBV	21	-	126	2,6	0,031	4,8	0,055
	1.12	OÚ / HBV	363	-	126	45,7	0,529	82,3	0,953
	1.13	OÚ / IBV	34	-	126	4,3	0,050	7,7	0,089
	1.14	OÚ / IBV	97	-	126	12,2	0,141	22,0	0,255
	1.15	OV	-	3	25	0,1	0,001	0,1	0,002
	1.16	OÚ / IBV	47	30	126	5,9	0,069	10,7	0,123
	1.17	OÚ / IBV	41	-	126	5,2	0,060	9,3	0,108
	1.18	OÚ / IBV	90	-	126	11,3	0,131	20,4	0,236
	1.19	OÚ / IBV	14	-	126	1,8	0,020	3,2	0,037
	1.20	OÚ / HBV	149	-	126	18,8	0,217	33,8	0,391
	1.24	OÚ / IBV	-	12	25	0,3	0,003	0,5	0,006
spolu			1 270	108		162,0	1,875	291,5	3,374

Tab. A.2.11.2.2.3. - Celková potreba pitnej vody - návrhové obdobie k roku 2030 (NO)

Potreba vody celkom za obec stav - nárast	Priem. denná (Q_p)		Max. denná (Q_m)	
	$m^3 \cdot d^{-1}$	$l \cdot s^{-1}$	$m^3 \cdot d^{-1}$	$l \cdot s^{-1}$
1	2	3	4	5
Stav v roku 1997	255,2	2,953	459,3	5,316
Priemer.a max. denná potreba v r.2015 (na zákl.fakturovanej)	153,0	1,771	275,4	3,188
Priemer.a max.denná potreba v r.2015 (na základe dodanej)	229,1	2,652	412,4	4,773
Predpokladaná potreba pre rozvojové zámery (nárast)	162,0	1,875	291,5	3,374
Celková predpokladaná potreba k roku 2030	391,1	4,5	703,9	8,1