

Tabuľka č. 10A - TEPELNÝ PRÍKON A POTREBA TEPLA (NO)

Tepelný príkon a potreba tepla pre návrhové obdobie k r. 2 030, Tab. č. A.2.11.3.3.1

FPB (lokality)	Rozvojové funkčné plochy								
	Funkčné využitie územia	Bývanie		Vybavenosť a rekreácia		Výroba - priemysel		Celkom	
		Tepelný príkon	Potreba tepla	Tepelný príkon	Potreba tepla	Tepelný príkon	Potreb a tepla	Tepelný príkon	Potreba tepla
		MW	GJ/rok	MW	GJ/rok	MW	GJ/rok	MW	GJ/rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	IBV 24 b.j.	0,215	1560					0,215	1560
1.2	IBV 13 b.j.	0,120	845					0,120	845
1.3	IBV 25 b.j.	0,225	1625					0,225	1625
1.4	V-PR					0,430	3350	0,430	3350
1.5	IBV 2 b.j.	0,020	130					0,020	130
1.6	IBV 8 b.j.	0,070	520					0,070	520
1.7	IBV 10 b.j.	0,090	650					0,090	650
1.8	RV			0,055	395			0,055	395
1.9	IBV 7 b.j.	0,065	455					0,065	455
1.10	IBV 19 b.j.	0,170	1235					0,170	1235
1.11	IBV 6 b.j.	0,055	390					0,055	390
1.12	HBV 91 b.j.	0,385	2950					0,385	2950
1.13	IBV 9 b.j.	0,080	585					0,080	585
1.14	IBV 25 b.j.	0,225	1625					0,225	1625
1.15	OV			0,010	70			0,010	70
1.16	IBV 12 b.j.	0,110	780					0,110	780
1.17	IBV 11 b.j.	0,100	715					0,100	715
1.18	IBV 23 b.j.	0,205	1495					0,205	1495
1.19	IBV 4 b.j.	0,035	260					0,035	260
1.20	HBV 38 b.j.	0,160	1230					0,160	1230
Spolu ZaD č.1	IBV 198 b.j. HBV129 b.j.	2,330	17050	0,065	465	0,430	3350	2,825	20865
** ZaD č. 1 redukované		1,865	13640	0,040	280	0,215	1675	2,120	15595

IBV - individuálna bytová výstavba

HBV – hromadná bytová výstavba

b.j. - bytová jednotka

OV - občianska vybavenosť

RV - rekreačná vybavenosť

V-PR - výroba priemyselná

NO – návrhové obdobie k roku 2030

VO – výhľadové obdobie k roku 2045

** redukovaná hodnota vyjadruje prírastok potrieb tepla k NO 2030 a VO 2045

po korekcii realizačnými koeficientami k_{rb} , k_{rv} a k_{rp}

Reálna hodnota uvedených realizačných koeficientov bola stanovená nasledovne:

pre byty - $k_{rb} = 0,8$

vybavenosť a rekreáciu – $k_{rv} = 0,6$

priemysel – $k_{rp} = 0,5$.

Tabuľka č. 10A - TEPELNÝ PRÍKON A POTREBA TEPLA (NO)

Tepelný príkon a potreba tepla pre výhľadové obdobie r. 2045, Tab. č. A.2.11.3.3.2.

(lokality)	Rozvojové funkčné plochy								
	Funkčné využitie územia	Bývanie		Vybavenosť a rekreácia		Výroba - priemysel		Celkom	
		Tepelný príkon	Potreba tepla	Tepelný príkon	Potreba a tepla	Tepelný príkon	Potreba tepla	Tepelný príkon	Potreba tepla
		MW	GJ/rok	MW	GJ/rok	MW	GJ/rok	MW	GJ/rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.21	IBV 34 b.j.	0,215	1600					0,215	1600
1.22	IBV 11 b.j.	0,070	520					0,070	520
1.23	Pohrebisko			-	-			-	-
Spolu ZaD č.1	IBV 45 b.j.	0,285	2120					0,285	2120
** ZaD č. 1 redukované		0,230	1695					0,230	1695

IBV - individuálna bytová výstavba

HBV – hromadná bytová výstavba

b.j. - bytová jednotka

OV - občianska vybavenosť

RV - rekreačná vybavenosť

V-PR - výroba priemyselná

NO – návrhové obdobie k roku 2030

VO – výhľadové obdobie k roku 2045

** redukovaná hodnota vyjadruje prírastok potrieb tepla k NO 2030 a VO 2045

po korekcii realizačnými koeficientami k_{rb} , k_{rv} a k_{rp}

Reálna hodnota uvedených realizačných koeficientov bola stanovená nasledovne:

pre byty - $k_{rb} = 0,8$

vybavenosť a rekreáciu – $k_{rv} = 0,6$

priemysel – $k_{rp} = 0,5$.