Doplnenie zámeru

Regulácia a úprava potoka v intraviláne obce Kojšov - zmena

- Hydrotechnické výpočty hladiny 100-ročnej vody boli vypočítané na základe údajov SHMÚ viď. doložený dokument **"HydrologickeUdaje"**. V tomto dokumente sú aj ďalšie hydrologické údaje o prietokoch.
- Dodaná je nová príloha č. 1 **"SirsieVztahy"**
- Dodaná je nová príloha č. 2 **"CelkovaSituacia"**, kde je doplnený smer toku a poloha osadenia stupňov
- Dodaná je nová príloha č. 3 **"Stupen"**, kde je doplnená výška hladiny 100-ročnej vody. Podotýkam, že výkres je stavebný výkres, kde je zobrazené jeho konštrukčné riešenie. Výkres je spoločný pre všetky stupne, teda výška hladiny 100-ročnej vody môže byť pri rôznych stupňoch rôzna.
- Existujúce konštrukcie mostov v správe SSC a obce Kojšov v súčasnosti spĺňajú požiadavky STN 73 6201 a budú ich spĺňať aj po úprave.
- Vzhľadom k stiesneným priestorovým možnostiam je značná časť upravovaných brehov vodného toku zvislá a vedie v súbehu s krajskou a miestnou komunikáciou, kde je potrebné zabezpečiť ich stabilitu, čo vegetačné opevnenie nie je schopné zaistiť. Z tohto dôvodu je spevnenie brehov riešené výstavbou z Limnoblokov.
- Zámer je doplnený o **"PozdlznyProfil"** so zakreslením priebehu hladiny 100-ročnej vody.
- Zámer je doplnený o **"VzorovePriecneRezy"**, kde je znázornené konštrukčné riešenie kolmého a šikmého brehu.

V Prešove, 6.4.2017

Vypracoval: Ing. Mergeš

