KOORDINAČNÁ SITUÁCIA

M 1:1000

Spalinovody plynových zariadení

VYKUROVANIE SO 01 :
(C) TMAVÝ PLYNOVÝ INFRAŽIARIČ IGT 24E – 9m 76ks
VÝKON 21,1kW , SPOTREBA ZEM. PLYNU 2,1 $m^3.h^{-1}$ ..... 159,6 $m^3.h^{-1}$

VYKUROVANIE SO 02 a VSTAVOK "1" :
(PK) ZÁVESNÝ PLYNOVÝ KONDENZ. KOTOL HOVAL TopGas 60 .... 2ks
VÝKON 11,7 – 49kW , SPOTREBA ZEM. PLYNU 5,0 $m^3.h^{-1}$... 10 $m^3.h^{-1}$

VYKUROVANIE SO 01 m.č. 1.06 , 2.01 :
TJ TEPLOVZDUŠNÉ PLYNOVÉ JEDNOTKY HOVAL TopVent GV–3/30 .... 5ks
VÝKON 29,2kW , SPOTREBA ZEM. PLYNU 2,2 $m^3.h^{-1}$..... 11 $m^3.h^{-1}$

VETRANIE PRIESTOROV :
NÁSTREŠNÁ PLYNOVÁ VZT JEDNOTKA 7ks
s plynovým ohrievačom vzduchu MTP–V 37 s bypassom
1.01 PLYNOVÝ HORÁK Weishaupt WG 10
1.03 prevádz. tlak plynu 1,5–5kPa
1.04 VÝKON 15 – 37kW , SPOTREBA ZEM. PLYNU 4,04 $m^3.h^{-1}$... 28,3 $m^3.h^{-1}$

CELKOVÁ SPOTREBA ZEM. PLYNU Q max. = 208,9 $m^3.h^{-1}$

Výduchy technologických zariadení

V1 VÝDUCH Z FILTRA ODSÁVANIA PLAZMATICKÉHO REZANIA

V2 VÝDUCH Z FILTRA OTRYSKÁVANIA

V3 VÝDUCH Z FILTRA ODSÁVANIA ZVÁRANIA

SO.06

SO.05 (RIEŠENÉ SAMOSTATNOU PD)

SO.04 (RIEŠENÉ SAMOSTATNOU PD)

PREKLÁDKA VN V ZEMI (RIEŠENÉ SAMOSTATNOU PD)

SO.01 ZSPD 1 ±0,000=301,000 m n.m.

SO.01 ±0,000=301,000 m n.m.

SO.02

SO.12

nové oplotenie dl. 344m

OCHRANNÉ PÁSMO CESTY I.TRIEDY I/61

RANNÉ PÁSMO

cesta I/61

BRATISLAVA

KANALIZACIA

NIZKE NAPATIE

VYSOKE NAPATIE

RS

LIPA