
OKRESNÝ ÚRAD PÚCHOV

odbor starostlivosti o životné prostredie

Štefánikova 820, 020 01 Púchov



Okresný úrad Púchov
Odbor starostlivosti o ŽP - štátna
správa posudzovania vplyvov na ŽP
Štefánikova 820
020 01 Púchov

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Púchov
/21. 02. 2017	OU-PU-OSZP-2017/000546-2/ZK	Ing.Kmošenová/42 432 69 44	10. 03. 2017

Vec
Oznámenie o doručení zámeru navrhovanej činnosti
- **stanovisko** podľa § 23 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákona č. 24/2006 Z.z.)

Listom zaevidovaným na tunajšom úrade dňa 23. februára 2017 bolo Okresnému úradu Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu štátnej vodnej správy zaslané **oznámenie o doručení zámeru navrhovanej činnosti „Lednické Rovne – Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod“**. Oznámenie o doručení zámeru navrhovanej činnosti bolo podané fy AQUA PROCON, s.r.o. Palackého tř. 12, 612 00 Brno, ktorá zastupuje navrhovateľa Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystrica.

Predmetom zámeru je posúdenie výstavby kanalizačných systémov a vodovodov v k. ú. Lednické Rovne, Horenice, Hôrka, Beluša a Dolná Breznica, rekonštrukciu jestvujúcej ČOV v Lednických Rovniach tak, aby bolo zabezpečené čistenie odpadových vôd v aglomerácii Lednické Rovne (obec Lednické Rovne a Dolná Breznica) v súlade s platnou legislatívou po dokončení navrhovanej dostavby.

Technické riešenie odkanalizovania aglomerácie je spracované v dvoch variantných riešeniach:
Variant 1 – rieši dobudovanie jestvujúceho kanalizačného systému so 4 čerpacími šachtami v obci Lednické Rovne, vybudovanie novej kanalizačnej siete pre odvádzanie splaškových odpadových vôd v obci Dolná Breznica s 3 miestnymi čerpacími stanicami a intenzifikáciu jestvujúcej mechanicko biologickej ČOV (kapacita 5900 EO), kde recipientom je vodný tok Váh. V neodkanalizovaných lokalitách splaškové odpadové vody budú zhromažďované v žumpách s následným zvážaním na ČOV v Lednických Rovniach po realizácii navrhovaných opatrení. Variant rieši aj rozšírenie jestvujúcej vodovodnej siete v obci Lednické Rovne a Dolná Breznica s počtom nových kanalizačných prípojok 549.
Variant 2 – rieši dobudovanie jestvujúceho kanalizačného systému so 4 čerpacími šachtami v obci Lednické Rovne a vybudovanie kanalizačnej siete v časti k.ú. Dolná Breznica (ul. Svätej Anny) vrátane intenzifikácie jestvujúcej mechanicko biologickej ČOV (kapacita 4900 EO), kde recipientom je vodný tok Váh. Výstavbu novej kanalizačnej siete pre odvádzanie splaškových odpadových vôd v obci Dolná Breznica s 2 miestnymi čerpacími stanicami a výstavbou novej

mechanicko biologickej ČOV v obci Dolná Breznica (kapacita 5900 EO), kde recipientom bude vodný tok Lednica. Počet nových kanalizačných prípojok 549.

Navrhnuté ČOV v oboch variantoch spĺňajú limitné hodnoty pre sledované ukazovatele vo vypúšťaných odpadových vodách v zmysle nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Stavba „Lednické Rovne – Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod" je stavbou navrhnutou v súlade s „Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií SR" a „Vodným plánom" a bude mať priaznivý vplyv na horninové prostredie, povrchové a podzemné vody, pričom budú vytvorené predpoklady, aby sa zabránilo nelegálnemu vypúšťaniu odpadových vôd do životného prostredia.

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 5 ods. (1) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov **ako príslušný orgán štátnej vodnej** správy v zmysle 71 ods. (1) a § 61 písm. (a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení **a ako dotknutý orgán** v zmysle § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. k predloženému zámeru **navrhovanej činnosti „Lednické Rovne – Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod"** nemáme pripomienky.

V rámci schvaľovacieho procesu procesu (územné a stavebné konanie) žiadame:
Vzhľadom k tomu, že trasa kanalizácie, vodovodu je navrhnutá v poľných, resp. v spevnených cestách vedených pozdĺž vodných tokov a v zmysle § 49 ods. (2) vodného zákona pozemok pri vodohospodársky významnom vodnom toku (tok Lednica) je pobrežným pozemkom do 10 m od brehovej čiary, a pri drobných vodných tokoch je pobrežným pozemkom pozemok do 5 m od brehovej čiary, preto žiadame prerokovať so správcami dotknutých vodných tokov presnú trasu vodovodu a kanalizácie v týchto komunikáciách.

Orgán štátnej vodnej správy odporúča vyššie uvedenú činnosť realizovať vo variante č.1 a nežiada ju ďalej posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Púchov
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova 820, 020 01 Púchov
-1-

Ing. Iveta Kmošenová
vedúca