Zaz. 514

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

UC081125768SK

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

OKRESNÝ ÚRAD PÚCHOV
-4-
Došlo dňa: 13. 03. 2017
Ev. č. záznamu: 1587-2017/0002160 Číslo spisu:
Prílohy/listy: 0 Vyb. vyb.: HJ

Okresný úrad Púchov
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova 820
020 01 Púchov

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Trenčín
OU-PU-OSZP-2017/000514-2/HJ 27.02.2017	OU-TN-OCDPK-2017/010417-002/OLS	Ing. Ölschléger 032/7411 357	09.03.2017

Vec
„Lednické Rovne – Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod"
- Stanovisko k zámeru

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušný cestný správny orgán pre cesty II. a III. triedy podľa § 3 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), v zmysle § 16 cestného zákona v nadväznosti na ustanovenia vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, na základe Vašej žiadosti a predloženej PD Vám dáva nasledovné stanovisko:

Predložený zámer rieši odkanalizovanie obce Lednické Rovne a obce Dolná Breznica v dvoch variantoch. Prvý variant navrhuje intenzifikáciu ČOV s kapacitou 5 900 ekvivalentných obyvateľov, celková dĺžka kanalizácie v prvom variante bude 21 568,7 m.

V druhom variante sa navrhuje intenzifikácia jestvujúcej ČOV na Lednických Rovniach na kapacitu 4 900 EO a novostavba ČOV Dolná Breznica s kapacitou 1 000 EO, dĺžka kanalizácie v 2. Variante bude 21 359,7 m. Súčasťou navrhovanej činnosti je dobudovanie vodovodu a rekonštrukcia jestvujúcich vodovodných prípojok v celkovej dĺžke 4 505 m.

Upozorňujeme, že Vaša projektová dokumentácia pracuje so starými označeniami ciest III. triedy. Jedná sa o: cesta **III/1951** (v PD ako III/507044 a III/50744) a cesta **III/1952** (v PD ako III/507045 a III/50745).

Realizácia variantov 1 aj 2 sa dotýka komunikácií II/507, III/1951 a III/1952 a miestnych komunikácií.

So zámerom navrhovanej činnosti súhlasíme, požadujeme však rešpektovať nasledované pripomienky:

- Podľa § 18 ods. 3 a 4 cestného zákona musia byť vedenia umiestňované v chodníkoch a v priľahlých zelených pásoch. Umiestnenie vedení do telesa cesty je možné v prípadoch, keď je vylúčená možnosť iného technického riešenia bez neúmerne vysokých nákladov.

Telefón	Fax	e-mail	Internet	IČO
++421-032-741111	++421-032-7431556	erik.olschleger@minv.sk	http://www.minv.sk	00151866

- V prípadoch umiestnenia vedenia v cestách II/507, III/1951 a III/1952 je potrebné trasu kanalizácie navrhovať v osi jedného jazdného pruhu a následne riešiť i úpravu celého jedného jazdného pruhu vozovky cesty.
- Kanalizačné šachty, resp. všetky poklopy šácht navrhnúť v osi cesty, alebo v osi jazdného pruhu, aby sa v čo najväčšej miere minimalizoval prejazd kolies vozidiel cez tieto poklopy.
- Križovanie cesty vodovodom alebo prípojkami riešiť pretláčaním bez zásahu do konštrukcie krytu vozovky, v prípade nutnosti iného technického riešenia (prekopaním) je nutné miesto križovania cesty upraviť v celej šírke vozovky.
- Spracovať projekt organizácie dopravy počas prác v telese dotknutých ciest (PD prenosného dopravného značenia ...).
- Pred samotnou realizáciou prác v cestách II/507, III/1951 a III/1952 treba požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie uvedenej cesty, uzávierku cesty a určenie prenosného dopravného značenia počas prác, ktoré bude vopred spracované a odsúhlasené na ORPZ SR – ODI Trenčín.

Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín
-4-

Mgr. Lenka Kolářová
vedúca odboru