UC11440774 1SK

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Považskej Bystrici,
Slov.partizánov 1130/50, PSČ 017 01

Tel.: 042/4450211
042/4450240
FAX: 042/4450201
E-mail:pb.hzp@uvzsr.sk
www.ruvzpb..szm.sk
IČO: 00610941
DIČ: 2020705049

Číslo: A/2017/401-2-HŽPaZ
Vybavuje : Mgr. Pichlerová, ☎ 042-4450242

V Považskej Bystrici 21.03.2017

OKRESNÝ ÚRAD PÚCHOV
-4-
Došlo dňa: 27. 03. 2017
Ev. č. záznamu: OSZP-2017/000513
Číslo spisu:
Prílohy/listy:
Vybavuje: HJ

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO

Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z.z.") bolo Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne postúpené podanie vo veci posúdenia návrhu žiadateľa Okresného úradu Púchov, odboru starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov, IČO 00 151 866, k vydaniu stanoviska k oznámeniu o doručení zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Lednické Rovne - Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod", podľa § 6 ods. 3 písm. g) a § 13 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva toto

z á v ä z n é s t a n o v i s k o :

S ú h l a s í s a s návrhom žiadateľa **Okresného úradu Púchov, odboru starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov, IČO 00 151 866** k vydaniu stanoviska k oznámeniu o doručení zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **„Lednické Rovne – Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod"**, navrhovateľ: **Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, IČO 36 672 076.**

O d ô v o d n e n i e .

Dňa 10.03.2017 podal žiadateľ na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k oznámeniu o doručení zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Lednické Rovne - Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod", navrhovateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, IČO 36 672 076.

Predložený zámer rieši odkanalizovanie obcí Lednické Rovne a Dolná Breznica riešené v dvoch variantoch. Prvý variant navrhuje intenzifikáciu ČOV s kapacitou 5900 ekvivalentných obyvateľov. Po realizácii bude čistených 5380 EO z aglomerácie Lednické Rovne a Dolná Breznica, celková dĺžka kanalizácie vo variante I. je navrhovaná v dĺžke 21 568,7 m. V druhom variante sa navrhujú dve ČOV a to intenzifikácia existujúcej ČOV Lednické Rovne na kapacitu 4900 EO a novostavba ČOV Dolná Breznica s kapacitou 1000 EO, dĺžka kanalizácie v druhom variante je 21 359,7 m. Súčasťou navrhovanej činnosti je aj dobudovanie vodovodu a rekonštrukcia existujúcich vodovodných radov. Celková dĺžka vodovodov a vodovodných prípojok bude 4005 m pre oba varianty. Existujúci areál ČOV Lednické Rovne sa nachádza pri ceste II/507 cca 110 m pod závodom YURA Corporation Slovakia s. r. o. a cca 300 m od najbližšej súvislej bytovej zástavby. Vyčistené vody sú odvádzané do rieky Váh. Nová ČOV Dolná Breznica (variant 2) má navrhnuté ochranné pásmo 25 m a najbližší obytný dom sa nachádza vo vzdialenosti cca 50 m. Vyčistené vody sú odvádzané do toku Lednica.

Navrhovaná činnosť je v súlade s platným územným plánom obce Lednické Rovne a Územným plánom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Posúdenie súladu s Územným plánom obce Dolná Breznica nie je uvedené.

Podľa predpokladaných vplyvov činnosti na životné prostredie vrátane zdravia sa uvádza, že pri výstavbe budú dotknutí všetci obyvatelia obcí a občania pracujúci prípadne využívajúci cesty, na

ktorých sa bude realizovať výstavba vodovodu a kanalizácie. Predpokladá sa krátkodobé a časové obmedzené pôsobenie hluku, vibrácii a emisií zo stavebnej činnosti a stavebnej dopravy. Občania budú musieť strpieť dočasné dopravné obmedzenia. Počas prevádzky sa očakáva zlepšenie hygienického a životného štandardu obyvateľov, zlepší sa ochrana podzemných a povrchových vôd, zabezpečí sa potreba pitnej vody požadovanej kvality a množstva, zneškodňovanie splaškových vôd a zlepší sa kvalita života obyvateľov. Zdrojom hluku bude len technologické zariadenie ČOV (čerpadlá, zvozové hospodárstvo,..), ktoré je možné riešiť navrhovanými opatreniami. Vznik emisií plynov CH_4, H_2S, H_2, CO, NH_3 sa vzhľadom k použitiu navrhovanej technológie nepredpokladá. Vplyvy na pohodu a kvalitu života sú hodnotené ako dlhodobé a pozitívne.
Podľa porovnania variantov je navrhovaný variant 1 riešenia navrhovanej činnosti z hľadiska vplyvov na životné prostredie a zdravia obyvateľstva hodnotený ako prijateľný a pri akceptovaní navrhovaných opatrení hodnotený ako optimálny.

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Považskej Bystrici

MUDr. Viera Sirotná, MPH
regionálna hygienička

Mgr. Renata Beníková
zástupkyňa regionálnej hygieničky
pre odborné činnosti

Doručí sa do vlastných rúk:
Okresný úrad Púchov, Štefánikova 820, 020 01 Púchov