



## ROZHODNUTIE

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti **„Ekologizácia spoločnosti Martinská teplárenská, a.s. – zvýšenie energetickej efektívnosti výroby a ukončenie uhoľnej prevádzky“**, ktoré vypracovala spoločnosť EKOS PLUS s.r.o., Župné nám. 7, 811 03 Bratislava, v marci 2017, predloženého navrhovateľom **Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36 403 016** (ďalej len „navrhovateľ“), v spojení s § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona o posudzovaní a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) takto:

zmena navrhovanej činnosti **„Ekologizácia spoločnosti Martinská teplárenská, a.s. – zvýšenie energetickej efektívnosti výroby a ukončenie uhoľnej prevádzky“**, umiestnená na pozemkoch parc. č. 3269/68 (strojovňa kogeneračných agregátov), 3269/12, 3269/57 (vyvedenie elektrického výkonu), 3269/30 (horúcovodná kotolňa) v k. ú. Martin, v okrese Martin, v Žilinskom kraji,

**sa nebude posudzovať**

podľa zákona o posudzovaní.

**Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v oznámení o zmene navrhovanej činnosti a doručené stanoviská sa pre ďalšie povoliujúce konania a realizáciu činnosti ukladá nasledovné opatrenie:**

1. Navrhovateľ zapracuje podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov do projektovej dokumentácie predkladanej v ďalších stupňoch povoľovania.

Navrhovateľ predložil dňa 05.04.2017 Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ MT, OSŽP“) podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„Ekologizácia spoločnosti Martinská teplárenská, a.s. – zvýšenie energetickej efektívnosti výroby a ukončenie uhoľnej prevádzky“** vypracované podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní.

Zmena navrhovanej činnosti, uvedená v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, podlieha svojimi parametrami zisťovaciemu konaniu, ktoré OÚ MT, OSŽP vykonal podľa § 29 zákona o posudzovaní. Na zisťovacie konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, okrem osobitostí konania stanovených v § 20 ods. 1 a 3 zákona o posudzovaní. Správne konanie vo veci zistenia, či zmena navrhovanej činnosti podlieha posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní, začalo predložením oznámenia o zmene na OÚ MT, OSŽP dňa 05.04.2017.

Okresný úrad Martin, OSŽP pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude posudzovať podľa tohto zákona, použil primerané kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní, pričom prihliadal aj na stanoviská doručené podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní.

Predložené oznámenie sa týka existujúcej – povolenej, realizovanej činnosti zaradenej podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní do kapitoly 2. Energetický priemysel, položky č. 1. Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spaľovanie s tepelným výkonom, časť B – prahová hodnota pre zisťovacie konanie od 50 MW do 300 MW.

#### **Predmetom zmeny je návrh investora na:**

- vybudovanie 3 nových kogeneračných jednotiek (KGJ) s menovitým tepelným príkonom 3 x 21 – 22 MW a 4 nových horúcovodných kotlov (HK) s menovitým tepelným príkonom 4 x 14,9 MW.
- ukončenie uhoľnej prevádzky (odstavenie a likvidácia viac ako 25 ročných hnedouhoľných kotlov K6, K7 a súvisiacich zariadení) a jej nahradenie prevádzkou zariadení s priaznivejšími emisnými charakteristikami, pričom sa súčasne očakáva zvýšenie mernej produkcie elektriny, zníženie vlastnej spotreby elektriny a podstatné zníženie produkcie odpadu zo spaľovania.

Súčasne bude z dôvodu životnosti vyradená turbína TG2 a existujúci kotol K4 bude pripojený na existujúcu TG3, ktorej sa zníži výkon zo súčasných 32 MW na 10 MW. Výhľadovo sa pre zrovnomenenie zaťaženia zdroja pripravuje aj investícia do možnosti akumulácie tepla.

#### **Základné údaje o stavbe:**

Pre umiestnenie 3 ks nových KGJ bude vystavaný nový objekt tzv. **Objekt kogeneračných agregátov**. Objekt bude umiestnený na voľnej ploche v západnej časti prevádzkového areálu v blízkosti existujúceho výrobného bloku, pričom kvôli novej výstavbe bude potrebné vykonať demontáž nepotrebného železničného zvršku (cca 75 m), vybúrať existujúcu železobetónovú plošinu a časti betónovej cesty, vykonať demontáž a preložku potrubia vratnej vody z hrádze, demontáž existujúceho osvetlenia koľají vrátane rozvodov.

Nový objekt kogeneračných jednotiek bude okrem strojovne KGJ (cca 48 x 23 m) zahŕňať aj priestory prislúchajúcej kompresorovej stanice, skladu mazacieho oleja a elektroobjektu.

Štyri nové HK a ich príslušenstvo budú umiestnené **v existujúcich objektoch horúcovodnej kotolne a strojovne čerpadiel**, ktoré sú prepojené s budovou sociálneho prístavku. V prípade kotolne aj strojovne ide o jednopodlažnú halu s pultovou strechou. Objekt sociálneho prístavku je dvojpodlažná hala s rozvodňami, sklados kyselín,

miestnosťou pre akubatérie, výmenníkovou stanicou, miestnosťou VZT, velínom a sociálnym zázemím. Pre uvažovaný účel bude potrebné na objektoch vykonať rekonštrukčné práce.

**Nové KGJ** budú riešené ako kompaktné moduly určené pre paralelnú prevádzku. Zvyškové teplo po produkcii elektrickej energie bude využité na výrobu teplej vody pre vykurovanie. Palivom pre KGJ bude zemný plyn naftový (ZPN) z verejnej distribučnej siete.

## **ODSTRÁNENIE UHOľNEJ PREVÁDZKY**

V dôsledku ukončenia uhoľnej prevádzky bude možné niektoré nepotrebné objekty a zariadenia odstrániť, prípadne zväziť ich iné ďalšie využitie. Okrem samotných hnedouhoľných kotlov K6 a K7 ide o nasledujúce súvisiace objekty: skládka uhlia, prislúchajúce dielne, garáže a čerpacia stanica PHM, presypová stanica, rotačný výklopník, bagrovačka IV. etapy, rozmrazovací tunel a remíza.

### **Požiadavky na vstupy:**

#### **1. Záber pôdy:**

Nové KGJ budú umiestnené v novom objekte strojovne s predpokladanými rozmermi 48 x 23 m. Ďalší trvalý záber pôdy bude spojený s výstavbou súvisiaceho elektroobjektu, kompresorovej stanice a skladu mazacieho oleja, ako aj potrebných prípojok technickej a dopravnej infraštruktúry.

Celkovo si realizácia vyžiada nový trvalý záber nezastavanej plochy areálu navrhovateľa o rozsahu cca 4 500 m<sup>2</sup>, pričom pre vytvorenie staveniska bude odhumusovaná podľa predpokladu plocha cca 5 800 m<sup>2</sup>. Priamo súvisiaca demontáž nepotrebné železničnej koľaje v dĺžke cca 75 m a súvisiacich objektov uvoľní plochu o rozsahu cca 115 m<sup>2</sup>.

#### **2. Spotreba vody:**

V čase realizácie navrhovanej zmeny bude spotreba pitnej vody viazaná prevažne na spotrebu vody stavebným personálom pre sociálne a pitné účely.

Priamo pre pracovníkov obsluhujúcich nové zariadenia (KGJ si vyžadujú trvalú prítomnosť 1 zamestnanca, HK sú bez nároku na trvalú obsluhu) bude potrebné v rámci nového objektu KGJ projekčne uvažovať so spotrebou cca 120 l/deň/osobu, t.j. cca 132 m<sup>3</sup>/rok.

U spotreby technologickej vody sa navrhovaná zmena prejaví občasnými nárokmi nových KGJ napríklad na oplachovú vodu (čistiaci roztok) pre periodické čistenie spalínovej trasy od usadenín (zhruba raz za rok pri odstávke zariadenia) alebo na údržbu objektov a pod. (spolu cca 50 m<sup>3</sup>/rok).

#### **3. Suroviny:**

Realizácia navrhovanej zmeny nemá priame nároky na surovinové zdroje.

Nové zariadenia budú potrebovať k svojej prevádzke pomocné látky v nasledujúcom predpokladanom zastúpení a množstvách:

- a) mazací olej cca 5000 l/rok,
- b) močovina cca 500 m<sup>3</sup>/rok,
- c) glykol 5 m<sup>3</sup>/rok,
- d) rozpúšťadlá na usadeniny v spalinovodoch cca 1 m<sup>3</sup>/rok.

#### **4. Palivá:**

Palivová základňa predmetnej prevádzky tak bude po zmene pozostávať len zo:

- a) biomasy – odpadovej drevnej štiepky,

- b) zemného plynu.

Celková ročná spotreba (predpokladaný stav)

- a) drevoštiepka - cca 50.000 – 110.000 t/rok  
b) ZPN - cca 32.140 tis. – 47.140 tis. m<sup>3</sup>/rok

5. Nároky na energiu:

Prevádzka navrhovateľa je súčasne producentom elektrickej energie. Celková ročná spotreba je odhadovaná na cca 530 MWh pre HK a pre KGJ pre maximálny uvažovaný počet prevádzkových hodín cca 2 600 MWh.

6. Nároky na pracovné sily:

Očakáva sa pokles zo súčasných 202 zamestnancov na cca 140.

Nové prevádzkové súbory si v prípade KGJ budú vyžadovať trvalú prítomnosť 1 pracovníka na zmenu (t.j. spolu 3 pracovníci), v prípade HK bude potrebná len pochôdzková kontrola stavu zariadení v stanovených intervaloch, t.j. trvalá účasť obsluhy sa nepredpokladá.

7. Doprava:

S navrhovanou zmenou dôjde k poklesu železničnej dopravy na minimum, čo súvisí s absenciou nárokov prevádzky na dodávky hnedého uhlia. Naopak sa v určitej miere zvýšia nároky prevádzky na spotrebu drevnej štiepky a s nimi aj generovaná cestná doprava.

Uvedené sa odzrkadlí na zvýšení celkového súvisiaceho cestného dopravného zabezpečenia o max. 1 653 NA/rok. Pri dopravnom zabezpečení realizovanom výlučne počas pracovných dní predstavuje takýto prírastok v priemere maximálne cca 6 - 7 NA/deň k súčasným priemerne 15 - 16 NA/deň.

## Údaje o výstupoch:

1. Zdroje znečisťovania ovzdušia:

Všetky nové spaľovacie jednotky budú disponovať na spalínovej trase odbernými miestami pre diskontinuálne merania preukazujúce dodržiavanie určených emisných limitov.

a) v lete, kedy bude prevádzka kotla K4 (palivo: biomasa) nahradená prevádzkou KGJ (palivo: ZPN), dôjde k výraznému poklesu sledovaných znečisťujúcich látok (pri porovnaní maximálnych emisných tokov pri NO<sub>x</sub> na cca päťtinu, pri CO na cca 42 % súčasnosti a emisie oxidov síry a TZL na minimum), pričom zároveň dôjde k odstráneniu emisií špecificky viazaných na spaľovanie biomasy, t.j. HCl a HF,

b) vo vykurovacom období, kedy nahradí kombinácia KGJ a kotla K4 (palivo: ZPN + biomasa) hnedouhoľný kotol K6 (prípadne K7 v zálohe), dôjde rovnako k výraznému poklesu sledovaných znečisťujúcich látok oproti súčasnosti (pri porovnaní maximálnych emisných tokov pri NO<sub>x</sub> na cca tretinu, pri CO na cca 60 %, pri SO<sub>x</sub> na necelých 7 % a pri TZL na cca 34 % súčasnosti), pričom úplne sa odstráni špecifická emisia viazaná na spaľovanie uhoľného paliva – emisie Hg,

c) V zmysle uvedeného je možné konštatovať predpoklad poklesu produkcie skleníkového plynu CO<sub>2</sub> o cca 30 – 50 %.

2. Odpadové vody:

Odpadové vody v čase prevádzky vznikajú:

a) zo sociálneho zázemia zamestnancov (splaškové odpadové vody) poklesnú úmerne počtu zamestnancov - (o cca 30%) na úroveň cca 24.000 m<sup>3</sup>/rok,

b) z povrchového odtoku dažďových vôd (dažďové odpadové vody) - predpoklad cca 94 l/s počas 15 min. dažďa, zvedené budú novovybudovanými prípojkami do jestvujúcej dažďovej kanalizácie,

c) z technológie (priemyselná odpadová voda) - potreba hydraulikkej prepravy popolčeka z hnedouhoľných kotlov zanikne úplne, nároky na spotrebu demivody poklesnú a tým poklesne aj produkcia odpadových vôd z jej prípravy na cca 30 % súčasnosti (cca 3 000 m<sup>3</sup>/rok odpadové vody z neutralizácie, cca 5 500 m<sup>3</sup>/rok kaly z čírenia) a vzhľadom k zmene typu nosných energetických zariadení (parné kotle nahradia KGJ) poklesne na necelých 40 % aj produkcia odkalov z kotlov (cca 2 500 t/rok).

### 3. Odpady:

Dôsledkom navrhovanej zmeny dôjde ku:

a) zániku produkcie odpadov 100101 a 100102 vznikajúcich v súvislosti s hnedouhoľnou prevádzkou,

b) poklesu produkcie kalov z napájacej vody, čo súvisí s poklesom nárokov na napájaciu vodu v dôsledku nahradenia hnedouhoľných kotlov najmä KGJ (zaniknú nároky parných kotlov K6 a K7 na demi vodu),

c) určitému nárastu produkcie odpadov zo spaľovania biomasy, čo je dôsledkom predpokladaného zvýšenia výkonu kotla K4, nakoľko bude prevádzkovaný na rozdiel od súčasnosti vo vykurovacom období.

Pri celkovom vyjadrení produkcia technologických odpadov po realizácii navrhovanej zmeny podľa predpokladu poklesne na cca 50%, pričom podstatným je najmä odbúranie produkcie škváry a popolčeka z uhoľnej prevádzky (napr. cca 4.850 t/rok popolčeka) a následne aj zníženie zavážania odkaliska o viac ako 50%. Ostatné vznikajúce odpady sa budú tak ako v súčasnosti zneškodňovať organizáciami s príslušným oprávnením.

### 4. Zdroje hluku a vibrácií:

a) u súvisiacej cestnej dopravy možno uvažovať na základe očakávaného nárastu približne zachovanie generovanej imisnej hlukovej situácie. Poklesne však zaťaženie lokality železničnou dopravou, nakoľko sa v súvislosti s ukončením uhoľnej prevádzky odbúra potreba dovozu hnedého uhlia,

b) pre obmedzenie transportu vibrácií z nových zariadení budú realizované štandardné opatrenia ako napr. pružné kotvenie zariadení s točivými alebo vibračnými súčasťami k objektu strojovne alebo prenosovým sústavám / pružne dilatované základy plynových motorov, gumové kompenzátory v spojoch potrubí a pod. Pre obytné zóny sa tak opäť tieto zdroje stavajú z hľadiska vibrácií nerelevantnými.

### 5. Riziká havárií:

V súvislosti s navrhovanou zmenou (odstránením uhoľného režimu) dôjde v prevádzke navrhovateľa k odstráneniu niektorých v súčasnosti prítomných rizík. Na druhú stranu v dôsledku inštalácie nových zariadení dôjde ku vzniku nových priestorov / technologických celkov s obdobnými rizikami, nové priestory však budú v tejto súvislosti príslušne havarijne zabezpečené (vypádovanie priestorov, záchytné jímky, protipožiarne zabezpečenie).

### 6. Žiarenie a iné fyzikálne polia:

V súvislosti s realizáciou investičného zámeru nebudú prevádzkované žiadne zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom napríklad ionizujúceho žiarenia, alebo niektorého druhu z elektromagnetických žiarení, napr. infračerveného žiarenia, ultrafialového žiarenia.

### Zverejnenie navrhovanej zmeny

OÚ MT, OSŽP v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní a správnom poriadkom začal správne konanie vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľom, pričom upovedomil listom č. OU-MT-OSZP-2017/006860 zo dňa 07.04.2017 rezortný orgán, povoľujúce orgány, dotknuté orgány a dotknutú obec, ktorej zaslal oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v prílohe, zverejnil uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti dňa 07.04.2017 na webovom sídle ministerstva na adrese:

[https://www.enviroportal.sk/sk\\_SK/eia/detail/ekologizacia-spolocnosti-martinska-teplarenska--zvysenie-energetickej-](https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/ekologizacia-spolocnosti-martinska-teplarenska--zvysenie-energetickej-)

a zároveň na svojom webovom sídle a úradnej tabuli zverejnil informáciu pre verejnosť v súlade s § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní dňa 07.04.2017.

Mesto Martin ako dotknutá obec zabezpečila zverejnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na svojej úradnej tabuli v dňoch 12.04.2017 – 28.04.2017.

### Stanoviská k navrhovanej zmene

V súlade s § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská k predmetnému oznámeniu nasledovné subjekty, ktorých stanoviská uvádzame v skrátenom znení:

**1. SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Žilina:** list č. 4503-13251/77/2017/Daň zo dňa 25. 04. 2017 doručený dňa 28.04.2017: na vykonávanie činnosti v prevádzke „Martinská teplárenská, a.s.“ prevádzkovateľa Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36 403 016, je vydané integrované povolenie č.712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 v znení jeho zmien.

Inšpekcia je v konaní o posúdení vplyvov navrhovanej stavby na životné prostredie dotknutým orgánom štátnej správy. **V stavebnom konaní bude inšpekcia povoľujúcim orgánom (stavebným úradom) pre vydanie stavebného povolenia.**

S realizáciou navrhovanej činnosti inšpekcia **súhlasí** za nasledovných **podmienok**:

- a) Prevádzkovateľ po úspešnom skončení posudzovania vplyvov na ŽP a po územnom konaní predloží inšpekcii žiadosť o zmenu integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, súčasťou ktorej bude stavebné povolenie na predmetnú stavbu (ďalej len „žiadosť“).
- b) V projektovej dokumentácii podrobne popísať všetky skladovacie nádrže, spôsob ich vyhotovenia, spôsob havarijného zabezpečenia, potrubné rozvody a prevádzkové nádrže.
- c) Všetky miesta zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami a nebezpečnými odpadmi musia byť vybudované v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd ako nepriepustné, chemicky odolné voči používaným chemikáliám, s možnosťou vizuálnej kontroly netesností nádrží a s možnosťou zachytenia úniku znečisťujúcej látky. Chemickú odolnosť podláh a manipulačných miest vydokladovať príslušnými certifikátmi.
- d) Uvedená prevádzka musí byť navrhnutá a zrealizovaná tak, aby spĺňala všeobecné technické požiadavky, podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov a špecifické emisné limity pre nové zdroje.

- e) V procese spracovania dokumentácie riešiť technické požiadavky na reprezentatívne meracie miesta na všetkých výduchoch z prevádzky. Ich umiestnenie a výška musia zabezpečiť podmienky pre rozptyl emisií znečisťujúcich látok v zmysle požiadaviek vyhlášky č. 410/2012 Z. z.
- f) K žiadosti predložiť dodatok k východiskovej správe podľa § 8 zákona o IPKZ, v súlade s prílohou č. 1 Vyhlášky č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ, v nadväznosti na zákon č.569/2007 Z. z. o geologických prácach.
- g) Do žiadosti vykonať zhodnotenie navrhovanej prevádzky s požiadavkami najlepších dostupných techník (BAT).
- h) Inšpekcia požaduje k žiadosti doložiť rozptylovú štúdiu a emisno-technologický odborný posudok, vypracovaný osobou oprávnenou na vykonávanie posudkovej činnosti, obsahujúci posúdenie vplyvu stavby na ovzdušie a akustickú štúdiu.
- i) Inšpekcia upozorňuje na skutočnosť, že podmienkou ku kolaudácii nových spaľovacích zariadení bude odstavenie uhoľných kotlov K6 a K7 z prevádzky, z dôvodu dodržania požiadavky, že celkový menovitý tepelný príkon zariadenia musí byť < 200 MW (požiadavka pre platnosť emisných limitov jestvujúcich zariadení).
- j) Zároveň inšpekcia upozorňuje na skutočnosť, že prílohou žiadosti je aj bezpečnostná správa, ak sa bude vyžadovať podľa zákona č. 261/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

## **2. Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie**

- **štátna správa odpadového hospodárstva**, list č. OU-MT-OSZP-2017/007139 zo dňa 27.04.2017, doručený 27.04.2017 - **nepožadujeme**, aby bolo predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti posudzované podľa zákona o posudzovaní,
- **štátna vodná správa**, list č. OU-MT-OSZP-2017/007065 zo dňa 27.04.2017, doručený 27.04.2017 – **nepožaduje**, aby predložené oznámenie o zmene bolo ďalej posudzované podľa zákona o posudzovaní,
- **štátna správa pre ochranu ovzdušia**, list č. OU-MT-OSZP-2017/007056 zo dňa 12.04.2017, doručený 12.04.2017 - **nepožadujeme**, aby predložená navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona o posudzovaní.

## **3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine**, list č. PPL 2017/002428 zo dňa 20.04.2017, doručený dňa 25.04.2017: s predloženou zmenou navrhovanej činnosti **sa súhlasí**.

Na toto odborné stanovisko bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine prihliaď v ďalších stupňoch správneho konania (umiestnenie stavby, kolaudačné konanie, uvedenie priestorov do prevádzky, zmena v ich prevádzkovaní), ku ktorým je právny subjekt podľa platnej legislatívy v oblasti ochrany a podpory verejného zdravia povinný príslušný orgán verejného zdravotníctva požiadať o vydanie záväzného stanoviska, resp. rozhodnutia.

V stanovenej lehote neuplatnili možnosť vznesenia pripomienok: Mesto Martin, stavebný úrad, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Žilinský samosprávny kraj, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine, Okresný úrad Martin, odbor krízového riadenia.

V zmysle § 29 ods. 9 zákona, ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné.

Zo strany verejnosti neboli vznesené a doručené žiadne pripomienky k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti.

## Vyhodnotenie

OÚ MT, OSŽP posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Pri rozhodovaní použil primerane kritériá pre zisťovacie konania podľa prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní.

Podľa ustanovení správneho poriadku je jednou zo základných zásad správneho konania zásada voľného hodnotenia dôkazov, v zmysle ktorej správny orgán hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky v ich vzájomnej súvislosti. Správny orgán zvažil relevantnosť jednotlivých požiadaviek.

OÚ MT, OSŽP na základe preskúmania a zhodnotenia uvedených podkladov v konaní, zistenia stavu z hľadiska vyhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní konštatuje, že podľa zhodnotenia predpokladaných vplyvov zmeny navrhovanej činnosti, vykonanej v etape vypracovania oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, nie je predpoklad takých negatívnych vplyvov, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území, nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o posudzovaní a predpisov upravujúcich povoľovacie konania.

Z výsledkov zisťovacieho konania, ktoré sa vykonáva v predprojektovom štádiu, po zohľadnení stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti, vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k zmene navrhovanej činnosti, ktoré je potrebné zohľadniť v procese konania o povolení zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov, tieto požiadavky sú zapracované v podmienke uvedenej vo výrokovej časti rozhodnutia.

Na základe uvedeného príslušný orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Upozornenie:** Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Navrhovateľ a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona o posudzovaní.

## **Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.



Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Miroslav Matula  
vedúci odboru

Zverejnenie rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní:

Vyvesené dňa : ..... Zvesené dňa : .....

.....  
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

.....  
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

**Zasiela sa podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní:**

**Rozdeľovník:**

Povoľujúci orgán:

1. SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Žilina, IPKZ, Legionárska 5, 012 05 Žilina
2. Mesto Martin, stavebný úrad, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin

Rezortný orgán:

3. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

Dotknuté orgány:

4. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, Kuzmányho 27, 036 80 Martin
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine, Viliama Žingora 30, 036 01 Martin
7. Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin
8. Okresný úrad Martin, odbor krízového riadenia, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin

Navrhovateľ:

9. Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin