

Tabuľka č. 14/1 - časť 1. Nárast potreby pitnej vody - NO (k roku 2025)

Úplné znenie vrátane ZaD č. 7

UO	Lokalita (FPB)	Funkčné využitie územia	Počet obyv.	Počet zam	Vyb.,rekr. (prac.príl.)	Priemer. špecif. potreba vody	Priem. denná (Q _p)		Max. denná (Q _m)	
							m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹	m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.1.1	ZÚMŠ	-	-	775	60	46,5	0,54	60,5	0,70
2	2.0.1	ZÚMŠ	-	-	16	60	1,0	0,01	1,2	0,01
	2.1.1	POH	-	-	120	10	1,2	0,01	1,6	0,02
	2.4.1	OÚ / IBV+HBV	1 332	-	-	126	167,8	1,94	218,2	2,53
	2.4.2	OÚ / IBV	566	-	-	126	71,3	0,83	92,7	1,07
3	3.0.1	ZÚMŠ	-	-	9	60	0,5	0,01	0,7	0,01
	3.0.2	ZÚMŠ	-	-	92	60	5,5	0,06	7,2	0,08
	3.0.3	ZÚMŠ	-	-	20	60	1,2	0,01	1,6	0,02
	3.0.4	ZÚMŠ	-	-	17	60	1,0	0,01	1,3	0,02
	3.2.3	VÚ / PRV / PDTV	-	20	-	60	1,2	0,01	1,6	0,02
4	4.0.1	ZÚMŠ	-	49	-	60	2,9	0,03	3,8	0,04
	4.0.2	OÚ / IBV	87	-	-	126	11,0	0,13	14,3	0,16
	4.0.6A	OÚ / IBV+HBV	127	-	-	126	16,0	0,19	20,8	0,24
	4.0.7	OÚ / IBV	127	-	-	126	16,0	0,19	20,8	0,24
	4.0.9	OÚ / IBV	32	-	-	126	4,0	0,05	5,2	0,06
5	5.0.1	ZÚMŠ	225	-	62	126	28,4	0,33	36,9	0,43
	5.2.1A	OÚ / IBV	239	-	-	126	30,1	0,35	39,1	0,45
	5.2.2A	OÚ / HBV	2 400	-	-	126	302,4	3,50	393,1	4,55
	5.2.2B	OÚ / HBV	1 300	-	-	126	163,8	1,90	212,9	2,46
	5.2.3	RÚ / INT	-	-	65	60	3,9	0,05	5,1	0,06
	5.2.4A	OÚ / HBV	544	-	-	126	68,5	0,79	89,1	1,03
	5.2.4B	OÚ / IBV + HBV	357	-	-	126	45,0	0,52	58,5	0,68
	5.2.5	OÚ / IBV	83	-	-	126	10,5	0,12	13,6	0,16
6	6.0.1A	RÚ / INT + OÚ / IBV	84	-	-	126	10,6	0,12	13,8	0,16
	6.0.2	RÚ / INT + OÚ / IBV	67	-	-	126	8,4	0,10	11,0	0,13
	6.0.3	RÚ / INT / ZÁHR	-	-	63	60	3,8	0,04	4,9	0,06
	6.0.5	RÚ / INT / ZAHR	25	-	-	126	3,2	0,04	4,1	0,05
	6.1.1	RÚ / INT	-	10	-	60	0,6	0,01	0,8	0,01
7	7.0.1A	OÚ / IBV	294	-	-	126	37,0	0,43	48,2	0,56
	7.0.3	ZÚOB	-	-	189	60	11,3	0,13	14,7	0,17
	7.0.4	RÚ / ŠPORT	-	-	10	60	0,6	0,01	0,8	0,01
	7.0.5	OÚ / IBV	60	-	-	126	7,6	0,09	9,8	0,11
	7.0.6	VÚ / PRV	-	212	-	60	12,7	0,15	16,5	0,19
	7.0.7	VÚ / PDTZ	-	366	-	60	22,0	0,25	28,5	0,33
	7.0.8	ZÚOB	-	-	48	60	2,9	0,03	3,7	0,04
	7.0.9	ZÚOB	-	-	2	60	0,1	0,00	0,2	0,00
	7.0.10A	OÚ / IBV	357	-	-	126	45,0	0,52	58,5	0,68
	7.0.12	OÚ / HBV	24	-	-	126	3,0	0,04	3,9	0,05

Tabuľka č. 14/1 - časť 2. Nárast potreby pitnej vody - NO (k roku 2025)

Úplné znenie vrátane ZaD č. 7

UO	Lokalita (FPB)	Funkčné využitie územia	Počet obyv.	Počet zam	Vyb.,rekr. (prac.príl.)	Priemer. špecif. potreba vody	Priem. denná (Q _p)		Max. denná (Q _m)	
							m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹	m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	8.0.1	ZÚOB	-	-	2	60	0,1	0,00	0,2	0,00
	8.0.2	ZÚOB	-	-	5	60	0,3	0,00	0,4	0,00
	8.0.3A	VÚ / PDTZ	-	400	-	60	24,0	0,28	31,2	0,36
	8.0.3B	VÚ / PDTZ	-	10	-	60	0,6	0,01	0,8	0,01
	8.0.4	ZÚOB	7	-	-	126	0,9	0,01	1,1	0,01
	8.0.7	VÚ / PDTZ	21	-	1	126	2,6	0,03	3,4	0,04
	8.0.8	ZÚOB	107	-	-	126	13,5	0,16	17,5	0,20
	8.0.9	OÚ / IBV	144	-	-	126	18,1	0,21	23,6	0,27
	8.1.2A	OÚ / IBV	103	-	-	126	13,0	0,15	16,9	0,20
	8.1.2B	VÚ / PRV / PDTZ	-	28	-	60	1,7	0,02	2,2	0,03
9	8.1.6	POH	-	-	90	10	0,9	0,01	1,2	0,01
	9.0.1A	OÚ / IBV	320	-	-	126	40,3	0,47	52,4	0,61
	9.0.4	OÚ / IBV	81	-	-	126	10,2	0,12	13,3	0,15
	9.1.1	VÚ / PRV	-	2 062	-	60	123,7	1,43	160,8	1,86
	9.1.2	OÚ / IBV	44	-	-	126	5,5	0,06	7,2	0,08
	9.1.3	OÚ / IBV	34	-	-	126	4,3	0,05	5,6	0,06
10	9.2.1	VÚ / PRV	-	709	-	60	42,5	0,49	55,3	0,64
	10.0.1	ZÚOB	-	21	-	60	1,3	0,01	1,6	0,02
	10.0.3	VÚ / POV	-	194	-	60	11,6	0,13	15,1	0,18
1 až 10	10.0.4*	VÚ / POV	-	-	-	60	0,0	0,00	0,0	0,00
1 až 10	spolu						1 491,81	26,17	1 938,95	33,33

* vlastný zdroj vody