

Tabuľka č. 8 - Bilancia potreby elektrickej energie (NO, VO) - VARIANT II.

UO	FPB	Funkčné využitie územia	Obdobie	Merná jednotka		Príkon (kW/b.j.)	Príkon (kW/m2)	Súdobnosť (β)	NO	VO
				bytová a ubytov. Jednotka	priem. podlaž. plocha (m2)				Pp (KW)	Pp (kW)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	OÚ / IBV	NO	13		11		0,45	64	
	2	OÚ / IBV	NO	8		11		0,51	45	
	3	OÚ / IBV	NO	17		11		0,43	80	
	4	ZUOB / HBV	NO	14		11		0,44	68	
		ZUOB / OV	NO		2 340		0,03	0,80	56	
	5	RU / INT / OV / ŠPORT	NO		3 960		0,03	0,80	95	
	6	POHREBISKO	NO		369		0,04	0,80	12	
	7	OÚ / IBV	NO	13		11		0,45	64	
	8	VÚ / PDTZ	NO		432		0,04	0,80	14	
	9	ZUMŠ / HBV	NO	19		7		0,42	56	
		ZUMŠ / OV	NO		2 772		0,03	0,80	67	
	10	OÚ / IBV	NO	31		11		0,38	130	
	11	OÚ / IBV	NO	25		11		0,39	107	
	12	OÚ / IBV	NO	24		11		0,39	103	
	13	OÚ / IBV	NO	18		11		0,42	83	
	14	VÚ / POV	NO		16 312		0,04	0,80	522	
	15	RU / INT / VYB	NO		7 704		0,03	0,80	185	
	16	OÚ / IBV	VO	13		11		0,45		64
	17	OÚ / IBV	VO	20		11		0,41		90
	18	VÚ / PDTZ	NO		8 294		0,04	0,80	265	
	19	VÚ / PRV	NO		28 166		0,03	0,80	676	
	20	ZUMŠ / HBV	NO	60		7		0,34	143	
		ZUMŠ / OV	NO		10 188		0,03	0,80	245	
	21	OÚ / IBV	NO	46		11		0,35	177	
		REK / INT / RV	NO		10 865		0,03	0,80	261	
	22	OÚ / IBV	NO	7		11		0,53	41	
		REK / INT / RV	NO		1 771		0,03	0,80	43	
	23	OÚ / IBV	NO	6		11		0,55	36	
	24	ZUOB / HBV	VO	38		7		0,36		96
		ZUOB / OV	VO		1 044		0,04	0,80		33
	25	OÚ / IBV	NO	14		11		0,44	68	
	26	OÚ / IBV	NO	22		11		0,40	97	
	27	POHREBISKO	VO		774		0,04	0,80		25
	28	RU / INT / RV	VO		5 616		0,03	0,80		135
	29	RU / INT / RV	VO		2 628		0,03	0,80		63
	30	OÚ / IBV	VO	31		11		0,38		130
	31	OÚ / IBV	NO	9		11		0,49	49	
	32	OÚ / IBV	VO	33		11		0,38		138
	33	OÚ / IBV	NO	12		11		0,46	61	
	34	SOC - VSÚ	NO		594		0,04	0,80	19	
	35	OÚ / HBV	NO	20		7		0,53	74	

Tabuľka č. 8 - Bilancia potreby elektrickej energie (NO, VO) - VARIANT II. - pokračovanie

UO	FPB	Funkčné využitie územia	Obdobie	Merná jednotka		Príkon (kW/b.j.)	Príkon (kW/m2)	Súdo- bosť (β)	NO	VO
				bytová a ubytov. Jednotka	podlaž. plocha (m2)				Pp (KW)	Pp (kW)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	A	OÚ / IBV - INT	NO	32		11		0,38	134	
	B	OÚ / IBV - INT	NO	9		11		0,49	49	
	C	OÚ / IBV - INT	NO	7		11		0,53	41	
	D	OÚ / IBV - INT	NO	7		11		0,53	41	
	E	OÚ / IBV - INT	NO	7		11		0,53	41	
	F	OÚ / IBV - INT	NO	6		11		0,55	36	
	G	OÚ / IBV - INT	NO	4		11		0,62	27	
	H	OÚ / IBV - INT	NO	5		11		0,58	32	
Celková potreba elektrickej energie v kW									4 404	774

Celkom (NO+VO) výpočtové zaťaženie, P_{POS} :**5 178**

* v rozsahu 20% podlažných plôch

Funkčné využitie územia :

OÚ / IBV / HBV - obytné územie / individuálne bytová výstavba / hromadná bytová výstavba

ZÚMŠ - zmiešané územie prevažne s mestskou štruktúrou

ZÚOB - zmiešané územie s prevahou pôch pre obytné budovy

RÚ / INT / EXT - rekreačné územie / intenzívne / extenzívne

VÚ / PRV / POV - výrobné územie / priemyselná výroba / poľnohospodárska výroba

Špecifikácia funkč. využitia :

IBV - individuálne bytová výstavba

HBV - hromadná bytová výstavba

OV - občianska vybavenosť

RV - rekreačná vybavenosť

RCHV - rekreačná chatová výstavba

V-PR - výroba priemyselná

V-PO - výroba poľnohospodárska

OVP - obchodno-výrobné prevádzky

PDTZ - prevádzkové dopravné a technické zariadenia (§12 ods.(13) a) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

VSÚ - výrobné služby účelové (špecifické - súvisiace s pohrebníctvom, §15 ods. 7 zák. č. 131/2010 Z.z.)

INTENZIF - intenzifikácia územia

ZFV - zmena funkčného využitia

PHO - pohrebisko

NO - návrhové obdobie K ROKU 2030**VO - výhľadové obdobie k roku 2045**