

Tabuľka č. 9 Návrh trafostaníc (NO, VO) - Variant II.

UO	FPB	Funkčné využitie územia	Obdobie	NO	VO	Trafostanica
				Pp (KW)	Pp (kW)	
1	2	3	4	5	6	7
	1	OÚ / IBV	NO	64		TS19
	2	OÚ / IBV	NO	45		TS19
	3	OÚ / IBV	NO	80		TS11 REKONSTRUKCIA NA 400kVA
	4	ZUOB / HBV	NO	68		TS11 REKONSTRUKCIA NA 400kVA
		ZUOB / OV	NO	56		TS11 REKONSTRUKCIA NA 400kVA
	5	RU / INT / OV / ŠPORT	NO	95		TS11 REKONSTRUKCIA NA 400kVA
	6	POHREBISKO	NO	12		TS10 REKONSTRUKCIA NA 250kVA
	7	OÚ / IBV	NO	64		TS8
	8	VÚ / PDTZ	NO	14		TS10 REKONSTRUKCIA NA 250kVA
	9	ZUMŠ / HBV	NO	56		TS9
		ZUMŠ / OV	NO	67		TS9
	10	OÚ / IBV	NO	130		TS6
	11	OÚ / IBV	NO	107		TS12
	12	OÚ / IBV	NO	103		TS17
	13	OÚ / IBV	NO	83		TS19
	14	VÚ / POV	NO	522		NOVA TS24 630kVA
	15	RU / INT / VYB	NO	185		NOVA TS23 250kVA
	16	OÚ / IBV	VO		64	TS23 REKONSTRUKCIA NA 400kVA
	17	OÚ / IBV	VO		90	TS19
	18	VÚ / PDTZ	NO	265		NOVA TS25 2x1000kVA
	19	VÚ / PRV	NO	676		NOVA TS25 2x1000kVA
	20	ZUMŠ / HBV	NO	143		NOVA TS25 2x1000kVA
		ZUMŠ / OV	NO	245		NOVA TS25 2x1000kVA
	21	OÚ / IBV	NO	177		TS20 REKONSTRUKCIA NA 630kVA
		REK / INT / RV	NO	261		TS20 REKONSTRUKCIA NA 630kVA
	22	OÚ / IBV	NO	41		TS20 REKONSTRUKCIA NA 630kVA
		REK / INT / RV	NO	43		TS20 REKONSTRUKCIA NA 630kVA
	23	OÚ / IBV	NO	36		TS19
	24	ZÚOB / HBV	VO		96	TS11 REKONSTRUKCIA NA 630kVA
		ZUOB / OV	VO		33	TS11 REKONSTRUKCIA NA 630kVA
	25	OÚ / IBV	NO	68		TS19
	26	OÚ / IBV	NO	97		TS7
	27	POHREBISKO	VO		25	TS10 REKONSTRUKCIA NA 250kVA
	28	RU / INT / RV	VO		135	TS23 REKONSTRUKCIA NA 400kVA
	29	RU / INT / RV	VO		63	TS10 REKONSTRUKCIA NA 250kVA
	30	OÚ / IBV	VO		130	TS12 REKONSTRUKCIA NA 400kVA
	31	OÚ / IBV	NO	49		TS18
	32	OÚ / IBV	VO		138	TS12 REKONSTRUKCIA NA 400kVA
	33	OÚ / IBV	NO	61		TS10 REKONSTRUKCIA NA 250kVA
	34	SOC - VSÚ	NO	19		TS10 REKONSTRUKCIA NA 250kVA
	35	OÚ / HBV	NO	74		TS9

Tabuľka č. 9 Návrh trafostaníc (NO, VO) - Variant II. - pokračovanie

UO	FPB	Funkčné využitie územia	Obdobie	NO	VO	Trafostanica
				Pp (KW)	Pp (kW)	
1	2	3	4	5	6	7
	A	OÚ / IBV - INT	NO	134		TS15
	B	OÚ / IBV - INT	NO	49		TS6
	C	OÚ / IBV - INT	NO	41		TS15
	D	OÚ / IBV - INT	NO	41		TS12 REKONSTRUKCIA NA 400kVA
	E	OÚ / IBV - INT	NO	41		TS6
	F	OÚ / IBV - INT	NO	36		TS8
	G	OÚ / IBV - INT	NO	27		TS8
	H	OÚ / IBV - INT	NO	32		TS9
Celková potreba elektrickej energie v kW				4 404	774	

* v rozsahu 20% podlažných plôch

Funkčné využitie územia :

OÚ / IBV / HBV - obytné územie / individuálne bytová výstavba / hromadná bytová výstavba

ZÚMŠ - zmiešané územie prevažne s mestskou štruktúrou

ZÚOB - zmiešané územie s prevahou pôch pre obytné budovy

RÚ / INT / EXT - rekreačné územie / intenzívne / extenzívne

VÚ / PRV / POV - výrobné územie / priemyselná výroba / poľnohospodárska výroba

Špecifikácia funkč. využitia :

IBV - individuálne bytová výstavba

HBV - hromadná bytová výstavba

OV - občianska vybavenosť

RV - rekreačná vybavenosť

RCHV - rekreačná chatová výstavba

V-PR - výroba priemyselná

V-PO - výroba poľnohospodárska

OVP - obchodno-výrobné prevádzky

PDTZ - prevádzkové dopravné a technické zariadenia (§12 ods.(13) a) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

VSÚ - výrobné služby účelové (špecifické - súvisiace s pohrebníctvom, §15 ods. 7 zák. č. 131/2010 Z.z.)

INTENZIF - intenzifikácia územia

ZFV - zmena funkčného využitia

PHO - pohrebisko

NO - návrhové obdobie K ROKU 2030

VO - výhľadové obdobie k roku 2045