OKRESNÉ RIADITEĽSTVO
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PEZINKU
Hasičská 4, 902 01 Pezinok

ATOPS s.r.o.
Lombardiniho 17
831 03 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Pezinok
23.3.2017	ORHZ– PK1-620-001/2017	pplk. Ing. Jarmila Bartošová	31.marca 2017

Vec
Obytný súbor Malé Hliny – Modra
- stanovisko pre účely územného konania

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranné zboru v Pezinku posúdilo podľa § 28 zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie „Obytný súbor Malé Hliny – Modra“ a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby nesúhlasí z týchto dôvodov:

1. Potrebu vody na hasenie požiarov je potrebné navrhnúť v súlade s ustanoveniami § 6 a § 8 vyhl. MV SR č. 699/2004 o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, náväzne na ustanovenia čl. 4.1 tabuľky 2 STN 90 0400. Podzemné hydranty vyhovujú len v prípade, ak sa v stavbe nepožaduje väčšie množstvo vody ako 7.5 l/s v súlade s čl. 4.2.3 STN 90 0400.
2. V časti „Komunikácie a spevnené plochy“ sa komunikácie na cestu II/504 napájajú pomocou oblúkov s polomermi 9,00 m, nie je uvažované s prejazdmi dlhšieho vozidla ako 9 m. Bežne používané cisternové automobilové striekačky majú rozmery 2550 mm x 9500 mm. Jednotlivé komunikácie by mali uvažovať s prejazdom vozidiel uvedených rozmerov.

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO
Hasičského a záchranného zboru
v Pezinku
Hasičská 4
902 01 PEZINOK

Prílohy
1 x PD

plk. Ing. Emil Moťovský
riaditeľ

Telefón +421/33/6401851 | Fax +421/33/640 1868 | E-mail jarmila.bartosova@minv.sk | Internet www.minv.sk | IČO 00151866