

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V PEZINKU

Okresný dopravný inšpektorát v Pezinku

Šenkvičná cesta 14, 902 01 Pezinok

HB REAVIS Development s.r.o.
Karadžičova 12

821 08 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
30. 06. 2017

Naše číslo
ORPZ-PK-ODI-26-152/2017

Vybavuje/linka
kpt. Ing. Radim Kubaljak / 3515

Pezinok
18. 07. 2017

Vec

Vištuk, LEAF Academy Vištuk, 1. Etapa výstavby
- stanovisko k DÚR

Na základe predloženej projektovej dokumentácie slúžiacej pre vydanie územného rozhodnutia, **súhlasíme** s vydaním územného rozhodnutia, **len za prvotného doriešenia** nasledujúcich pripomienok vyplývajúcich z hľadiska nami sledovaných záujmov:

V zmysle §-u 2, ods. 4, Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), sa navrhovanie pozemných komunikácií vykonáva podľa platných slovenských noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja pre cestnú infraštruktúru.

1. Pre potreby akademie s predpokladom 400 študentov (100 študentov s VP) a 44 zamestnancov školy je navrhnutých celkovo 135 parkovacích stojísk na vlastnom pozemku, čo *vyhovuje* z hľadiska požiadaviek STN 73 6110, Z2,
2. z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky *požadujeme* upraviť parametre polomerov vnútorných obrúb križovatky s regionálnou cestou III/1080, kde v zmysle výkresu (B2-103) obalových kriviek pre autobus 15m, zasahujú vozidlá svojimi časťami do protismerných jazdných pruhov, alebo mimo vozovky,
3. dokumentácia *neobsahuje* nami požadovaný návrh osvetlenia križovatky na ceste III/1080,
4. polomery vnútorných obrúb v križovatkách *požadujeme* navrhnuť v zmysle požiadaviek STN 73 6110, tab. 19,
5. z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky *nesúhlasíme* s riešením vyústenia schodiska v podzemných garážach priamo do priľahlého jazdného pruhu (B2-102),
6. vzhľadom na charakter využitia lokality by sme očakávali primeraný návrh prvkov upokojuvania dopravy v časti určenej pre vystupovanie a nastupovanie študentov, napríklad formou dlhého priečneho dopravného prahu v mieste priechodu pre chodcov,
7. chodníky primknuté ku kolmým, alebo šikmým parkovacím stojiskám, *požadujeme* navrhnuť v šírke min. 2,0m z dôvodu predpokladu ich čiastočnej blokácie prečnievajúcimi čelami automobilov. Parkovacie stojiská *požadujeme* vzhľadom na predpokladanú bonitu zákazníkov, navrhnuť v parametroch pre podskupinu O2.



mjr. JUDr. Ján Demovič
riaditeľ



MINISTERSTVO
VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Telefón
+421/9615 2 3515

Fax
+421/9615 2 35 01

E-mail
radim.kubaljak@minv.sk

Internet
www.minv.sk