

Skúška vodotesnosti kanalizačnej nádrže

STN 75 0905

Protokol č. V55/2012

Dodávateľ: Jozef Bílik, Komenského 39, 040 01 Košice
Odberateľ: Roľnícka spoločnosť a. s., 980 41 Bottovo 154
Miesto kontroly: záchytná jímka pri poľnom hnojisku Orávka

Technické parametre nádrže:

materiál: železo - betón
rozmery: 6 x 8 x 2 m
objem: 100 m³
hlbka vody pri skúške: 190 cm
skupina nádrže podľa normy STN 75 0905: A
počet priepustu: 1
skúška opakovaná

Údaje o skúške:

výsledok prvej kontrolnej technickej prehliadky:
nedošlo k poruche konštrukcii nádrže
popis úpravy povrchu:
cementový glet
kota hladiny podzemnej vody:
-

Príprava skúšky

druh použitých meradiel:
železná tyč označená cm
plnenie nádrže:
začiatok: 19. 11. 2012 koniec: 19. 11. 2012
kóta hladiny v nádrži po naplnení:
190 cm
kóta hladiny vody po nasiaknutí
184 cm
výsledok prehliadky po prvom naplnení:
doplnený 6 cm vody

Prevedenie skúšky

kóta hladiny vody v nádrži po doplnení na skúšobnú hladinu 190 cm, dátum 20. 11. 2012

meranie po prvých 24 hodinách:

kóta hladiny: 190cm dátum: 21. 11. 2012
zrážky v mm: - výpar v mm: -
celkový únik vody behom prvých 24 hodín v mm: - t. j.
v m³: -

meranie po druhých 24 hodinách:

kóta hladiny: 190 cm dátum: 22. 11. 2012
zrážky v mm: - výpar v mm: -
celkový únik vody behom druhých 24 hodín v mm: - t. j.
v m³: -

Vyhodnotenie skúšiek

celkový únik vody behom skúšky v m³: -
priemerný únik vody za 24 hod. v m³: -
únik vody v m³: -

Záver

Skúšaná nádrž bez závad vyhovuje na vodotesnosť
Skúšku vodotesnosti opakovať 11/2017

Dátum: 22. 11. 2012
Meranie vykonal: Jozef Humeňaj
Číslo oprávnenia: 351/08/I

JOZEF BÍLIK
Komenského 39, 040 01 Košice
IČO: 4509 820
IČ DPH: SK 1042 362 726

.....
podpis