

ZÁSODOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIU

EL. SIET': VN 3 str. 50Hz, 22kV, I-T
NN 3 PEN str. 50Hz, 400/230V, TN-C
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRUDOM (STN 33-2006-4-41):
VN - ochrana v normalnej prevádzke : izolovaním živých častí, zábránami, krytmi
- ochrana pri poruche : samočinným odpojením od zdroja v sieťi IT
NN - ochrana v normalnej prevádzke : izolovaním živých častí, zábránami, krytmi
- ochrana pri poruche : samočinným odpojením napájania, pospájaním

VEREJNÉ OSVETLENIE

EL. SIET': NN 3 PEN str. 50Hz, 400/230V, TN-C
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRUDOM (STN 33-2006-4-41):
NN - ochrana v normalnej prevádzke : izolovaním živých častí, zábránami, krytmi
- ochrana pri poruche : samočinným odpojením napájania

MIESTNY ROZHLAS

EL. SIET': 2 str. 100V
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRUDOM (STN 33-2006-4-41):
- ochrana v normalnej prevádzke : izolovaním živých častí, zábránami, krytmi
- ochrana pri poruche : samočinným odpojením napájania

LEGENDA :

- jestvujúce vzdušné rozvody VN - linka č. 180 - vodiče AIFe 6
ochranné pásmo 10m od krajných vodičov
- jestvujúce vzdušné rozvody VN - linka č. 180 - vodiče AIFe 6
demonťované
- navrhované káblové rozvody VN - káble 3xNA2XS(F)2Y 1x240 mm²
ochranné pásmo 1m od okraja kábľa
- TS
jestvujúca stĺžarová trafostanica
ochranné pásmo 10m
- TS
navrhovaná murovaná trafostanica
- jestvujúce sekundárne rozvody NN vzdušné - vodiče AIFe 6
jestvujúce rozvody VO vzdušné, svetidlá VO osadené na jestvujúcich stĺžaroch rozvodov NN
jestvujúce rozvody miestneho rozhlasu vzdušné, reproduktory osadené na jestvujúcich stĺžaroch rozvodov NN
ochranné pásmo 1m od krajných vodičov
- jestvujúce sekundárne rozvody NN vzdušné - vodiče AIFe 6
jestvujúce rozvody VO vzdušné, svetidlá VO osadené na jestvujúcich stĺžaroch rozvodov NN
jestvujúce rozvody miestneho rozhlasu vzdušné, reproduktory osadené na jestvujúcich stĺžaroch rozvodov NN
demonťované
- jestvujúce sekundárne rozvody NN káblové - káble AYYK
ochranné pásmo 1m od okraja káblov
- navrhované sekundárne rozvody NN káblové - káble NAYY-J
ochranné pásmo 1m od okraja káblov
- PRIS
pillarová rozpojovacia a istiacia skriňa

stav	návrh	výhľad	
			HRANICA KATASTRÁLNEHO ÚZEMIA OBCE
			HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
			POLOHOPIŠ
			VOODNÉ PLOCHY A TOKY
			HRANICA LOKALITY
			OZNAČENIE LOKALITY
			HRANICA OCHRANNÝCH PÁSIEM VŠETÝCH DRUHOV
			HRANICA ŤAŽOBNÉHO PRIESTORU
			KOMPOZÍČNE JADRO OBCE -PRIMÁRNE
			KOMPOZÍČNE JADRO OBCE -SEKUNDÁRNE
			PAMIATKOVO CHRANENÉ OBJEKTY
			EXISTUJÚCE HISTORICKY HODNOTNÉ OBJEKTY
			CINTORINY, PARKY, IZOLAČNÁ ZELEN'
			CIRKEVNÝ A KULT. OBJEKT
			ÚZEMIA ZMIEŠANÉ- BYVANIE, REKREAČIA, CESTOVNÝ RUCH
			PLOCHY DORAVNÝCH ZARIADENÍ
			ŽELEZIČNÁ TRÁŤ
			KRÍŽOVATKA
			CESTA II. TRIEDY FUNKČNEJ TRIEDY B2
			ŠÍRKOVÁ ÚPRAVA EXISTUJÚCEHO PRIETAHU CESTY
			CESTY III. TRIEDY FUNKČNEJ TRIEDY B3

ÚPN-O Borský Mikuláš
Zmeny a doplnky č.2
Ing arch Ronie Vámoš a kol.
Výkres verejného technického vybavenia
Zásobovanie el. energiou - jestvuj. stav

ZaD č.2
máj 2018
m 1: 5000
5C-I.