

Tab č. 7.1 EL 1.1 - Bilancia potreby el.energie pre rozvojové zámery - UO 1 Uhrovec - ÚPD ZaD č. 5 - úplné znenie

V tabuľke sa mení a upravuje riadok FPB 1.2.2/1 :

UO (MČ)	FPB	Funkčné využitie územia	Obdobie	Intenzifikácia	Merná jednotka		Príkon v kW/b.j.	Príkon v kW/m ²	Súdobosť (β)	NO (r. 2025)	VO (r. 2040)
					Počet bytov	podlahová plocha v m ²				Pp (kW)	Pp (kW)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	UHROVEC										
	1.1.1	OÚ / IBV	N	•	10		11		0,45	49,50	-
	1.1.2	OÚ / IBV	N		106		11		0,28	326,48	-
	1.2.1	ZÚMŠ	N	•	5		11		0,56	30,80	-
		OÚ / HBV / IBV	N	•	21		11		0,37	85,47	-
	1.2.2/1	ZÚMŠ	N		0		11		0,37	0,00	-
	1.2.2/1	ZÚMŠ	N			8 640		0,030	0,80	207,36	-
	1.2.2/2	OÚ / IBV	N		5		11		0,56	30,80	-
	1.2.2/3	OÚ / IBV	V		8		11		0,48		42,24
	1.2.2/4	RÚ / INT	V			12 000		0,025	0,80		240,00
	1.2.3/1	OÚ / IBV	N		36		11		0,35	138,60	-
	1.2.3/2	OÚ / IBV	V		46		11		0,33		166,98
	1.2.4	OÚ / IBV	N		97		11		0,28	298,76	-
	1.2.5	RÚ / INT	V			5 184		0,025	0,80		103,68
	1.2.6	OÚ / IBV / RÚ / INT	V			9 360		0,025	0,80		187,20
	1.2.10	VÚ / PRV / PDTZ	N			3 859		0,040	0,80	123,49	-
	1.3.1	OÚ / IBV	N	•	25		11		0,36	99,00	-
	1.3.2	OÚ / IBV	N		48		11		0,31	163,68	-
	1.3.3/1	ZUOB	N		11		11		0,43	52,03	-
			N			7 920		0,030	0,80	190,08	-
	1.3.3/2	RV	N			3 830		0,030	0,80	91,92	-
	1.3.3/3	VÚ / PRV	N			922		0,040	0,80	29,50	-
	1.3.4/1	RÚ / INT	V			9 360		0,040	0,80		299,52
	1.3.4/2	POH	N		-	-		-	-		-
	1.3.5	ZÚ - RÚ / INT	N			15 840		0,025	0,80	316,80	-
		ZÚ - OÚ / IBV	N		12		11		0,43	56,76	-
	1.3.7	RÚ / INT	N	•		-		-	-	0,00	-
	1.4.1/1	OÚ / IBV	N	•	5		11		0,56	30,80	-
	1.4.1/2	OÚ / IBV	N		7		11		0,50	38,50	-
	1.4.2	VÚ / PO / PRV	N	•	-		-	-	-	0,00	-
	1.4.3	OÚ / IBV	N		72		11		0,30	237,60	-
	1.4.5	VÚ / PRV	V			52 500		0,020	0,80		840,00
	1.4.6/1	RÚ / INT (vod.plocha)	V			-	-	-	-	-	-
	1.4.6/2	RÚ / INT	N			3 204		0,040	0,80		102,53
	1.5.1	OÚ / IBV	N		24		11		0,36	95,04	-
	1.5.2	OÚ / IBV	N		17		11		0,39	72,93	-
	1.5.3	RÚ / INT	V			2 880		0,025	0,80		57,60
	1.6.1	RÚ / INT	N			1 440		0,025	0,80	28,80	-
	Spolu							-		2 794,70	2 039,75
	Verejné osvetlenie					3%			-	83,84	61,19
	Celkom potreba el. energie									2 878,54	2 100,94

MČ (ÚPC) - Miestna časť (územno-priestorový celok) FPB - funkčno-priestorový blok (rozvojová lokalita)

NO (N) - navrhované obdobie

VO (V) - výhľadové obdobie

OÚ - obytné územie (§12 ods.(9) a (10) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

IBV - individuálna bytová výstavba -individuálne formy bývania (STN 73 4301)

OV - občianska vybavenosť (§12 ods.(10)a) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

RÚ / INT - rekreačné územie - intenzívne (§12 ods.(14) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

RÚ / EXT - rekreačné územie - extenzívne (§12 ods.(14) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

ZÚ - zmiešané územie (§12 ods.(10 - 14) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

ZÚMŠ - zmiešané územie prevažne s mestskou štruktúrou (§12 ods.(11) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

ZUOB - zmiešané územie s prevahou plôch pre obytné budovy (§12 ods.(12) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

POH - pohrebisko

VÚ - výrobné územie (§12 ods.(13) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

PRV - priemyselná výroba (§12 ods.(13) b) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

PDTZ - prevádzkové dopravné a technické zariadenia (§12 ods.(13) a) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

POV - poľnohospodárska výroba (§12 ods.(13) c) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)