

Tabuľka č. 8.1 - UO 1 Uhrovec - Tepelný príkon a potreba tepla pre rozvojové lokality - NO (k r. 2030) - úplné znenie

V tabuľke sa čiastočne ruší a upravuje riadok p.č.6 - FPB 1.2.2/1

P.č.	UO	ÚPC	FPB	Rozvojové funkčné plochy												Pozn.
				Bývania				Vybavenosti a rekreácie			Priemyslu		Celkom			
				Počet bj		Tep. príkon	Potreba tep.	Druh	Tep.príkon	Potreba tepla	Tep.príkon	Potreba tepla	Tep.príkon	Potreba tepla		
						MW	GJ/rok		MW	GJ/rok		MW		GJ/rok	MW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1	Uhrovec														
2		1.1	1.1.1	IBV	10	0,165	1 200						0,165	1 200	Intenzif.	
3			1.1.2	IBV	86-106	1,420	10 320						1,420	10 320		
4		1.1	Spolu			1,585	11 520						1,585	11 520		
5		1.2	1.2.1	IBV, HBV	21	0,110	780						0,110	780	ZaD č.4	
6			1.2.2/1	HBV	0	0,000	0	V	0,175	1 550			0,175	1 550	ZaD č.2, ZaD č.5	
7			1.2.2/2	IBV	5	0,085	600						0,085	600	ZaD č.2	
8			1.2.3	IBV	27-36	0,445	3 240						0,445	3 240		
9			1.2.4	IBV	72-97	1,185	8 640						1,185	8 640		
10			1.2.10								0,11	695	0,110	695	ZaD č.2	
11		1.2	Spolu			1,825	13 260		0,175	1 550	0,11	695	2,110	15 505		
12		1.3	1.3.1	IBV	25	0,415	3 000						0,415	3 000	Intenzif.	
13			1.3.2	IBV	30-48	0,595	4 320						0,595	4 320		
14			1.3.3/1	IBV	12	0,200	1 440	V	0,160	1 420			0,360	2 860	ZaD č.2	
15			1.3.3/2					R	0,080	685			0,080	685	ZaD č.2	
16			1.3.3/3								0,02	125	0,020	125	ZaD č.2	
17			1.3.5	IBV	12	0,200	1 440	RŠA, RI	0,570	3 825			0,770	5 265	ZaD č.4	
18		1.3	Spolu			1,410	10 200		0,810	5 930	0,02	125	2,240	16 255		
19		1.4	1.4.1/1	IBV	5	0,085	600						0,085	600	Intenzif.	
20			1.4.1/2	IBV	7	0,120	780						0,120	780	ZaD č.2	
21			1.4.3	IBV	43-59	0,710	5 160	R	0,165	1 070			0,875	6 230		
22			1.4.5								0,77	5820	0,770	5 820		
23			1.4.6					R	0,030	130			0,030	130	LO	
24		1.4	Spolu			0,915	6 540		0,195	1 200	0,77	5820	1,880	13 560		
25		1.5	1.5.1	IBV	24	0,211	1 522						0,211	1 522	ZaD č.4	
26			1.5.2	IBV	17	0,149	1 078						0,149	1 078	ZaD č.4	
27		1.5	Spolu		41	0,360	2 600						0,360	2 600		