

Tabuľka č.7 - Bilancia potreby vody - VARIANT II. (NO, VO)

MČ	FPB	Funkčné využitie územia / špecifikácia využitia	Obdobie	Počet obyv.	Počet pasantov	Merná jednotka			Počet zamest. / prac.pril.	Priemer. špecif. potreba vody, st.č.5.	Priemer. špecif. potreba vody, st.č.6	Priem. denná (Q _p)		Max. denná (Q _m)	
						Počet obyv. / pasantov	Počet zamest.	Počet prac.pril.				m3.d ⁻¹	l.s ⁻¹	m3.d ⁻¹	l.s ⁻¹
1	2	3	4	5.1	5.2	5	6.1	6.2	6	7	8	9	10	11	12
1	OSLANY														
1	1	OÚ / IBV	NO	90		90			0	126		11,34	0,13	18,14	0,21
	2	OÚ / IBV	VO	77		77			0	126		9,70	0,11	15,52	0,18
	3	OÚ / IBV	NO	243		243			0	126		30,62	0,35	48,99	0,57
	4	OÚ / IBV	NO	126		126			0	126		15,88	0,18	25,40	0,29
	5	OÚ / IBV	NO	35		35			0	126		4,41	0,05	7,06	0,08
	6	OÚ / IBV	NO	27		27			0	126		3,40	0,04	5,44	0,06
	7	OÚ / IBV	VO	153		153			0	126		19,28	0,22	30,84	0,36
	8	OÚ / IBV	NO	18		18	3		3	126	80	2,27	0,03	3,63	0,04
	9	OÚ / IBV	NO	59		59			0	126		7,43	0,09	11,89	0,14
	10	OÚ / IBV	NO	27		27			0	126		3,40	0,04	5,44	0,06
	11	OÚ / IBV	NO	23		23			0	126		2,90	0,03	4,64	0,05
	12	OÚ / IBV	VO	68		68			0	126		8,57	0,10	13,71	0,16
	13	OÚ / IBV	VO	153		153			0	126		19,28	0,22	30,84	0,36
	14	VÚ / PDTZ	NO	67		67	3		3	126	80	8,44	0,10	13,51	0,16
	15	OÚ / IBV	NO	14		14			0	126		1,76	0,02	2,82	0,03
	16	OÚ / IBV	VO	91		91			0	126		11,47	0,13	18,35	0,21
	17	OÚ / IBV	VO	48		48			0	126		6,05	0,07	9,68	0,11
	18	OÚ / IBV	NO	21		21			0	126		0,02	0,00	0,03	0,00
	19	OÚ / IBV	NO	52		52			0	126		0,05	0,00	0,08	0,00
	20	VÚ / PDTZ	NO		55	55	36	4	40		80	0,32	0,00	0,51	0,01
	21	VÚ / PDTZ	NO			0	26		26		80	2,08	0,02	3,33	0,04
	22	VÚ / PDTZ	NO			0	34		34		80	2,72	0,03	4,35	0,05
	23	VÚ / PDTZ	NO			0	9		9		80	0,72	0,01	1,15	0,01
	24	VÚ / PDTZ	NO			0	5		5		80	0,40	0,00	0,64	0,01
	25	VÚ / PRV	NO			0	514		514		80	41,12	0,48	65,79	0,76
	26	RÚ / INT	NO		128	128		7	7		25	3,38	0,04	5,40	0,06
	27	RÚ / INT	NO		132	132		14	14		25	3,65	0,04	5,84	0,07
	28	VÚ / POV	NO			0	8		8		80	0,64	0,01	1,02	0,01
	29	OÚ / IBV	NO	52		52			0	126		0,05	0,00	0,08	0,00
	30	RÚ / INT	NO		89	89		7	7		25	2,40	0,03	3,84	0,04
	31	RÚ / INT	NO		57	57		5	5		25	1,55	0,02	2,48	0,03
	32	OÚ / IBV	NO	69		69			0	126		8,69	0,10	13,91	0,16
	33	RÚ / INT	NO		45	45		10	10		25	1,38	0,02	2,20	0,03
	34	POH	NO		55	55		4	4		25	1,48	0,02	2,36	0,03
	A	ZÚMŠ	NO	36	74	110	74	42	116	126	25	16,76	0,19	26,82	0,31
	B	ZÚMŠ	NO	5	10	15	10	6	16	126	25	2,29	0,03	2,98	0,03
	C	ZÚMŠ	NO	1	2	3	2	1	3	126	25	0,45	0,01	0,59	0,01
	D	ZÚMŠ	NO	27	56	83	56	32	88	126	25	12,66	0,15	16,46	0,19
	E	OÚ / IBV - INTENZIF	NO	78		78			0	126		9,83	0,11	12,78	0,15
	F	OÚ / IBV - INTENZIF	NO	29		29			0	126		3,65	0,04	4,75	0,05
	G	OÚ / IBV - INTENZIF	NO	42		42			0	126		5,29	0,06	6,88	0,08
	H	OÚ / IBV - INTENZIF	NO	66		66			0	126		8,32	0,10	10,81	0,13
	I	OÚ / IBV - INTENZIF	NO	76		76			0	126		9,58	0,11	12,45	0,14
	J	OÚ / IBV - INTENZIF	NO	37		37			0	126		4,66	0,05	6,06	0,07
2	LUBIANKA														
2	1	OÚ / IBV / RÚ / INT	NO	103	76	179		9	9	126	25	22,78	0,26	36,45	0,42
	2	OÚ / IBV / RÚ / INT	NO	18	13	31		2	2	126	25	3,96	0,05	6,33	0,07
	3	OÚ / IBV / RÚ / INT	VO	75	56	131		7	7	126	25	16,68	0,19	26,69	0,31
	4	OÚ / IBV / RÚ / INT	NO	34	25	59		3	3	126	25	7,51	0,09	12,01	0,14
	5	OÚ / IBV / RÚ / INT	NO	15	11	26		2	2	126	25	3,33	0,04	5,32	0,06
	6	OÚ / IBV / RÚ / INT	VO	121	90	211		11	11	126	25	26,86	0,31	42,98	0,50
	7	OÚ / IBV / RÚ / INT	NO	12	3	15		2	2	126	25	1,94	0,02	3,10	0,04
	8	RÚ / INT	NO		649	649		17	17		25	16,65	0,19	26,64	0,31
	9	OÚ / IBV / RÚ / INT	NO	23	5	28		2	2	126	25	3,58	0,04	5,72	0,07
	10	OÚ / IBV / RÚ / INT	NO	149	32	181		13	13	126	25	23,13	0,27	37,01	0,43
	11	OÚ / IBV / RÚ / INT	NO	60	13	73		6	6	126	25	9,35	0,11	14,96	0,17
	12	OÚ / IBV / RÚ / INT	NO	11	2	13		1	1	126	25	1,66	0,02	2,66	0,03
	13	OÚ / IBV / RÚ / INT	NO	11	2	13		1	1	126	25	1,66	0,02	2,66	0,03
	14	OÚ / IBV / RÚ / INT	NO	22	5	27		2	2	126	25	3,45	0,04	5,52	0,06
	15	OÚ / IBV / RÚ / INT	VO	66	14	80		6	6	126	25	10,23	0,12	16,37	0,19

Tabuľka č. 7 - Bilancia potreby vody, VARIANT II. (NO, VO) - pokračovanie

MČ	FPB	Funkčné využitie územia / špecifikácia využitia	Obdobie	Počet obyv.	Počet pasantov	Merná jednotka			Počet zamest. / prac.príl.	Priemer. špecif. potreba vody, st.č.5.	Priemer. špecif. potreba vody, st.č.6	Priem. denná (Q _p)		Max. denná (Q _m)	
						Počet obyv. / pasantov	Počet zamest.	Počet prac.príl.				m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹	m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹
1	2	3	4	5.1	5.2	5	6.1	6.2	7	8	8	9	10	11	12
SPOLU			NO									334,98	3,88	535,97	6,20
z toho MČ 1			NO									235,99	2,73	377,58	4,37
z toho MČ 2			NO									99,00	1,15	158,39	1,83
SPOLU			VO									128,11	1,48	204,98	2,37
z toho MČ 1			VO									74,34	0,86	118,94	1,38
z toho MČ 2			VO									53,77	0,62	86,04	1,00
Celková potreba vody NO + VO												463,09	5,36	740,95	8,58
Celková redukovaná potreba vody			NO				**koef.	0,35				117,24	1,36	187,59	2,17
z toho MČ 1			NO				**koef.	0,35				82,60	0,96	132,15	1,53
z toho MČ 2			NO				**koef.	0,35				34,65	0,40	55,44	0,64
Celková redukovaná potreba vody			VO				**koef.	0,35				44,84	0,52	71,74	0,83
z toho MČ 1			VO				**koef.	0,35				26,02	0,30	41,63	0,48
z toho MČ 2			VO				**koef.	0,35				18,82	0,22	30,11	0,35
Celková reduk. potreba vody NO + VO												162,08	1,88	259,33	3,00

* v rozsahu 20% podlažných plôch

** redukovaná spotreba na základe prognózy vývoja vyjadrená koeficientom 0,35

MČ - miestna časť

FPB - funkčno-priestorový blok

Funkčné využitie územia :

OÚ / IBV / HBV - obytné územie / individuálne bytová výstavba / hromadná bytová výstavba

ZÚMŠ - zmiešané územie prevažne s mestskou štruktúrou

ZÚOB - zmiešané územie s prevahou pôch pre obytné budovy

RÚ / INT / EXT - rekreačné územie / intenzívne / extenzívne

VÚ / PRV / POV - výrobné územie / priemyselná výroba / poľnohospodárska výroba

Špecifikácia funkč. využitia :

IBV - individuálne bytová výstavba

HBV - hromadná bytová výstavba

OV - občianska vybavenosť

RV - rekreačná vybavenosť

RCHV - rekreačná chatová výstavba

OVP - obchodno-výrobné prevádzky

PDTZ - prevádzkové dopravné a technické zariadenia (§12 ods.(13) a) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

VSÚ - výrobné služby účelové (špecifické - súvisiace s pohrebníctvom, §15 ods. 7 zák.č. 131/2010 Z.z.)

INTENZIF - intenzifikácia územia

ZFV - zmena funkčného využitia

POH - pohrebisko

NO - návrhové obdobie K ROKU 2035

VO - výhľadové obdobie k roku 2050