

Tabuľka č. 8 Bilancia potreby elektrickej energie, VARIANT I. (NO, VO)

MČ	FPB	Funkčné využitie územia	Obdobie	Merná jednotka		Príkon (kW/b.j.)	Príkon (kW/m2)	Súdo- bosť (β)	NO	VO	Trafostanica
				Bytová a ubyt. jednotka	Priem. podlaž. plocha (m2)				Pp (kW)	Pp (kW)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	OSLANY										
1	1	OÚ / IBV	NO	23	0	7	0	0,37	60	0	Jestvujúca TS9/261+60kW
	2	OÚ / IBV	NO	19	0	7	0	0,38	51	0	Jestvujúca TS8/261+TS9/261
	3	OÚ / IBV	NO	61	0	7	0	0,30	128	0	Nová TS20/261-128kW
	4	OÚ / IBV	NO	32	0	7	0	0,35	78	0	Jestvujúca TS7/261+78kW
	5	OÚ / IBV	NO	9	0	7	0	0,47	30	0	Jestvujúca TS5/261+30kW
	6	OÚ / IBV	NO	7	0	7	0	0,50	25	0	Nová TS21/261-25kW
	7	OÚ / IBV	NO	39	0	7	0	0,33	90	0	Nová TS22/261-90kW
	8	OÚ / IBV	NO	5	0	7	0	0,56	20	0	Jestvujúca TS1/261+20kW
	9	OÚ / IBV	NO	15	0	7	0	0,41	43	0	Nová TS21/261-43kW
	10	OÚ / IBV	NO	7	0	7	0	0,50	25	0	Nová TS23/261-25kW
	11	OÚ / IBV	NO	6	0	7	0	0,53	22	0	Nová TS23/261-22kW
	12	OÚ / IBV	NO	16	0	7	0	0,40	45	0	Jestvujúca TS8/261+45kW
	13	OÚ / IBV	VO	37	0	7	0	0,33	0	85	Jestvujúca TS7/261+85kW
	14	OÚ / IBV	NO	17	0	7	0	0,39	46	0	Jestvujúca TS3/261+46kW
	15	OÚ / IBV	NO	4	0	7	0	0,60	13	0	Nová TS21/261-13kW
	16	OÚ / IBV	NO	23	0	7	0	0,37	60	0	Nová TS24/261-60kW
	17	OÚ / IBV	NO	13	0	7	0	0,42	38	0	Nová TS23/261-38kW
	18	OÚ / IBV	VO	6	0	7	0	0,53	0	22	Jestvujúca TS16/261+22kW
	19	OÚ / IBV	VO	13	0	7	0	0,42	0	38	Jestvujúca TS8/261+38kW
	20	POH	NO	0	2 754	0	0,04	0,80	88	0	Nová TS21/261-podľa potreby
	21	VÚ / PDTZ	NO	0	2 722	0	0,04	0,80	87	0	Jestvujúca TS1/261+87kW
	22	VÚ / PDTZ	NO	0	3 650	0	0,04	0,80	117	0	Jestvujúca TS3/261
	23	VÚ / PDTZ	NO	0	886	0	0,04	0,80	28	0	Jestvujúca TS3/261
	24	VÚ / PDTZ	NO	0	454	0	0,04	0,80	15	0	Jestvujúca TS3/261
	25	VÚ / PRV	NO	0	73 901	0	0,04	0,80	2 365	0	Nová TS20/378-podľa potreby
	26	RÚ / INT	NO	0	3 192	0	0,03	0,80	77	0	Nová TS25/261-77kW
	27	RÚ / INT	NO	0	12 197	0	0,03	0,80	293	0	Nová TS21/261-293kW
	28	VÚ / POV	NO	56	1 800	0	0,04	0,80	58	0	Nová TS20/378-podľa potreby
	29	OÚ / IBV	VO	0	0	7	0	0,30	0	118	Jestvujúca TS3/261+118kW
	30	RÚ / INT	NO	0	7 430	0	0,03	0,80	178	0	Nová TS23/261-178kW
	31	RÚ / INT	NO	31	4 709	0	0,03	0,80	113	0	Nová TS23/261-113kW
	32	OÚ / IBV	VO	0	0	7	0	0,35	0	76	Nová TS23/261-76kW
	33	RÚ / INT	NO	26	9 043	0	0,03	0,80	217	0	Nová TS23/261-217kW
2	LUBIANKA										
2	1	OÚ / IBV / RÚ / INT	NO	26	6 372	7	0,03	0,36	166	0	Nová TS23/261-166kW
	2	OÚ / IBV / RÚ / INT	NO	5	1 107	7	0,03	0,56	51	0	Nová TS27/261-51kW
	3	OÚ / IBV / RÚ / INT	VO	19	4 629	7	0,03	0,38	103	0	Jestvujúca TS13/261-103kW
	4	OÚ / IBV / RÚ / INT	NO	9	2 123	7	0,03	0,47	60	0	Jestvujúca TS13/261-60kW
	5	OÚ / IBV / RÚ / INT	NO	4	929	7	0,03	0,60	34	0	Jestvujúca TS13/261-34kW
	6	OÚ / IBV / RÚ / INT	VO	31	7 467	7	0,03	0,35	154	0	Nová TS28/261-154kW
	7	OÚ / IBV / RÚ / INT	NO	3	727	7	0,04	0,66	33	0	Nová TS28/261-33kW
	8	RÚ / INT	NO	0	16 217	0	0,03	0,36	389	0	Nová TS29/261-389kW
	9	OÚ / IBV / RÚ / INT	NO	6	1 439	7	0,03	0,33	28	0	Nová TS29/261-28kW
	10	OÚ / IBV / RÚ / INT	NO	38	9 186	7	0,03	0,33	0	176	Nová TS21/378-176kW
	11	OÚ / IBV / RÚ / INT	NO	16	3 733	7	0,03	0,40	0	62	Nová TS21/378-62kW
	12	OÚ / IBV / RÚ / INT	NO	3	697	7	0,03	0,66	28	0	Nová TS21/378-28kW
	13	OÚ / IBV / RÚ / INT	NO	3	705	7	0,03	0,66	28	0	Nová TS21/378-28kW
	14	OÚ / IBV / RÚ / INT	NO	6	1 331	7	0,03	0,53	43	0	Nová TS21/378-43kW
	15	OÚ / IBV / RÚ / INT	VO	17	4 084	7	0,04	0,39	0	110	Nová TS23/261-110kW

5 524

688

Tabuľka č. 8 Bilancia potreby elektrickej energie, VARIANT I. (NO, VO) - pokračovanie

UO	FPB	Funkčné využitie územia	Obdobie	Merná jednotka		Príkon (kW/b.j.)	Príkon (kW/m2)	Súdo- bosť (β)	NO	VO	Trafostanica
				Bytová a ubyt. jednotka	Priem. podlaž. plocha (m2)				Pp (kW)	Pp (kW)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A	ZÚMŠ	NO	22	5 155	7	0,04	0,37	133	0	Jestvujúca TS1/261+133kW
	B	ZÚMŠ	NO	6	1 368	7	0,04	0,53	51	0	Jestvujúca TS1/261+52kW
	C	ZÚMŠ	NO	5	994	7	0,04	0,56	42	0	Jestvujúca TS4/261+42kW
	D	ZÚMŠ	NO	5	994	7	0,04	0,56	42	0	Jestvujúca TS4/261+42kW
	E	OÚ / IBV - INTENZIF	NO	20	0	7	0,03	0,38	53	0	Jestvujúca TS9/261+53kW
	F	OÚ / IBV - INTENZIF	NO	8	0	7	0,03	0,48	27	0	Nová TS20/261-27kW
	G	OÚ / IBV - INTENZIF	NO	11	0	7	0,03	0,44	34	0	Jestvujúca TS4/261+-34kW
	H	OÚ / IBV - INTENZIF	NO	17	0	7	0,03	0,39	46	0	Jestvujúca TS2/261+-46kW
	I	OÚ / IBV - INTENZIF	NO	19	0	7	0,03	0,38	51	0	Nová TS24/261-51kW
	J	OÚ / IBV - INTENZIF	NO	10	0	7	0,03	0,45	32	0	Jestvujúca TS2/261+-32kW
Celková potreba elektrickej energie v kW									6 035	688	

Celkom (NO+VO) výpočtové zaťaženie, P_{POS} :

6 723

* v rozsahu 20% podlažných plôch

Funkčné využitie územia :

MČ - miestna časť

FPB - funkčno-priestorový blok

OÚ / IBV / HBV - obytné územie / individuálne bytová výstavba / hromadná bytová výstavba

ZÚMŠ - zmiešané územie prevažne s mestskou štruktúrou

ZÚOB - zmiešané územie s prevahou pôch pre obytné budovy

RÚ / INT / EXT - rekreačné územie / intenzívne / extenzívne

VÚ / PRV / POV - výrobné územie / priemyselná výroba / poľnohospodárska výroba

Špecifikácia funkč. využitia :

IBV - individuálne bytová výstavba

HBV - hromadná bytová výstavba

OV - občianska vybavenosť

RV - rekreačná vybavenosť

RCHV - rekreačná chatová výstavba

V-PR - výroba priemyselná

V-PO - výroba poľnohospodárska

OVP - obchodno-výrobné prevádzky

PDTZ - prevádzkové dopravné a technické zariadenia (§12 ods.(13) a) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

VSÚ - výrobné služby účelové (špecifické - súvisiace s pohrebníctvom, §15 ods. 7 zák č. 131/2010 Z.z.)

INTENZIF - intenzifikácia územia

ZFV - zmena funkčného využitia

PHO - pohrebisko

NO - návrhové obdobie k roku 2030

VO - výhľadové obdobie k roku 2045