

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín

☎ : 032-6509511

Fax: 032-6521997

e-mail : tn.hzp3@uvzs.sk

IČO: 00610968

Číslo : B/2018/03566-002/H6

V Trenčíne, dňa 21.08.2018

Vybavuje: Ing. Buranská

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „zákon č.355/2007 Z.z.“) vo veci návrhu žiadateľa, METROPOLITEJ, s.r.o., Rastislavova 12, 949 01 Nitra, IČO 36 544 019, na posúdenie projektu stavby „Zastavovacia štúdia IBV za Mlynom II. Etapa“, k. ú. Dežerice pre územné konanie, podľa § 6 ods.3 písm. g) zákona č.355/2007 Z.z., vydáva toto

z á v ä z n é s t a n o v i s k o :

S návrhom žiadateľa, METROPOLITEJ, s.r.o., Rastislavova 12, 949 01 Nitra, IČO 36 544 019 zo dňa 07.08.2018 doručeným na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne dňa 14.08.2018, podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č.355/2007 Z.z. na posúdenie projektu stavby „Zastavovacia štúdia IBV za Mlynom II. Etapa“, k. ú. Dežerice pre územné konanie, **s ú h l a s í .**

Podaním na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne ste požiadalí o vydanie záväzného stanoviska k návrhu na územné konanie stavby „Zastavovacia štúdia IBV za Mlynom II. Etapa“, k. ú. Dežerice.

Preštudovaním predloženej dokumentácie bolo zistené, že sa jedná o výstavbu 19 rodinných domov na parc. č. 488/1, 488/57-67, 488/112-121 v k. ú. Dežerice. Domy budú napojené novovybudovanými prípojkami na jestvujúce inžinierske siete obce – vodovod, elektrickú energiu, plyn. Splašková kanalizácia bude zaústená do vodonepriepustných žump situovaných pred rodinnými domami. Navrhovaná stavba bude dvomi novovybudovanými miestnymi komunikáciami šírky 5,5 m a 3,5 m s jednostranným chodníkom napojená na jestvujúce miestne komunikácie. Pre zásobovanie elektrickou energiou bude vybudovaná nová sekundárna káblová sieť NN pripojená na novú blokujú TS 0015-011 typ EH6 s transformátorom 400 kVA. Novovybudované káblové vedenie nahradí jestvujúce vzdušné vedenie zaústené do TS 0015-004. V rámci stavby bude jestvujúce vzdušné vedenie VN 22kV linky č. 258 a trafostanica TS0015-004 demontované.

Zároveň sa navrhovateľovi pripomína:

1. Ku kolaudácii stavby doložiť:

- laboratórny rozbor pitnej vody,
- zápis o prevzatí a odovzdaní stavby,
- doklady o tlakovej skúške vodovodných rozvodov,
- doklad o skúške vodotesnosti kanalizačných rozvodov,
- doklad o vodotesnosti žump po osadení v teréne.

2. Podľa § 132 ods. 1 zák. č. 87/2018 Z.z. každý, kto projektuje alebo stavia bytovú budovu určenú na predaj alebo prenájom alebo nebytovú budovu určenú na poskytovanie služieb [(§ 130 ods. 1 písm. b) a c)], je povinný vykonať také preventívne opatrenia, aby objemová aktivita radónu vo vnútornom ovzduší budovy počas pobytu osôb v priemere za kalendárny rok neprekračovala referenčnú úroveň 300 Bq.m-3 za kalendárny rok.

Na základe vyššie uvedeného orgán verejného zdravotníctva rozhodol tak, ako sa to uvádza vo výroku tohto stanoviska.

Správny poplatok v konaní o vydanie rozhodnutia bol zaplatený v hotovosti správne mu orgánu RÚVZ Trenčín dňa 14.08.2018 vo výške 50,00 €, ID predpisu M10-140818-0585. Kópia dokladu o zaplatení správneho poplatku je založená v spise. Konanie bolo spoplatnené podľa zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Doručí sa elektronicky s fikciou doručenia:

1. METROPOLITEJ, s.r.o.
Rastislavova 12
949 01 Nitra

Prílohy : 1 x projekt

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička