

Na základe zistenia nových skutočností ohľadom pôvodnej realizácie vsakovacieho systému cez odlučovač ropných látok v areály AB Cosmetics v Šamoríne zasielame nasledovné vyjadrenie:

- použitý bol odlučovač ropných látok (ďalej len ORL) spoločnosti Klartec KL 100/2sll
- na základe zameraných poklopov v teréne sa celé teleso ORL nachádza mimo pôdorysný obrys objektu haly HUPRO
- **z tohto dôvodu nebude potrebné samotné teleso ORL posúvať/presúvať ako bolo uvažované v pôvodnej dokumentácii**
- presunúť bude potrebné len jednu kanalizačnú revíznú šachtu, ktorá sa momentálne nachádza v priestore objektu haly HUPRO
- kanalizačná šachta bude presunutá na vhodné miesto mimo objekt haly HUPRO s novým napojením na pôvodný areálový rozvod kanalizácie a novým napojením na teleso ORL
- z dôvodu, že medzi telesom ORL a vsakovacími blokmi sa momentálne nenachádza kanalizačná revízná šachta bude potrebné vsakovací systém čiastočne rozobrať, bloky popresúvať a osadiť novú kanalizačnú revíznú šachtu