

[illegible]

OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODOV:

zariadení na každú stranu s od vývodu alebo od pôvodu technologickej časti plynárenského zariadenia JE

- 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm
- 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 200 mm
- 1 m pre plynovod v zastavanom území s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 Mpa
- 8 m pre technologicke objekty (regulačné stanice, filtračné stanice, amálne uzly, zariadenia protikróžnej ochrany a telekomunikačné zariadenia).

BEZPEČNOSTNÉ PÁSMO PLYNOVODOV:

Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pódorysu plynárenského zariadenia je:

- 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na nezastavanom území,
- 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm,
- 50 m pri regulačných stanicách, filtračných zariadeniach, armatúrnych uzloch

OCHRANNÉ PÁSMO ELEKTRICKÝCH VEDENÍ A ZARIADENÍ:

10 m pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane, v súvislých lesných priesekoch 7 m,
15 m pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane,
20 m pri napätí od 110 kV do 220 kV vrátane,
25 m pri napätí od 220 kV do 400 kV vrátane,

ochranné pásmo zasaveného káblového vedenia s napätím od 1 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu. Podzemného elektrického vedenia - 1 m pri napätí do 110 kV vrátane riadiacej a zabezpečovacej techniky. Transformátory s vysokého na nízke napätie je vymedzené vzdialenosťou 10 m od konštrukcie transformovne.

OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODOV A KANALIZÁCIÍ:

Pre vodovodné a kanalizačné potrubia platia ustanovenia zák. č. 442/2002 Z. z. ako I. STN 736005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia.

OCHRANNÉ PÁSMO CIEST A ŽELEZNÍC

[illegible]