

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

**Chempik s.r.o.**  
**Vlčie hrdlo 61**  
**821 07 Bratislava**

|                         |                   |                  |            |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Váš list číslo / zo dňa | Naše číslo        | Vybavuje / linka | Bratislava |
| -/22.02.2019            | 1133/220219/BA/PJ | Jung/kl. 2147    | 13.3. 2019 |

Vec: Stanovisko k umiestneniu stavby v bezpečnostnom pásme

V zmysle Vašej žiadosti o udelenie súhlasu pre umiestnenie stavby v bezpečnostnom pásme vysokotlakého plynovodu ( ďalej ako „VTL plynovod“) zo dňa 22.02.2019, doručenú do SPP – distribúcia, a.s. osobne dňa 22.02.2019 sme posúdili možnosť umiestnenia stavby a dávame Vám nasledovné stanovisko:

**Stavba :** „komunikácia a sklad horľavých kvapalín “, parcela číslo : 733/163, 164, k.ú. Grinava  
sa nachádza v bezpečnostnom pásme VTL plynovodu DN 150 PN 2,5 MPa, **stavby zaraďujeme:**

- komunikácia - do kategórie V. – dopravná infraštruktúra
- sklad horľavých kvapalín - do kategórie III. – nízke riziko

Vzdialenosť stavby kolide s existujúcim VTL plynovodom DN 150, PN 2,5 MPa, v zmysle Zákona o energetike 251/2012 Z. z. , ním je určená vzdialenosť bezpečnostného pásma pre uvedenú dimenziu a tlak plynovodu **20,0 m**.  
SPP–distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ plynárenského zariadenia na základe § 80, ods. (4) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov a v zmysle pokynu na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí, vzhľadom k charakteru stavby podľa TPP 906 01,

**S Ú H L A S Í** s umiestnením stavby – komunikácia vo vzdialenosti 5,0 metrov a sklad horľavých kvapalín vo vzdialenosti 16,0 metrov od VTL plynovodu DN 150 PN 2,5 MPa bez opatrení

(vyjadrenie nie je možné použiť pre účely územného , prípadne stavebného konania, slúži iba pre spracovanie projektovej dokumentácii plánovanej stavby)

Odôvodnenie: sú splnené podmienky pre vydanie súhlasu v zmysle TPPP 906 01 na zníženie bezpečnostného pásma.

V prípade ďalších otázok, prípadne konzultácie môžete kontaktovať Ing. Junga - vedúceho oddelenia prevádzky Bratislava, na tel. 02/20402147, alebo mail : peter.jung@spp-distribucia.sk, ktorý Vám poskytne všetky požadované informácie ohľadne pravidiel pre umiestnenia stavieb v bezpečnostnom pásme VTL plynovodu podľa platného predpisu TPP 906 01.

S pozdravom

Ing. Peter Jung  
ved. odd. prevádzky Bratislava

Príloha: situácia GIS

**Platnosť: 2 roky od vydania**

|          |             |             |                 |         |              |
|----------|-------------|-------------|-----------------|---------|--------------|
| Telefón: | 02/20402147 | Číslo účtu: | 2627712668/1100 | IČO:    | 35 910 739   |
| Fax:     | -           | Banka:      | Tatra Banka     | IČ DPH: | SK2021931109 |
|          |             |             |                 | DIČ:    | 2021931109   |

**SPP - distribúcia, a.s.**  
Vilinské nivy 44/b  
825 11 Bratislava 26  
IČO: 35910739



Pezinok, p.č. 733/3, 18, 67, 21  
VTL DN150 PN 2.5MPa, delená chránička  
DN300 s 2 čučkami

INFORMATÍVNY ZÁKRES PLYNU  
V záujmovom území sa NENACHÁDZAJÚ  
NACHÁDZAJÚ plynárské zariadenia v správe  
SPP-distribúcia, a.s. žiadame dodržať ustanovenia  
Zákon č. 251/2012 Zb. z § 79 a § 80 a príslušných

STN. Pred začatím zemných prác dotknuté zariadenia  
vytýčiť oprávnenými pracovníkmi SPP-distribúcia, a.s.

MAHULAI



Dátum: 08.02.2019  
Vytvoril: galovaz

Použité v súlade s internými predpismi.  
© SPP - distribúcia, a.s.; ÚGKK SR