



Podtatranská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

Mesto Poprad	
Mestský úrad Poprad	
20. 05. 2019	
Číslo záznamu: <i>59443</i>	Prílohy:
Číslo spisu:	Vybavuje: <i>017/DiKa</i>

Mestský úrad Poprad

Nábřežie Jána Pavla II. 2802/3

058 42 P o p r a d

Váš list značky / zo dňa
49788/4658/2019-OIM-DKri

Naša značka
9262/2019
10331/2019

Vybavuje / linka
Novoroľníková /7873245
Ondrejčák 052/7873134
Đurica 052/7849145

V Poprade
15.05.2019

VEC

Poprad – Viacpodlažné parkovisko, JUH II., Bajkalská ulica, p.č. 2993/844 – vyjadrenie k existencii sietí

Listom zo dňa 02.05.2019 nás žiadate o vyjadrenie k existencii sietí stavby: „**Poprad – Viacpodlažné parkovisko, JUH II., Bajkalská ulica, p.č. 2993/844**“ podľa doloženej situácie.

Vyjadrenie:

V záujmovej lokalite sa nachádza kanalizačné vedenie BT DN 300mm v správe PVPS, a.s. Poprad.

Pred spracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie požadujeme vytýčenie kanalizačných sietí v našej správe, ktoré Vám na základe telefonického dohovoru s p. Đuricom (tel. č. 052/7849145 volať v pracovné dni medzi 07:00 – 07:30) budú realizovať pracovníci PVPS, a.s. Poprad.

V prípade investičnej výstavby v blízkosti našich sietí požadujeme dodržať ochranné pásmo min 1,5 m od pôdorysného okraja potrubí, KŠ na obidve strany (od základu stavby). V ochrannom pásme kanalizačných sietí sa nesmú vysádzať stromy a kríky s hlbokým koreňovým systémom, aby korene neprerastali do hĺbky uloženia potrubí. Poklapy, ktoré sa nachádzajú v danom území je potrebné uložiť do budúcej nivelety terénu.

K realizačnému zámeru v danej lokalite pre stavebné povolenie požadujeme predložiť na vyjadrenie PVPS,a.s. Poprad projektovú dokumentáciu spracovanú odborne spôsobilou osobou so zakreslením napojenia objektu na zdroj pitnej vody (v prípade potreby) a ich odkanalizovanie, odvod dažďovej vody (zdravotechnika).

Dažďové vody zo strechy a vody z povrchového odtoku požadujeme riešiť iným spôsobom, nie zaústením do verejnej kanalizácie.

- Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

Call centrum tel: 0850 111 800, info@pvpsas.sk,

IC DPH: SK2021918459 IČO 36 500 968, Zapsané v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, Vložka číslo: 1030 1/P

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava, č. ú.: 1930769056/0200

www.pvpsas.sk

Vodovodné siete sme Vám **informatívne** zakreslili do situácie z GIS-u zelenou a modrou farbou, kanalizačné siete červenou farbou.

V zmysle stavebného zákona toto vyjadrenie má platnosť dva roky od jeho vydania.

Podtatranská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968, IČ DPH: SK2021918459

Ing. Matúš Galík, PhD.
výrobný riaditeľ PVPS, a.s. Poprad

Na vedomie: vybavujúci
 podateľňa,
 400.51

● Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

Call centrum tel. 0850 111 800, info@pvpsas.sk

IČ DPH: SK2021918459, IČO 36 500 968. Zapisané v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, Vložka číslo: 1030 1/P

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava, č. ú: 1930769056/0200

www.pvpsas.sk

Veolia
Water
Environment



