

OKRESNÝ ÚRAD ŠAĽA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

● ●
Okresný úrad Šaľa
odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlavná 2/1
927 01 Šaľa
● ●

Váš list číslo/dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Šaľa
OU-SA-OSZP-2019/005963-4	OU-SA-OSZP-2019/006030-2	Ing. Némethová/0961 34 5706	17. 07. 2019

Vec

„Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody - Plynoinštalácia – Prepojenie CK31 – Separačná stanica“ - stanovisko štátnej správy ochrany ovzdušia k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti.

Dňa 17.07.2019 bolo na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnu správu ochrany ovzdušia doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody - Plynoinštalácia – Prepojenie CK31 – Separačná stanica“** navrhovateľa MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa, IČO: 34 115 161.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je riešenie strednotlakového STL plynovodu na prepojenie separačnej nádrže geotermálnej vody s mikroturbínou umiestnenou v kotolni CK31 spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. Vonkajší areálový STL plynovod (30kPa) začína pri objekte SEPARAČNÁ STANICA. Potrubie sa napojí na plánované technologické zariadenie na sušenie plynu, ktorý sa odparuje zo separačnej nádrže geotermálnej vody. V mieste napojenia bude umiestnený guľový uzáver MK50. Potrubie klesne do zeme a bude vedené po strojovňu kotolne CK31. Na fasáde strojovne potrubie stúpa na strechu a bude súbežne vedené s potrubím vykurovacej vody. Zo strechy strojovne bude plynovod vedený na existujúci potrubný most. Po potrubnom moste sa rozvod plynu privedenie k objektu KOTOLŇA-CK31. Rozvod plynu bude ukončený v kotolni pred technologickým zariadením MIKROTURBÍNA.

Rozvod plynu bude vedený súbežne s existujúcim rozvodom geotermálnej vody na pozemkoch par. č. 2424/3, 2476/1, 2476/74, 2477, 2508/2, 2508/4, 2508/6, 2508/7 a 2508/8 k.ú. Šaľa.

Navrhovaná činnosť je zaradená do Zoznamu navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) kapitola 2. Energetický priemysel, položka č. 14. Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody, s kapacitou pre zisťovacie konanie (časť B) - **bez limitu**.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dáva k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nasledovné **stanovisko**:



K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti **nemáme** pripomienky.

Predloženú zmenu navrhovanej činnosti **nie je** potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Ing. Miroslava D a n i š o v á
vedúca odboru