OKRESNÝ ÚRAD ŠAĽA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

Okresný úrad Šaľa
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlavná 2/1
927 01 Šaľa

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Šaľa
OU-SA-OSZP-2019/005963-4 /16.07.2019	OU-SA-OSZP-2019/006047-2-Veg	Ing. Véghová/0961342061	18.07.2019

Vec
„Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody – Plynoinštalácia – Prepojenie CK 31 – Separačná stanica“
- s t a n o v i s k o k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti

Dňa 17.07.2019 ste požiadali Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie o stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody – Plynoinštalácia – Prepojenie CK 31 – Separačná stanica“ v k.ú. Šaľa.

Projektová dokumentácia plynoinštalácie rieši strednotlakový (STL) plynovod na prepojenie separačnej nádrže geotermálnej vody s mikroturbínou umiestnenou v kotolni CK31 spoločnosti MET s.r.o. Šaľa. Prepojenie separačnej stanice geotermálnej vody a kotolne CK31 Šaľa a jeho následná prevádzka nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. Naopak zvýšením účinnejšieho využitia geotermálnej energie dôjde k úsporám energie. Vonkajší areálový STL plynovod (30kPa) začína pri objekte SEPARAČNÁ STANICA. Potrubie sa napojí na plánované technologické zariadenie na sušenie plynu, ktorý sa oparuje zo separačnej nádrže geotermálnej vody. V mieste napojenia bude umiestnený guľový uzáver MK50. Potrubie klesne do zeme a bude vedené po strojovňu kotolne CK31. Na fasáde strojovne potrubie stúpa na strechu a bude súbežne vedené potrubím vykurovacej vody. Zo strechy strojovne plynovod bude vedený na existujúci potrubný most. Po potrubnom moste sa rozvod plynu privedenie k objektu KOTOLŇA-CK31. Rozvod plynu bude ukončený v kotolni pred technologickým zariadením MIKROTURBÍNA.

Dotknutý orgán podľa § 29 ods. 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov dáva k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nasledovné

p í s o m n é s t a n o v i s k o :

Z hľadiska ochrany vodných pomerov k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemáme pripomienky.

Ing. Miroslava Danišová
vedúca odboru

Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0012887/2019

Vec: Stanovisko - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - "Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody - Plynoinštalácia - Prepojenie CK31-Separačná stanica"

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvar	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	18.07.2019 08:10	Danišová Miroslava, Ing.	vedúci	OU-SA-OSZP		Nie		