OKRESNÝ ÚRAD ILAVA

odbor starostlivosti o životné prostredie

Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava



Okresný úrad Ilava
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Mierové námestie 81/18
019 01 Ilava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/Linka	Ilava
/ 09. 04. 2019	OU-IL-OSZP-2019/000824 - 02 REN	Mgr. Rendek /0961 22 57 08	17. 04. 2019

Vec

„Zóna HBV/IBV a IS Hliny 1 – juh, Nová Dubnica" – s t a n o v i s k o

Dňa 09. 04. 2019 bolo na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie doručené oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „Zóna HBV/IBV a IS Hliny 1 – juh, Nová Dubnica" navrhovateľa – spoločnosti KRAPS, s.r.o., SNP 90/13, 019 01 Ilava.

Predložený zámer rieši výstavbu nového obytného súboru v meste Nová Dubnica medzi kotolňou spoločnosti TERMONOVA a hlavnou štátnou cestou I/61. Obytný súbor bude pozostávať z polyfunkčného bytového domu „A" ; bytového domu B1/B2, bytového domu C1, bytového domu C2 a individuálnej výstavby RD v počte 39 ks. Celý obytný súbor bude odkanalizovaný novonavrhovanou verejnou kanalizáciou do existujúcej verejnej splaškovej kanalizácie vedenej v hlavnej ceste vedúcej do mesta NDCA. Celý obytný súbor bude zásobovaný novonavrhovaným verejným vodovodm napájajúci sa na existujúci verejný vodovod vedený v hlavnej ceste vedúcej do mesta NDCA. Dažďové vody z riešeného územia budú odvedené:

Variant A) do Kolačínskeho potoka

Variant B) cez vsakovacie systémy do podzemných vôd.

Dažďové vody zo spevnených plôch parkovísk prejdú pred ich zaústením do povrchových/podzemných vôd prečistením v odlučovači ropných látok. V riešenom území a v jeho tesnej blízkosti sa nachádza evidovaný drobný vodný tok – Kolačínsky potok, hyd.č. 4-21-08-108, číslo toku 2195. Riešené územie nezasahuje do pásma hygienickej ochrany žiadneho vodného zdroja.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán štátnej vodnej správy, ako dotknutý orgán na úseku ochrany verejných vodovod a verejných kanalizácií a ako dotknutý orgán ochrany pred povodňami posúdil predložený návrh a v súlade s § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s predloženým zámerom **zatiaľ nesúhlasí**:

1. S variantom „A" odvádzania vôd z povrchového odtoku z riešeného územia musí ešte pred vydaním rozhodnutia v zisťovacom konaní súhlasiť správca drobného vodného toku Kolačínsky potok - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p., Odštepný závod Piešťany so sídlom Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany.
2. Ešte pred vydaní rozhodnutia zo zisťovacieho konania musí byť správcom drobného vodného toku Kolačínsky potok v jeho stanovisku jasne uvedený rozsah inundačného územia

OKRESNÝ ÚRAD ILAVA | Telefón +421/961 225 708 +421/42 281 72 51 | Fax +421/42 444 04 11 | E-mail stanislav.rendek@minv.sk | Internet www.minv.sk | IČO 00151866

predmetného drobného vodného toku a tento rozsah musí byť premietnutý do grafických príloh predkladaného zámeru.

3. V prípade opatrení na ochranu pred povodňami stanovených správcom predmetného drobného vodného toku, tieto zapracovať adekvátne do všetkých častí predkladaného zámeru.
4. Po predložení stanoviska správcu predmetného drobného vodného toku k navrhovanej činnosti a prípadnom doplnení zámeru ho požadujeme predložiť na opätovné posúdenie.

Toto stanovisko nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie, súhlas ani vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona.

Ing. Vít Ondráš
vedúci odboru