



LEGENDA ZNAČENÍ A POŽIADAVIEK RIEŠENIA PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI:

- ➔ Smer prízjazdu vozidiel a príslušníkov HaZZ v čase požiaru - po jestvujúcej a navrhovaných asfaltových komunikáciách, ktoré budú spĺňať podmienky na prístupovú komunikáciu
- ☒ Stanovisko na čerpanie vody automobilovými striekačkami (je zabezpečené na miestnej asfaltovej komunikácii)
- NH100 6x NADZEMNÝ POŽIARNY HYDRANT s dimenziou potrubia DN100 mm a odberom vody (prietok) Q= 12 l.s-1
- 2x75(B), 1x110 Musí byť riadne označený, farba viečok hydrantu: zelená, pevné spojky - vid'. pod značkou (piktogramom)

Spracovateľ EIA:	Zodpoved. projektant:	Vypracoval:		
RNDr. Barošová H.	Ing. arch. Ivan R.	Prevzaté z PD		
Investor: Jurko Peter			Stupeň:	Zámer
Stavba:			Dátum:	08 / 2019
Názov:			Mierka:	M = 1 : 1 000
Situácia umiestnenia objektov			Číslo prílohy:	EK - 03