OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

odbor krízového riadenia

Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 7/7
957 01 Bánovce nad Bebravou

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/tel.	Bánovce n/B
OU-BN-OSZP-2019/007270-002/06.09.2019	OU-BN-OKR-2019/000428-40	Mgr.Števica/0905254266	12.09. 2019

Vec
„Protipovodňový múr pre ochranu obytnej zóny Kapustnice - Uhrovec“
vyjadrenie k zámeru navrhovanej činnosti

Identifikačné údaje stavby :

Názov stavby:	Protipovodňový múr pre ochranu obytnej zóny Kapustnice - Uhrovec
Miesto stavby:	Katastrálne územie Uhrovec, p. č. 704/1 EKN
Obec:	Uhrovec
Okres:	Bánovce nad Bebravou
Kraj:	Trenčiansky
Charakter činnosti:	Nová činnosť
Účel stavby:	Ochrana navrhovaného obytného územia
Navrhovateľ:	SIPA s. r. o., Vlčkovo 315, 957 03 Dežerice

Účelom stavby je vybudovanie protipovodňovej ochrany územia plánovanej IBV Kapustnice - Uhrovec pred možným záplavami.

Navrhuje sa výstavba protipovodňového ochranného múru na severnom okraji riešeného územia obce Uhrovec od cesty III. triedy1 Uhrovec-Kšinná kolmo až po vodný tok Radiša. Konštrukčne je protipovodňový múr navrhovaný a dimenzovaný ako monolitický železobetónový v dilatačných celkoch s úrovňou vrchnej roviny 249,50 m.n.m., v miestach budúcich plánovaných cestných komunikácii demontovateľný. Celková navrhovaná dĺžka múru je 199 m a jeho úlohou je zachytenie a odrazenie vybrežených vôd z koryta vodného toku Radiša, z rovinatého úseku územia nad plánovanou obytnou zónou. Variantným riešením protipovodňovej ochrany v predmetnom území je realizácia zemného valu v potrebnom profile šírky koruny valu 3,5 až 4,0 m so svahovaním telesa valu v sklone 1:2 (45˚) použitím vhodnej zeminy a kameniva pre teleso valu a jeho opevnenie, zabezpečenie proti podmytiu a pretrhnutiu.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou odbor krízového riadenia posúdil zámer navrhovanej činnosti „Protipovodňový múr pre ochranu obytnej zóny Kapustnice - Uhrovec“ v oboch variantoch a nemá z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva k predmetnej dokumentácii žiadne pripomienky.

Mgr. Marián Baláž
vedúci odboru

Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0017657/2019

Vec: Protipovodňový múr pre ochranu obytnej zóny Kapustnice - Uhrovec - vyjadrenie k zámeru navrhovanej činnosti .

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvar	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	12.09.2019 13:22	Baláž Marian, Mgr.	vedúci	OU-BN-OKR	vedúci odboru	Nie		